


**PROJEKT WYKONAWCZY**  
**BRANŻY ELEKTRYCZNEJ**  
**REMONTU LOKALU UŻYTKOWEGO ORAZ DOSTOSOWANIA**  
**POMIESZCZENIA NA SKŁADNICĘ AKT – W NIERUCHOMOŚCI FSUR**  
**PRZY PLACU WOLNOŚCI 18A W SZCZECINKU W ZAKRESIE**  
**PRZEBUDOWY LOKALI UŻYTKOWYCH WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU**  
**UŻYTKOWANIA**

(Kategoria obiektu budowlanego XII)

<b>Adres obiektu:</b>	ul. Plac Wolności 18a, 78-400 Szczecinek Dz. nr 432/4, obr. 0013 Szczecinek, j. ewid. 321501_1 Szczecinek
<b>Inwestor:</b>	Fundusz Składowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników ul. Stanisława Moniuszki 1A, 00-014 Warszawa

BRANŻA ELEKTRYCZNA	
<b>Projektował:</b>	mgr inż. Jarosław Krupecki Nr upr. ZAP/0229/PWOE/11 

**Spis zawartości:**

- a) Część ogólna, w tym spis treści,
- b) Część opisowa,
- c) Część graficzna projektu wykonawczego branży elektrycznej.

Szczecinek, październik 2022r.

UNITED STATES OF AMERICA

DEPARTMENT OF DEFENSE

MEMORANDUM FOR THE SECRETARY OF DEFENSE  
SUBJECT: [Illegible]  
REFERENCE: [Illegible]  
1. [Illegible]  
2. [Illegible]  
3. [Illegible]  
4. [Illegible]  
5. [Illegible]  
6. [Illegible]  
7. [Illegible]  
8. [Illegible]  
9. [Illegible]  
10. [Illegible]

Very truly yours,

DATE	10/10/80
BY	[Illegible]
FOR	[Illegible]
RE	[Illegible]
INFO	[Illegible]
FILE	[Illegible]
INDEX	[Illegible]
SEARCH	[Illegible]
RECORDS	[Illegible]
ADMIN	[Illegible]
OTHER	[Illegible]

[Handwritten signature]

1. [Illegible]  
2. [Illegible]  
3. [Illegible]  
4. [Illegible]  
5. [Illegible]  
6. [Illegible]  
7. [Illegible]  
8. [Illegible]  
9. [Illegible]  
10. [Illegible]

## SPIS TREŚCI

**Dotyczy:** Remontu lokalu użytkowego oraz dostosowania pomieszczenia na składnicę  
akt – w nieruchomości FSUSR przy Palcu Wolności 18a w Szczecinku w  
zakresie przebudowy lokali użytkowych wraz ze zmianą sposobu użytkowania

**Adres obiektu:** ul. Plac Wolności 18a, 78-400 Szczecinek

Dz. nr 432/4, obr. 0013 Szczecinek, j. ewidencyjna 321501\_1 Szczecinek

**Inwestor:** Fundusz Składowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników

ul. Stanisława Moniuszki 1A, 00-014 Warszawa

### I. Część ogólna

- |                                       |            |     |
|---------------------------------------|------------|-----|
| 1. Strona tytułowa                    | ..... str. | 1   |
| 2. Spis treści                        | ..... str. | 2   |
| 3. Oświadczenie projektantów          | ..... str. | 3   |
| 4. Uprawnienia opracowujących projekt | ..... str. | 4-5 |

### II. Część opisowa

- |  |            |      |
|--|------------|------|
| 5. Opis techniczny branży elektrycznej | ..... str. | 6-12 |
|--|------------|------|

### III. Część graficzna projektu

- |                                      |            |       |
|--------------------------------------|------------|-------|
|                                      | ..... str. | 13-14 |
| 6. Rys. E-1 – Instalacja elektryczna | .....str.  | 13    |
| 7. Rys. E-2 – Schemat rozdzielnic    | .....str.  | 14    |

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100


**OŚWIADCZENIE**

**Dotyczy:** Remontu lokalu użytkowego oraz dostosowania pomieszczenia na składnicę  
akt – w nieruchomości FSUSR przy Palcu Wolności 18a w Szczecinku w  
zakresie przebudowy lokali użytkowych wraz ze zmianą sposobu  
użytkowania

**Adres obiektu:** ul. Plac Wolności 18a, 78-400 Szczecinek  
Dz. nr 432/4, obr. 0013 Szczecinek, j. ewidencyjna 321501\_1 Szczecinek

**Inwestor:** Fundusz Składowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników  
ul. Stanisława Moniuszki 1A, 00-014 Warszawa

**Oświadczam, że niniejszy projekt został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami  
oraz zasadami wiedzy technicznej.**

BRANŻA ELEKTRYCZNA	
Projektował:	mgr inż. Jarosław Krupecki Nr upr. ZAP/0229/PWOE/11 

Szczecinek, październik 2022r.

100-100000

100-100000

100-100000

100-100000

100-100000

100-100000

100-100000



Sygn. akt: ZAP-OKK-0054,0055/0020/11

Szczecin, 12 grudnia 2011 r.

## DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z późn. zm.), art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2005 r. Nr 163, poz. 1364), art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016, z późn. zm.) oraz § 24 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2005 r. Nr 96, poz. 817) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.)

**decyzją Zachodniopomorskiej Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej**

**Pan inż. Jarosław Paweł Krupecki**  
urodzony dnia 15 stycznia 1977 r. w Grzmiącej

**otrzymuje**

**UPRAWNIENIA BUDOWLANE**  
**numer ewidencyjny ZAP/0229/PWOE/11**

**w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń.**

1. Uprawnienia budowlane w szczególności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń uprawniają do:

- 1) projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi związanymi z obiektami budowlanymi, takim jak: sieci, instalacje i urządzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, torolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z urządzeniami do zasilania i sterowania, zgodnie z § 24 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie;
- 2) sporządzania projektu zagospodarowania działki lub terenu w zakresie nadanej specjalności, zgodnie z § 3 ust. 1 ww. rozporządzenia.
2. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, 3, 4 i 5 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016, z późn. zm.) niniejsze uprawnienia, w zakresie objętym nadaną specjalnością, stanowią również podstawę do:
  - 1) sprawdzania projektów architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego;
  - 2) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementów budowlanych oraz nadzoru i kontroli technicznej wytwarzania tych elementów;
  - 3) wykonywania nadzoru inwestorskiego;
  - 4) sprawowania kontroli technicznej utrzymywania obiektów budowlanych.

## Uzasadnienie

W związku z uwzględnieniem w całości żądania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego odstępuje się od uzasadnienia decyzji.

## Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w Warszawie, za pośrednictwem Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Szczecinie w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.



### **Skład Orzekający Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej**

mgr inż. Mieczysław Ołtarzewski  
Przewodniczący OKK

mgr inż. Andrzej Gałkiewicz  
Z-ca Przewodniczącego OKK

prof. dr hab. inż. Władysław Szaflik  
Członek OKK

### Otrzymują:

1. Pan Jarosław Paweł Krupecki  
ul. Kopernika 15B/7, 78-400 Szczecinek
2. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. Okręgowa Rada ZOIB
4. OKK ZOIB – aa

Za zgodność z oryginałem

**PROJEKT PLUS**  
mgr inż. Damian Ludka

...the ... of ...

...the ... of ...

...the ... of ...

...the ... of ...

...the ... of ...

...the ... of ...

...the ... of ...

...the ... of ...

...the ... of ...

...the ... of ...

...the ... of ...

...the ... of ...

...the ... of ...

...the ... of ...

...the ... of ...

...the ... of ...

...the ... of ...

...the ... of ...

...the ... of ...

...the ... of ...

...the ... of ...

...the ... of ...

...the ... of ...

...the ... of ...

...the ... of ...

...the ... of ...

...the ... of ...

...the ... of ...

...the ... of ...

...the ... of ...

...the ... of ...


...the ... of ...

...the ... of ...

...the ... of ...







P O L S K A  
I Z B A  
INŻYNIERÓW  
BUDOWNICTWA

### Zaświadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-SI1-VAX-YH9 \*

Pan Jarosław Paweł KRUPCEKI o numerze ewidencyjnym ZAP/IE/0027/12

adres zamieszkania PARSECKO 61 A , 78-400 SZCZECINEK

jest członkiem Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2022-02-01 do 2023-01-31.

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-01-10 roku przez:

Zygmunt Meyer, Zastępca Przewodniczącego Rady Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

\* Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa [www.piib.org.pl](http://www.piib.org.pl) lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

1941

1942

1943

1944

1945

1946

1947

1948

1949

1950

1951

1952

1953

1954

1955

1956

1957

1958

1959

1960

1961

1962

1963

1964

1965

1966

1967

1968

1969

1970

1971

1972

1973

1974

1975

1976

1977

## **OPIS TECHNICZNY – BRANŻY ELEKTRYCZNEJ**

**Dotyczy: Remontu lokalu użytkowego oraz dostosowania pomieszczenia na składnicę akt – w nieruchomości FSUSR przy Palcu Wolności 18a w Szczecinku w zakresie przebudowy lokali użytkowych wraz ze zmianą sposobu użytkowania**

**Adres obiektu:** ul. Plac Wolności 18a, 78-400 Szczecinek

Dz. nr 432/4, obr. 0013 Szczecinek, j. ewidencyjna 321501\_1 Szczecinek

**Inwestor:** Fundusz Składowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników

ul. Stanisława Moniuszki 1A, 00-014 Warszawa

### **1. Podstawa opracowania**

- 1.1. Projekt architektoniczno – budowlany
- 1.2. Projekt techniczny,
- 1.3. Obowiązujące normy i przepisy.
- 1.4. Wytoczne inwestora

### **2. Informacje ogólne**

Celem niniejszego opracowania projektowego, jest projekt wykonawczy przebudowy lokali użytkowych wraz ze zmianą sposobu użytkowania, branży elektrycznej, dla inwestycji pt. **Remont lokalu użytkowego oraz dostosowania pomieszczenia na składnicę akt – w nieruchomości FSUSR przy Palcu Wolności 18a w Szczecinku** . Na wykonanie projektu wykonawczego złożyło się wykonanie projektu branży architektoniczno-budowlanej, projekt zagospodarowania terenu i projektu technicznego oraz wstępne założenia przekazane przez Inwestora.

Przebudowa lokali użytkowych polegać będzie na:

- a) wykonaniu przejścia pomiędzy dwoma lokalami użytkowymi w celu ich połączenia,
- b) zmianie sposobu użytkowania dotychczasowej powierzchni jednego z lokali, z gabinetu dentystycznego z zapleczem na składnicę akt z częścią komunikacyjną,
- c) przebudowa instalacji wod-kan w jednej z toalet w lokalu,
- d) przebudowa instalacji elektrycznej z budowa nowych w adoptowanej części lokalu.

## **WYCIĄG ZAPISÓW Z PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO :**

### **Stan projektowany.**

Inwestor podjął działania zmierzające do przebudowy lokali użytkowych wraz ze zmianą sposobu użytkowania lokalu nr 1.

Przebudowa polegać będzie na wykonaniu połączenia obu lokali w jeden, natomiast zmiana sposobu użytkowania dotyczyć będzie zmiany funkcji lokalu nr 1 z gabinetu dentystycznego na pomieszczenia biurowe z komunikacją wewnętrzną, które posłużą jako uzupełnienie powierzchni lokalu nr 2. Zmienione pomieszczenia będą posiadały charakter składnicy akt.

W związku z projektowanymi pracami, toalety które sąsiadują ze sobą w obu lokalach, projektuje się przebudować, w zakresie:

- zmiany wielkości toalety w lokalu nr 2,
- przebudowa drugiej toalety w lokalu nr 2 z dostosowaniem dla potrzeb osób niepełnosprawnych,
- w związku z przebudową toalet w lokalu nr 2, powstanie część komunikacyjna do lokalu nr 1,
- w ścianie dzielącej lokale wykonanie otworu komunikacyjnego,
- przekształcenie toalety lokalu nr 1 w korytarz komunikacyjny z powiększeniem otworu drzwiowego.

Ponadto w lokalu nr 1 projektuje się zlikwidowanie ścian działowych pomiędzy gabinetem, a pomieszczeniem gospodarczym, a ścianę pomiędzy korytarzem, a gabinetem projektuje się przesunąć w celu powiększenia pomieszczenia.

Zmiana sposobu użytkowania polegać będzie na zmianie funkcji pomieszczeń w lokalu nr 1. Gabinet zostanie połączony z pomieszczeniem gospodarczym oraz z częścią korytarza, a jego funkcja zmieni się na składnicę akt. Dodatkowo toaleta w lokalu nr 1 zmieni swoją funkcję na korytarz.



## **ZAKRES PRAC (wyciąg z projektu architektoniczno-budowlanego i uszczegółowienie)**

### **A) Lokal nr 1**

#### **a) Instalacje elektryczne w zakresie:**

- wykonanie nowej instalacji elektrycznej oświetleniowo-zasilającej.

### **B) Lokal nr 2**

#### **a) Instalacje elektryczne w zakresie:**

- wykonanie dodatkowych gniazd wtykowych elektrycznych w pomieszczeniu socjalnym.

### **C) HARMONOGRAM ROBÓT**

Dla właściwego wykonania prac i zapewniania maksymalnej ochrony lokalu nr 2 przez zabrudzeniem i zakurzeniem, umożliwiając jednocześnie korzystanie z węzłów sanitarnych pracowników placówki, należy wprowadzić harmonogram prac jak niżej z kolejnością prac:

- a) wykonanie bariery szczelnej w korytarzu lokalu nr 2 (istniejącym), na wysokości toalet. Bariera np. ze ścianki na ruszcie drewnianym z pokryciem z płyt g-k zwykłych z wbudowanymi drzwiami tymczasowymi.
- b) Przebudowa węzła sanitarnego – toalety, pomieszczenie nr 11 wg rys. A-1, z całkowitym wykończeniem,
- c) przebudowa węzła sanitarnego – toalety, pomieszczenie nr 10 wg rys. A-1, z całkowitym wykończeniem,
- d) przeniesienie ścianki tymczasowej, na wysokość toalety – pomieszczenie nr 11,
- e) wykonanie otworu łączącego oba lokale,
- f) wykonanie przebudowy lokalu nr 1 z całkowitym wykończeniem, wyłączając komunikację przez wiatrołap – pomieszczenie nr 12 wg rys. A-1,
- g) demontaż ścianki tymczasowej,
- h) uporządkowanie terenu prac, mycie i sprzątanie po robotach. Drobne prace maskujące.

### 3. OPIS PROJEKTOWANEJ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

#### 3.1. ZAKRES OPRACOWANIA

Tematem opracowania jest projekt techniczny w zakresie niezbędnym do uzyskania pozwolenia na budowę obejmujący instalacje wewnętrzne w lokalu użytkowym Funduszu Składowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników zlokalizowanym w m. Szczecinek pl. Wolności 18a dz. nr 432/4 obręb 0013 Szczecinek. Zakres opracowania obejmuje:

- Instalacje wewnętrzne.
- Ochrona odgromowa.
- Ochrona przepięciowa.
- Ochrona przeciwporażeniowa.
- Uwagi ogólne.

#### 3.2. DANE CHARAKTERYSTYCZNE

Napięcia zasilania	– 3 x 230/400V;
Miejsce przyłączenia	– istniejąca rozdzielnica główna
Rodzaj przyłącza	– istniejące
Moc przyłączeniowa	– istniejąca 15,0 kW pozostaje bez zmian;
Zabezp. przedlicznikowe	– istniejące 32 A pozostaje bez zmian;

#### 3.3. OPIS ZASADNICZY


##### 3.3.1. Stan istniejący

Istniejący obiekt Funduszu Składowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników w Szczecinku zasilany jest z istniejącego złącza kablowego znajdującego się na zewnątrz budynku poprzez wewnętrzną linię zasilającą. Posiada zabezpieczenie przedlicznikowe NG125N C 32A, a moc przyłączeniowa wynosi 15,0 kW. Rozliczenie energii elektrycznej odbywa się za pomocą 3 fazowego układu pomiarowego.

Zabezpieczenie przedlicznikowe, układ pomiarowy oraz rozdzielnica główna RG 2x12 znajdują się we wnęce pomiarowo-rozdzielczej w korytarzu. W istniejącej wnęce znajduje się miejsce na projektowaną rozdzielnicę dla lokalu użytkowego.

##### 3.3.2. Stan projektowany

W celu przyłączenia nowego lokalu użytkowego, w ramach istniejącej mocy przyłączeniowej należy zainstalować rozdzielnicę natynkową typu SRn-12 przystosowaną do montażu aparatury modułowej na standardowej szynie TH35, wyposażoną w drzwiczki pełne, posiadającą stopień





ochrony IP min. 43 oraz II kl. ochronności. Rozdzielnicę zamontować w wolnym miejscu istniejącej wnęki. Projektowaną rozdzielnicę należy zasilić z rozdzielnicy głównej z za wyłącznika głównego, przewodem typu YDY 5x4 mm<sup>2</sup>.

W nowej rozdzielnicy projektuje się wyłącznik przeciwporażeniowy różnicowoprądowy P312 30mA oraz wyłączniki instalacyjne S301B10A i S301B16A jako zabezpieczenia obwodów odpływowych oświetlenia oraz gniazd wtyczkowych. Rozdzielnicę należy uziemić. Wymagana rezystancja uziemienia  $R \leq 10 \Omega$ . Schemat ideowy rozdzielnicy pokazano na rysunku E2.

### 3.3.3. Instalacje wewnętrzne

W lokalu użytkowym zaprojektowano następujące instalacje elektryczne wewnętrzne:

- oświetleniową 230 V, 50 Hz,
- gniazd wtyczkowych 230 V, 50 Hz,
- przeciwporażeniową.


Sposób wykonania projektowanych instalacji:

- wyprowadzenie obwodów z rozdzielnicy ponad sufit podwieszany wykonać w korytku instalacyjnym 100x40 mocowanym do ściany
- ponad sufitem podwieszanym przewody należy prowadzić w podwieszanych korytkach kablowych  
o rozmiarze dobranym do ilości prowadzonych przewodów
- zejścia przewodów do łączników oświetleniowych oraz do gniazd wtyczkowych wykonać jako instalację podtynkową z przewodami typu YDYżo, w pomieszczeniach suchych z osprzętem podtynkowym zwykłym natomiast w pomieszczeniach wilgotnych np. w WC z przewodami typu YDY i osprzętem podtynkowym szczelnym.


Zasilanie energią elektryczną gniazd wtyczkowych projektuje się przewodami kabelkowymi YDYżo 3 x 2,5 mm<sup>2</sup>, natomiast oświetlenie przewodami YDYżo 3(4) x 1,5 mm<sup>2</sup>.

Wszystkie przewody stosować o izolacji 750V.

Łączniki w pomieszczeniach suchych należy stosować p/t o stopniu ochrony min. IP20, 10A, 250V natomiast w pomieszczeniach wilgotnych (toalety) stosować osprzęt p/t o stopniu ochrony min. IP44, 10A, 250V np. Ospel lub równoważne.



Jako źródła światła projektuje się oprawy oświetleniowe typu ledowego wkomponowanego w sufit podwieszany np. PANEL LED 60x60 40W 3600lm Philips lub równoważne.



W pomieszczeniach wilgotnych należy stosować oprawy szczelne.

Zalecane natężenie oświetlenia w pomieszczeniach biurowych zgodnie z normą PN-EN 12464-1:2004 powinno wynosić 500lx.

Proponowana wysokość instalowania osprzętu:

- wyłączniki montować na wysokości 1,4 m od posadzki,
- gniazda w pomieszczeniu socjalnym i przy umywalkach na wysokości 1,4 m.
- gniazda w komunikacji oraz w składnicy akt na wysokości 0,3 m.
- lokalizację osprzętu uzgodnić przed montażem z Inwestorem

Rozmieszczenie gniazd wtyczkowych oraz lamp oświetleniowych pokazano na rys. E-1.

#### **3.3.4. Instalacja teletechniczna**

Instalacji teletechnicznej nie projektuje się w niniejszym opracowaniu.

#### **3.3.5. Ochrona odgromowa**

Instalacja odgromowa budynku jest istniejąca. Rezystancja uziemienia instalacji odgromowej musi wynosić  $R \leq 10\Omega$ .

#### **3.3.6. Ochrona przeciwprzepięciowa**

Ochrona przeciwprzepięciowa zgodnie z normą PN-EN 61643-11:2013 spełniona jest przez zainstalowane w rozdzielnicy głównej ograniczniki przepięć firmy LEGRAND.

W celu zmniejszenia ryzyka przepięcia urządzeń elektrycznych zaleca się montaż dodatkowych ograniczników przepięć w gniazdach sieciowych 230 V i przedłużaczach.

#### **3.3.7. Ochrona przeciwporażeniowa**

W projektowanych pomieszczeniach budynku zapewnia się ochronę przeciwporażeniową zgodnie z zaleceniami normy PN-IEC 60364-4-41.

Ochronę podstawową przed dotykiem bezpośrednim spełnia się przez zastosowanie urządzeń izolowanych, posiadających atest i odpowiedni stopień ochrony co najmniej IP2X, a w miejscach o zwiększonym ryzyku porażenia przynajmniej IP44.

Uzupełnienie ww. ochrony spełniają także instalowane w rozdzielnicach wyłączniki przeciwporażeniowe różnicowoprądowe o  $I_{\Delta N} = 30\text{mA}$  do obwodów gniazd wtykowych oraz dla oświetlenia.

Jako dodatkową ochronę od porażen pośrednich należy stosować „szybkie



samoczynne wyłączenie obwodu zwarciovego spod napięcia” w czasie do  $t < 0,4$  s.  
W tym celu wszystkie obudowy metalowe urządzeń elektrycznych niebędące w stanie normalnej pracy pod napięciem, oraz kołki ochronne gniazd wtykowych przyłączyć do przewodu „PE”,

### 3.3.8. Uwagi ogólne

Przed przystąpieniem do realizacji projektu wykonawczego i realizacji inwestycji zweryfikować lokalizację i typy zamówionych urządzeń technologicznych z inwestorem celem odpowiedniego doboru zabezpieczeń i ewentualnej zmiany przekroju przewodów zasilających a z projektantem wyposażenia wnętrza dokonać wyboru typów i ilości opraw oświetleniowych zapewniających wymagane natężenia oświetlenia wnętrza.

Roboty montażowe może wykonywać osoba posiadające uprawnienia wykonawcze. Po zakończeniu robót elektrycznych należy wykonać: *pomiary rezystancji izolacji obwodów elektrycznych, skuteczności ochrony przeciwporażeniowej, rezystancji uziemienia punktu PE, poprawności działania wyłączników różnicowoprądowych oraz pomiary natężenia oświetlenia.*

**Jedynie poprawny wynik pomiarów i badań upoważnia wykonawcę do przekazania instalacji elektrycznej w użytkowanie.**

### UWAGI KOŃCOWE

- Wszystkie prace budowlane powinny być prowadzone pod nadzorem osoby z odpowiednimi uprawnieniami.
- Wszystkie stosowane materiały powinny mieć odpowiednie atesty stwierdzające zgodność z obowiązującymi przepisami. Należy je stosować zgodnie z instrukcją producenta.
- Należy przestrzegać odpowiednich warunków technicznych wykonania i odbioru robót z zachowaniem odpowiedniej jakości. Wszystkie prace wykonywać z zachowaniem wymagań w zakresie BHP i ochrony przeciwpożarowej.
- Wszelkie wątpliwości należy konsultować bezpośrednio z osobami opracowującymi projekt w ramach nadzoru autorskiego.
- Dopuszczalne jest zastosowanie innych materiałów konstrukcyjnych i wykończeniowych niż przyjęte po uprzednim skonsultowaniu z autorami projektu.
- Rozwiązania szczegółowe nie zawarte w niniejszym opracowaniu należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami oraz instrukcjami i wymaganiami producentów materiałów.

BRANŻA ELEKTRYCZNA	
Projektował:	mgr inż. Jarosław Krupecki Nr upr. ZAP/0229/PWOE/11 