



LEGENDA	
	numer pomieszczenia, temperatura obliczeniowa dla lata i wartość zysków ciepła w pomieszczeniu
	istniejący klimatyzator ścienny do demontażu
	projektowany klimatyzator ścienny dopasować w pompkę skrípiny
	projektowany klimatyzator kasetonowy, posiada wbudowaną pompkę skrípiny
	przewody freonowe
	oznaczenie planu instalacji freonowej
	oznaczenie materiału i średnicy rurociągu instalacji freonowej
	numer pomieszczenia, temperatura obliczeniowa dla zimy i wymagane zapotrzebowanie na ciepło
	przejęcie odporności ogniowej równe odporności przegrody
	instalacja kanalizacji sanitarnej prowadzona pod sufitem podwieszonym
	oznaczenie planu kanalizacji sanitarnej
	plan #110
	oznaczenie średnicy, spadku i materiału rurociągu
	pompka skrípiny Hmax= 10m, 230V/50Hz

UWAGI

Pionowe odcinki instalacji prowadzić w bruzdach ściennych. Zachować dostęp do armatury (zastosować skrzynki podtynkowe).

Wszystkie podłączenia/wymiary/rzędne należy sprawdzić na budowie. Wszelkie rozbieżności w projekcie do uzgodnienia z nadzorem autorskim.

Przejście przez przegrody konstrukcyjne wykonać w ostonach rur stalowych, wystających poza przegrodę.

Przejście przez przegrody o odporności ogniowej prowadzić w przepustach ognioodpornych zgodnie z opisem technicznym. Przewody należy prowadzić w sposób zapewniający właściwą kompensację wydłużeń cieplnych (z maksymalnym wykorzystaniem możliwości samo-kompensacji).

Przejście instalacji przez dylatację wykonać w peszlu.

Skrípiny prowadzić do najbliższego pionu kanalizacji sanitarnej lub do umywalki. Włączenie do istniejącej instalacji zabezpieczyć syfonem kulowym.

Jednostki ściennie i przypodłogowe dopasować w pompki skrípiny.

		KOMBUD RAFAŁ MARCINIAK TEL. 514 908 159, BIURO_KOMBUD@WP.PL	
PROJEKT		OPRACOWANIE CHRONIONE PRAWEM AUTORSKIM. POWIOLANIE LUB WYKORZYSTANIE NIEZGODNE Z PRZEDZIAŁEM BEZ ZOSTAŁA DOKUMENTACJA JEST ZABRONIONE.	
MONTAŻ KLIMATYZACJI CENTRALNEJ WRAZ Z PRZEBUDOWĄ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ I PRACAMI TOWARZYSZĄCYMI W BUDYNKU FUNDUSZU SKŁADKOWEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ROLNIKÓW W OPOLE PRZY UL. OZIMSKIEJ 51A			
LOKALIZACJA INWESTYCJI		UL. OZIMSKA 51A 45-058 OPOLE	
INWESTOR		FUNDUSZ SKŁADKOWY UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ROLNIKÓW Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE UL. STANISŁAWA MONIUSZKI 1A, 00-014 WARSZAWA	
TYTUŁ RYSUNKU		RZUT PIĘTRA 4 – INSTALACJA CHŁODZENIA I SKRÍPIN	
PROJEKTANT	mgr inż. Rafał Marciniak	PRZEWIDZIANO	MA20425/PWBS/15
SPRACOWUJĄCY	mgr inż. Monika Anuszczyk	PRZEWIDZIANO	LOD/3779/PWPB/19
ASISTENT	mgr inż. Joanna Pysera	PRZEWIDZIANO	
BIURO	SANITARNIA	SKALA	PT
DATA	02.2022	ROZMIAR ARKUSZA	420x680
NR RYSUNKU	307	STRONA	