



	KOMBUD RAFAŁ MARCINIAK TEL. 514 908 159, BIURO_KOMBUD@WP.PL			
	OPRACOWANIE CHRONIONE PRAWAMI AUTORSKIMI POWIELANIE LUB WYKORZYSTANIE W INNYM CELU BEZ ZGODY WŁAŚCIELA DOKUMENTACJA JEST ZABRONIONE.			
PROJEKT:	MONTAŻ KLIMATYZACJI CENTRALNEJ WRAZ Z PRZEBUDOWĄ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ I PRACAMI TOWARZYSZĄCYMI W BUDYNKU FUNDUSZU SKŁADKOWEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ROLNIKÓW W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM PRZY UL. KROTOSZYŃSKIEJ 41			
LOKALIZACJA INWESTYCJI:	UL. KROTOSZYŃSKA 41 63-410 OSTRÓW WIELKOPOLSKI			
INWESTOR:	FUNDUSZ SKŁADKOWY UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ROLNIKÓW Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE UL. STANISŁAWA MONIUSZKI 1A, 00-014 WARSZAWA			
TYP INWESTYCJI:	REUT DACHU – INSTALACJA ODGROMOWA			
PROJEKTANT:	INŻ. JAROSŁAW SZCZĘSNY	PRACOWNIA:	WBPP-AN-8386-5/46/81Wk	POPIS:
SPRACOWUJĄCY:	INŻ. ROMAN PIETRZAK	PRACOWNIA:	UAN-N-V/147/TO/84	POPIS:
ASTRIENT:	INŻ. ROBERT SZAFRAŃSKI	PRACOWNIA:	E/1166/716/20 D/516/716/20	POPIS:
BRANŻA:	ELEKTRYCZNA	PAZ:	PT	SKALA:
			1:100	DATA:
			11.2021	NR KRS/REG:
				297x600
				STRONA:
				507

UWAGA

1. Zwody poziome montować na uchwytych izolacyjnych, wykonać drutem dFe 8mm.
2. Zwody pionowe istniejące
3. Złącza kontrolne istniejące
4. Rezystancja uziemienia R<10Ω.
5. Przy jednostkach zewnętrznych instalować iglice odgromowe o wysokości h=2m.