


Nazwa	JZ1	JZ2	JZ3	JZ4	JZ5	JZ6	JZ7	JZ8	JZ9	JZ10	JZ11	JZ12	Zasilanie sterownika
Napięcie [V]	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	230
Moc zainstalowana P _I [kW]	3.78	3.78	2.69	2.69	2.69	3.78	3.78	3.78	3.78	2.69	3.78	3.78	0.20
Moc obciążenia P _o [kW]	3.78	3.78	2.69	2.69	2.69	3.78	3.78	3.78	3.78	2.69	3.78	3.78	0.18
Prąd I _o [A]	5.7	5.7	4.1	4.1	4.1	5.7	5.7	5.7	5.7	4.1	5.7	5.7	0.8
Typ przewodu	YKXS 5x4	YKXS 5x4	YKXS 5x4	YKXS 5x4	YKXS 5x4	YKXS 5x4	YKXS 5x4	YKXS 5x4	YKXS 5x4	YKXS 5x4	YKXS 5x4	YKXS 5x4	YDyp 3x2.5
Przekrój przewodu [mm²]	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	2.5
Długość przewodu [m]	16.0	16.0	16.0	16.0	16.0	16.0	16.0	16.0	16.0	16.0	16.0	16.0	0.0
Spadek napięcia [%]	0.17	0.17	0.12	0.12	0.12	0.17	0.17	0.17	0.17	0.12	0.17	0.17	0.00

KOMBUD RAFAŁ MARCINIAK TEL. 514 908 159, BIURO_KOMBUD@WP.PL									
OPRACOWANIE CHRONIONE PRAWAMI AUTORSKIMI. POWIELANIE LUB WYKORZYSTYWANIE W INNYM CELU BEZ ZGODY WŁAŚCIELA DOKUMENTACJI JEST ZAPROWNIKE									
PROJEKT:									
MONTAŻ KLIMATYZACJI CENTRALNEJ WRAZ Z PRZEBUDOWĄ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ I PRACAMI TOWARZYSZĄCYMI W BUDYNKU FUNDUSZU SKŁADKOWEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ROLNIKÓW W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM PRZY UL. KROTOSZYŃSKIEJ 41									
LOKALIZACJA INWESTYCJI:									
UL. KROTOSZYŃSKA 41 63-410 OSTRÓW WIELKOPOLSKI									
INWESTOR:									
FUNDUSZ SKŁADKOWY UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ROLNIKÓW Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE UL. STANISŁAWA MONIUSZKI 1A, 00-014 WARSZAWA									
TYTUŁ RYSUNKU: SCHEMAT									
PROJEKTANT:		inż. Jarosław Szczepny		UPRRAWNIENIA: WEPP-AN-8386-5/46/81Wk		PODPIS:			
SPRACOWUJĄCY:		inż. Roman Pietrzak		UPRRAWNIENIA: UAN-N-V/147/70/84		PODPIS:			
ASISTENT:		inż. Robert Szafranski		UPRRAWNIENIA: E/1166/716/20 D/516/716/20		PODPIS:			
BRANŻA: ELEKTRYCZNA		SKALA: PT		DATA: 11.2021		KODYFIKATOR: 297X500		NR RYSUNKU: EOB	
								STRONA:	

Istniejącą rozdzielnię RG rozbudować o projektowane obwody