



FUNDUSZ SKŁADKOWY

Ubezpieczenia Społecznego Rolników

znak sprawy FS.ZPN.203.31.734.2025

Warszawa, dnia 28-07-2025 r.

**Do wszystkich Wykonawców,
którzy zapoznali się z OPZ**

Dot. wykonania robót budowlanych: „Remont schodów wieży startowej zjeżdżalni oraz podpory zjeżdżalni na terenie krytej pływalni w Horyńcu Zdroju” nieruchomości Funduszu Składowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników, ul. Sanatoryjna 2, 37-620 Horyniec-Zdrój.

W związku z wpłynięciem pytań od Wykonawcy zamawiający udziela odpowiedzi:

1. Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie stopni z blachy nierdzewnej ryflowanej (tzw. „łezkowanej”) o grubości 3 mm w gatunku stali nierdzewnej 316L, jako rozwiązanie równoważne?

Zamawiający **nie dopuszcza** wykonanie stopni z blachy nierdzewnej ryflowanej (tzw. „łezkowanej”) o grubości 3 mm w gatunku stali nierdzewnej 316L, jako rozwiązanie równoważne.

2. Czy Zamawiający akceptuje wykonanie barierek w sposób polegający na zachowaniu górnej poręczy w stanie istniejącym, przy jednoczesnym piaskowaniu i malowaniu części dolnej?

Zamawiający wyraża zgodę na proponowane wykonanie.

3. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie śrub nierdzewnych klasy A4 jako rozwiązanie zamienne względem istniejących elementów złącznych, przy zachowaniu funkcjonalności i trwałości połączeń?

Zamawiający **wyraża zgodę** na zastosowanie proponowanych śrub.

4. Czy Zamawiający zezwala na wymianę skorodowanych rur prostokątnych podtrzymujących tor zjeżdżalni na nowe elementy o takim samym przekroju grubości ścianki, ocynkowane oraz malowane na kolor zgodny ze słupami?

Zamawiający **wyraża zgodę** na proponowaną wymianę.

5. Czy Zamawiający akceptuje zaproponowany przez Wykonawcę system malarski obejmujący:
- grunt epoksydowy Steelkote IM Mastic AL (815)
 - nawierzchnię poliuretanową Steelkote PC HS (807)
- zgodnie z załączonymi kartami technicznymi?

Zamawiający **nie wyraża zgody** na system malarski - nie posiada atestu PZH

6. Czy Zamawiający zezwala na czasowe opróżnienie (spuszczenie wody) z małego basenu na czas realizacji prac, jeżeli jest to niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia?

Zamawiający **wyraża zgodę** na spuszczenie wody z małego basenu na czas realizacji prac.

DYREKTOR
Biura Zarządu Funduszu Składowego
Ubezpieczenia Społecznego Rolników
dr Tomasz Piławka