



RZUT POMIESZCZEŃ - SUFIT  
- OGÓLNODOSTĘPNA TOALETA DAMSKA (C.0.01)



LEGENDA

OZNACZENIE



UWAGA!

- 1) KANAŁY WENTYLACYJNE PROWADZIĆ W PRZESTRZENI SUFITU PODWIESZANEGO
- 2) PRZED PODŁĄCZENIEM DO ISTNIEJĄCEGO PRZEWODU WENTYLACYJNEGO SPRAWDZIĆ DROŻNOŚĆ I SZCZELNOŚĆ PRZWODU
- 3) ZASTOSOWAĆ WENTYLATOR KANAŁOWY O OBNIŻONYM POZIOMU EMITOWANEGO HAŁASU POPRZECZ ZASTOSOWANIE OBUDOWY Z MATERIAŁAMI DŹWIĘKOCHŁONNYMI
- 4) REGULACJA WENTYLATORA POPRZECZ TYRYSTOROWY REGULATOR OBROTÓW WENTYLATORA DO SILNIKÓW JEDNOFAZOWYCH UMOŻLIWIAJĄCY PŁYNNĄ REGULACJĘ WYDAJNOŚCI
- 5) W PRZYPADKU STWIERDZENIA WYSTĘPOWANIA W OBIEKCIE ISTNIEJĄCYCH KŁAP PRZECIWOPOŻAROWYCH NALEŻY JE ZACHOWAĆ, PODDAĆ OCENIE STANU TECHNICZNEGO ORAZ ZAPEWNIĆ ICH DALSZE FUNKCJONOWANIE ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI W RAMACH REALIZACJI INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ
- 6) PRZEJŚCIA PRZEWODÓW WENTYLACYJNYCH PRZECZ PRZEGRODY BUDOWLANE. WYKONAĆ JAKO SZCZELNE W IZOLACJI Z WEŁNY MINERALNEJ JEDNOSTRONNIE ZBROJONEJ FOLIĄ ALUMINIOWĄ
- 7) WSZELKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ Z NATURY NA BUDOWIE
- 8) EWENTUALNE ROZBIEŻNOŚCI STANU ISTNIEJĄCEGO Z DOKUMENTACJĄ NALEŻY ZGŁOSIĆ PROJEKTANTOWI
- 9) PRZEDMIOTOWE ZAMIERZENIE MA CHARAKTER REMONTU W ROZUMIENIU ART. 3 PKT 8 USTAWY PRAWO BUDOWLANE I POLEGA NA ODTWORZENIU STANU ISTNIEJĄCEGO BEZ INGERENCJI W ELEMENTY SYSTEMU OCHRONY PRZECIWOPOŻAROWEJ BUDYNKU, W SZCZEGÓLNOŚCI BEZ ZMIAN W ZAKRESIE STREF POŻAROWYCH, DRÓG EWAKUACYJNYCH ORAZ URZĄDZEŃ PRZECIWOPOŻAROWYCH. EWENTUALNE ZMIANY W ISTNIEJĄCYCH INSTALACJACH OCHRONY PRZECIWOPOŻAROWEJ WYMAGAJĄ PROJEKTU STANOWIĄCEGO ODRĘBNE OPRACOWANIE

SPECYFIKACJA ELEMENTÓW WENTYLACJI

| Sys. | Nr | Szt. | Typ                      | Nazwa                               | Wymiary |            |  |  |  | Materiał  | Kolor     | Pow. [m2] | Pow. całk. [m2] |
|------|----|------|--------------------------|-------------------------------------|---------|------------|--|--|--|-----------|-----------|-----------|-----------------|
| C0.1 | 1  | 1    | TUBE*                    | Przewód okrągły                     | d1= 125 | l1= 0.44 m |  |  |  |           | ocynk     | 0,17      | 0,17            |
| C0.1 | 2  | 2    | PCC                      | Opaska montażowa                    | d= 125  | l= 60      |  |  |  |           |           | 0,00      |                 |
| C0.1 | 3  | 1    | CV1*+125 m3/h+60 Pa+220V | Wentylator kanałowy okrągły in-line | d= 125  | l= 462     |  |  |  |           |           | 0,00      |                 |
| C0.1 | 4  | 1    | TUBE*                    | Przewód okrągły                     | d1= 125 | l1= 0.40 m |  |  |  | ocynk     |           | 0,16      | 0,16            |
| C0.1 | 5  | 1    | FLEX                     | Przewód elastyczny                  | d= 125  | l= 0.60 m  |  |  |  | aluminium | naturalny | 0,23      | 0,23            |
| C0.1 | 6  | 1    | VV1*                     | Zawór wentylacyjny                  | D= 125  |            |  |  |  | stal      | RAL 9003  | 0,00      |                 |



PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA RAMA

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

Pracownia Architektoniczna RAMA  
Radosław Małeńczuk  
REGON: 541162666 NIP: 8952284983  
791 322 735  
pracownia.rama@gmail.com

NAZWA OBIEKTU:

KOMPLEKSOWY REMONT 26 ŁAZIENEK OGÓLNODOSTĘPNYCH ORAZ  
2 ŁAZIENEK Z NATRYSKAMI W STREFIE BASENOWEJ W NIERUCHOMOŚCI  
FUNDUSZU SKŁADKOWEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ROLNIKÓW  
W KOŁOBRZEGU

ADRES INWESTYCJI:

ul. Norwida 3, 78-100 Kołobrzeg

TYTUŁ RYSUNKU:

WENTYLACJA MECHANICZNA  
RZUT TOALETY C.0.01

INWESTOR:

Fundusz Składowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników

ADRES INWESTORA:

ul. Stanisława Moniuszki 1A, 00-014 Warszawa

PROJEKTANT - BRANŻA INST. SANITARNE: specjalność instalacje sanitarne do projektowania bez ograniczeń

mgr inż. Mirosław Smolny  
uprawnienia nr 105/DOŚ/06

PODPIS

|        |                |               |                  |               |
|--------|----------------|---------------|------------------|---------------|
| BRANŻA | SKALA / FORMAT | FAZA PROJEKTU | DATA OPRACOWANIA | NUMER RYSUNKU |
| IS     | 1:50/420x297mm | PW            | 05.05.2026 r.    | IS/00/5.2     |

PROJEKT CHRONIONY USTAWĄ O PRAWACH AUTORSKICH, WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE