




ŁAZIENKA pokój nr 113
- RZUT SUFITÓW, ELEKTRYKA




ŁAZIENKA pokój nr 114
- RZUT SUFITÓW, ELEKTRYKA




ŁAZIENKA pokój nr 115
- RZUT SUFITÓW, ELEKTRYKA




ŁAZIENKA pokój nr 116
- RZUT SUFITÓW, ELEKTRYKA




ŁAZIENKA pokój nr 117
- RZUT SUFITÓW, ELEKTRYKA




ŁAZIENKA pokój nr 118, 119
- RZUT SUFITÓW, ELEKTRYKA




ŁAZIENKA pokój nr 120
- RZUT SUFITÓW, ELEKTRYKA




ŁAZIENKA pokój nr 121
- RZUT SUFITÓW, ELEKTRYKA



ŁAZIENKA pokój nr 122, 123
- RZUT SUFITÓW, ELEKTRYKA



ŁAZIENKA pokój nr 124, 125
- RZUT SUFITÓW, ELEKTRYKA



- LEGENDA:
- łącznik uniwersalny IP20
 - łącznik uniwersalny IP44
 - oprawa oświetleniowa - LED, IP65, IK08, T=4000K, CRI≥80, strumień świetlny oprawy: ≥2080lm, moc: ≤26W, 2 kl. ochronności, podtynkowa
 - kinkiet - oprawa ośw. LED, IP65, IK08, T=4000K, CRI≥80, strumień świetlny oprawy: ≥1280lm, moc: ≤16W, 2 kl. ochronności,
 - gniazdo z uziemieniem IP44
 - głośnik instalacji DSO
 - puszka połączeń wyrównawczych
 - Oprawa awaryjna LED, IP65, IK07, moc: ≤6W, T=4000K, 2 klasa ochronności, dwuzadaniowa (praca „na ciemno” SE oraz praca “na jasno” SA); regulowany czas autonomii: 1h, 2h, 3h, 8h; strumień świetlny oprawy: 1000lm (1h) / 550lm (2h) / 350lm (3h) / 125lm (8h) oraz 300lm (SA); montaż: nastropowy/dostropowy; z funkcją centralnego testu
 - Wentylator silent, wg. wytycznych branży sanitarnej



Oprawa A2



Oprawa kinkiet



Oprawa awaryjna

PRACOWNIA PROJEKTOWA			
PIOTR KĘDZERSKI e-mail: attyka@poczta.fm attykabiuro@poczta.fm www.attyka-architekci.pl			
CZĘSTOCHOWA UL. ELSNERA 4h TEL. 531 773 803 502 086 906			
nazwa inwestycji			
KOMPLEKSOWY REMONT 32 ŁAZIENEK WRAZ Z WYMIANĄ DRZWI ŁAZIENKOWYCH I WEJŚCIOWYCH DO POKOI W BUDYNKU CRR KRUS SASANKA II ORAZ PRZEBUDOWA INSTALACJI HYDRANTOWEJ WEWNĘTRZNEJ I DOSTOSOWANIE DO OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW PPOŻ ORAZ REMONT KOMINÓW WENTYLACYJNYCH W CRR KRUS SASANKA II			
adres inwestycji			
CRR KRUS SASANKA w Świnoujściu ul. M. Konopnickiej 17, 72-600 Świnoujście			
inwestor			
Fundusz Składowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników ul. Stanisława Moniuszki 1A 00-014 Warszawa			
faza projektu			
PROJEKT TECHNICZNO - WYKONAWCZY			
PROJEKTOWAŁ	branża	upr. nr:	podpis
mgr inż. Monika Jędryka	elektryczna	SLK/5761/PWOE/14	
tytuł rysunku			skala
Plani instalacji elektrycznych - II PIĘTRO			1:50
branża			nr rysunku
ELEKTRYCZNA			E-02
data opracowania		LIPIEC 2026	