

U1 ☒ opinion by

M

Wszystkie istniejące hydranty przewidziano do likwidacji, wnęki do zamurowania, wykończenie ścian doprowadzić do spójności ze stanem istniejącym.


Podczas prac demontażowych należy należycie sprawdzić zasilanie istniejących przyborów, w celu uniknięcia przypadkowego odłączenia instalacji wodociągowej bytowej.

Lokalizacja serwisowych zaworów odcinających ze zdemontowaną rąstką zgodnie z częścią rysunkową. Należy zastosować zawory jednego typu, aby zapewnić możliwość otwarcia każdego z nich tą samą zdeponowaną pod zamknięciem dostępnym dla służb technicznych rąstką zaworową. Lokalizację zaworów oznaczyć oraz zapewnić dostęp serwisowy. Zawory w warunkach pracy w pozycji otwartej.

W przypadku konieczności demontażu istniejących instalacji sanitarnych (wodociągowa, centralnego ogrzewania) w celu umieszczenia projektowanych przewodów instalacji hydraulicznej należy wymienić istniejące rury na nowe zachowując średnice. Wymieniane instalacje wykonać w systemie rur PE-RT/AL/PE-RT. Rury należy zaizolować zgodnie z obowiązującymi normami i wytycznymi. Przy montażu należy uwzględnić kompensację oraz wykonać podpory/zawiesia zgodnie z wytycznymi producenta rur.

W przypadku przejścia instalacji przez ścianę oddzielenia przeciwpożarowego, przepusty instalacyjne należy wykonać w takiej samej klasie odporności ogniowej jak ściana oddzielenia przeciwpożarowego.

Zaprojektowano zastosowanie hydrantów 25/30m z miejscem na gaśnice pod zwijadłem.



KLATKA ODDYMIANA

PRACOWNIA PROJEKTOWA			
			
PIOTR KEDZIERSKI e-mail: arkadiusz@poczta.fm arkadiusz@poczta.fm www.ryjka.scribd.com/pl			
CZĘSTOCHOWA UL. ELSNERA 4H TEL. 531 773 803 502 086 906			
nazwa inwestycji			
KOMPLEKSOWY REMONT 23 ŁAZIENEK WRAZ Z WYMIANĄ DRZWI ŁAZIENKOWYCH I WEJŚCIOWYCH DO POKOI W BUDYNKU CRR KRUS SASANKA II ORAZ PRZEBUDOWA INSTALACJI HYDRAUNTOWEJ WEWNĘTRZNEJ I DOSTOSOWANIE DO OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW POŻOZ RAZ REMON KOMINÓW WENTYLACYJNYCH W CRR KRUS SASANKA II			
adres inwestycji			
CRR KRUS SASANKA w Świnoujściu ul. M. Koponickiej 17, 72-600 Świnoujście			
inwestor			
Fundusz Składowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników ul. Stanisława Moniuszki 1A 00-014 Warszawa			
faza projektu			
PROJEKT TECHNICZNO-WYKONAWCZY			
PROJEKTOWAŁ	branża	upr. nr:	podpis
Agata Crawford mgr inż. inżynierii środowiska	santarna	SLK/954/ PWOS/05	
tytuł rysunku			skala
RZUT II PIĘTRA - INSTALACJA HYDRAUNTOWA			1:100
branża			nr rysunku
SANTARNA			S3
data opracowania		LIPIEC 2026	