

PION INSTALACJI HYDRANTOWEJ -
LOKALIZACJA W MIEJSCU ISTNIEJĄCEGO
PIONU; NOWĄ INSTALACJĘ PROWADZIĆ PO
TRASIE INSTALACJI ISTNIEJĄCEJ

KLATKA.ODDYMIANA

PION INSTALACJI HYDRANTOWEJ -
LOKALIZACJA W MIEJSCU ISTNIEJĄCEGO
PIONU; NOWĄ INSTALACJĘ PROWADZIĆ PO
TRASIE INSTALACJI ISTNIEJĄCEJ

LEGENDA:

-   pion hydrantowy
-  zawór serwisowy, ze zdemontowalną rączką
proj. instalacja hydrantowa z rur stalowych
ocynkowanych łączonych na gwint

UWAGA:
Wszystkie istniejące hydranty przewidziano do likwidacji,
wnęki do zamurowania, wykończenie ścian doprowadzić do
spójności ze stanem istniejącym.
Podczas prac demontażowych należy zanieść sprawdzić
zasilanie istniejących przyborów, w celu uniknięcia
przypadkowego odcięcia instalacji wodociągowej bytowej.

UWAGA:
Lokalizacja serwisowych zaworów odcinających ze
zdemontowalną rączką zgodnie z częścią rysunkową.
Należy zastosować zawory jednego typu, aby zapewnić
możliwość otwarcia każdego z nich tą samą zdeponowaną
pod zamknięciem dostępnym dla służb technicznych rączką
zaworową. Lokalizację zaworów oznaczyć oraz zapewnić
dostęp serwisowy. Zawory w warunkach pracy w pozycji
otwartej.

UWAGA:
W przypadku konieczności demontażu istniejących instalacji
sanitarnych (wodociągowa, centralnego ogrzewania) w celu
umieszczenia projektowanych przewodów instalacji
hydrantowej należy wymienić istniejące rury na nowe
zachowując średnice. Wymieniane instalacje wykonać w
systemie rur PE-RT/AL/PE-RT. Rury należy zaizolować zgodnie
z obowiązującymi normami i wytycznymi. Przy montażu należy
uwzględnić kompensacje oraz wykonać podpory/zawiesia
zgodnie z wytycznymi producenta rur.

UWAGA:
W przypadku przejścia instalacji przez ścianę oddzielenia
przeciwpożarowego, przepusty instalacyjne należy wykonać
w takiej samej klasie odporności ogniowej jak ściana
oddzielenia przeciwpożarowego.

UWAGA:
Zaprojektowano zastosowanie hydrantów 25/30m z
miejscem na gaśnicę pod związdem.

PRACOWNIA PROJEKTOWA
PIOTR KEDZERSKI
e-mail: arkadiusz.piotr@pka.pl
www.arkadiusz.piotr.pl
CZĘSTOCHOWA UL. ELSNERA 4h TEL. 531 773 803 502 086 906

nazwa inwestycji
KOMPLEKSOWY REMONT 32 ŁAZIENEK WRAZ Z WYMIANĄ DRZWI
ŁAZIENKOWYCH I WEJŚCIOWYCH DO POKOI W BUDYNKU CRR KRUS
SASANKA II ORAZ PRZEBUDOWA INSTALACJI HYDRANTOWEJ
WEWNĘTRZNEJ I DOSTOSOWANIE DO OBOWIĄZUJĄCYCH
PRZEPISÓW PPOŻ ORAZ REMON KIMINÓW WENTYLACYJNYCH W
CRR KRUS SASANKA II

adres inwestycji
CRR KRUS SASANKA w Świnoujściu
ul. M. Konopnickiej 17,
72-600 Świnoujście

inwestor
Fundusz Składowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników
ul. Stanisława Moniuszki 1A
00-014 Warszawa

faza projektu
PROJEKT
TECHNICZNO-WYKONAWCZY

PROJEKTOWAŁ	branża	upr. nr.	podpis
Agata Crawford mgr inż. inżynierii środowiska	sanitarna	SLK/0945/ PWOS/05	

tytuł rysunku	skala
RZUT III PIĘTRA - INSTALACJA HYDRANTOWA	1:100

branża	nr rysunku
SANITARNA	S4

data opracowania	LIPIEC 2026
------------------	-------------