



FUNDUSZ SKŁADKOWY

Ubezpieczenia Społecznego Rolników

znak sprawy FS.ZPN.251.4.950.2022

Warszawa, dnia 02 -09-2022r.

**Do wszystkich Wykonawców,
którzy zapoznali się z SWZ**

Dot. Montaż klimatyzacji w nieruchomościach FSUSR - w podziale na 3 części - trybie podstawowym z możliwością negocjacji.

Zamawiający informuje, że Wykonawca złożył następujące pytania:

Pytanie 1.

Zgodnie z SIWZ i wizją lokalną proszę o informacje czy istnieje możliwość zmiany tras prowadzenia rurociągów klimatyzacyjnych i odpływu skroplin? –część 1 Białystok.

Odpowiedź:

Tak, dopuszczamy możliwość zmiany tras rurociągów klimatyzacyjnych i odpływu skroplin na parterze w obrębie części pomieszczeń. Zmianę tras należy uzgodnić z Inwestorem oraz Projektantem.

Pytanie 2.

Czy istnieje możliwość zmiany tras rurociągów klimatyzacyjnych, zmiany podziału systemów klimatyzacyjnych i umieszczenie jednostki zewnętrznej odpowiadającej za chłodzenie Parteru na elewacji lub na poziomie gruntu? Aktualnie zaprojektowane trasy nie są możliwe do wykonania ze względu na przeszkody architektoniczne typu okna, drzwi, zabudowy, podciągi, instalacje elektryczne podtynkowe itp. –część 1 Białystok.

Odpowiedź:

Poza zmianami na parterze w części pomieszczeń nie zachodzi konieczność zmiany tras ani lokalizacji jednostek zewnętrznych.

Pytanie 3.

Czy istnieje możliwość zmiany umiejscowienia pionów klimatyzacyjnych?

Odpowiedź:

Bezpodstawne z uwagi na możliwość wykonania instalacji zgodnie z projektem zmieniając jedynie część tras na poziomie parteru.

Pytanie 4.

Projekt uwzględnia prowadzenia rurociągów klimatyzacyjnych na ścianach korytarza i co się z tym wiąże zabudowę z suchego tynku. Na korytarzu znajduje się duża ilość puszek elektrycznych. Czy projektant uwzględnił utrudniony dostęp do tych instalacji po zabudowie rurociągów? –część 1 Białystok.

Odpowiedź:

W ramach zabudowy należy przewidzieć drzwiczki rewizyjne umożliwiające dostęp do wskazanych przez Wykonawcę instalacji.

Ponadto zamawiający informuje, że Projektant w ramach nadzoru autorskiego będzie do dyspozycji, aby prawidłowo zrealizować przedmiotowy projekt klimatyzacji centralnej dla budynku zgodnie z obowiązującymi przepisami i z uwzględnieniem stanu faktycznego budynku.

DYREKTOR
Biura Zarządu Funduszu Składowego

Jolanta Brąnska