

**ZAKŁAD INSTALATORSTWA
ELEKTRYCZNEGO
JAROSŁAW USTIANOWSKI**

Kołobrzeg dn. 14.02.2020r.

☎ 601 728 468

**ul. Wojska Polskiego 28c/6
78-100 KOŁOBRZEG**

Wykonuje:

- Pomiary elektryczne
- ochrona przeciwporażeniowa
- ochrona odgromowa
- rezystancja izolacji
- Instalacje elektryczne
- Instalacje odgromowe

**Pomiary
Elektryczne
2020**

**CENTRUM
REHABILITACJI
ROLNIKÓW
KRUS NIWA**

**78 – 100 KOŁOBRZEG
UL. C.K. NORWIDA 3**

**HOTEL i
POMIESZCZENIA
BIUROWE**

**Ochrona
Przeciwporażeniowa**

Pieczęć firmowa

Kołobrzeg dnia 14.02.2020r.

PROTOKÓŁ BADANIA IMPEDANCJI PĘTLI ZWARCIA

1. *Instytucja / imię i nazwisko:*

CENTRUM REHABILITACJI ROLNIKÓW KRUS NIWA

78-100 Kołobrzeg, ul. C. K. Norwida 3

2. *Miejsce badań:* **78-100 Kołobrzeg, ul. C. K. Norwida 3**

Obiekt: HOTEL i POMIESZCZENIA ADMINISTRACYJNE

3. *Rodzaj zasilania (napięcie sieci):* kablowe, 230/400V

4. *Do badania użyto przyrządu:* **MPI – 502 nr AE 1053**

5. *Data badania:* **14.02.2020r.**

6. *Termin następnych pomiarów:* **14.02.2025r.**

7. *Rodzaj badania:* **Okresowe.**

8. *Wynik pomiarów:* **POZYTYWNY**

9. *Wartości pomiarów:* podano w tabelach.

L.p.	Opis Urządzenia	Typ i prąd bezpiecznika	Wartość zmierzona	Wartość dopuszcz.	Ochrona skuteczna
-	-	[A]	[Ω]	[Ω]	TAK-NIE
1	3	4	5	6	7
IV PIĘTRO					
WC DAMSKIE					
1.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t hermetyczne (suszarka do rąk)	SCHRAK B16	0,82	2,88	Tak
2.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t hermetyczne	SCHRAK B16	0,85	2,88	Tak
WC MĘSKIE					
3.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t hermetyczne	SCHRAK B16	0,75	2,88	Tak
POKÓJ NR 401					
ŁAZIENKA					
4.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t hermetyczne	SCHRAK B 10	0,60	4,60	Tak
POKÓJ					
5.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,67	4,60	Tak
6.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,65	4,60	Tak
7.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,65	4,60	Tak
8.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,62	4,60	Tak
9.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,57	4,60	Tak
10.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,57	4,60	Tak
11.	Gniazdo 16A/230V podwójne z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,55	4,60	Tak
POKÓJ NR 402					
ŁAZIENKA					
12.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t hermetyczne	SCHRAK B 10	0,53	4,60	Tak
POKÓJ					
13.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,67	4,60	Tak
14.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,60	4,60	Tak
15.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,59	4,60	Tak
16.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,58	4,60	Tak
17.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,62	4,60	Tak

18.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,60	4,60	Tak
POKÓJ NR 403					
ŁAZIENKA					
19.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t hermetyczne	SCHRAK B 10	0,41	4,60	Tak
POKÓJ					
20.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,60	4,60	Tak
21.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,59	4,60	Tak
22.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,58	4,60	Tak
23.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,62	4,60	Tak
24.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,60	4,60	Tak
25.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,55	4,60	Tak
POKÓJ NR 404					
ŁAZIENKA					
26.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t hermetyczne	SCHRAK B 10	0,42	4,60	Tak
POKÓJ					
27.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,58	4,60	Tak
28.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,58	4,60	Tak
29.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,58	4,60	Tak
30.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,55	4,60	Tak
31.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,53	4,60	Tak
32.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,52	4,60	Tak
POKÓJ NR 405					
ŁAZIENKA					
33.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t hermetyczne	SCHRAK B 10	0,60	4,60	Tak
POKÓJ					
34.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,60	4,60	Tak
35.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,60	4,60	Tak
36.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,59	4,60	Tak
37.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,55	4,60	Tak

38.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,48	4,60	Tak
39.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,50	4,60	Tak
POKÓJ NR 406					
ŁAZIENKA					
40.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t hermetyczne	SCHRAK B 10	0,39	4,60	Tak
POKÓJ					
41.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,58	4,60	Tak
42.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,57	4,60	Tak
43.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,57	4,60	Tak
44.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,55	4,60	Tak
45.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,52	4,60	Tak
46.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,48	4,60	Tak
POKÓJ NR 407					
ŁAZIENKA					
47.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t hermetyczne	SCHRAK B 10	0,48	4,60	Tak
POKÓJ					
48.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,52	4,60	Tak
49.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,51	4,60	Tak
50.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,52	4,60	Tak
51.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,55	4,60	Tak
52.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,53	4,60	Tak
53.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,51	4,60	Tak
POKÓJ NR 408					
ŁAZIENKA					
54.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t hermetyczne	SCHRAK B 10	0,48	4,60	Tak
POKÓJ					
55.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,60	4,60	Tak
56.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,58	4,60	Tak
57.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,58	4,60	Tak

ZAKŁAD
INSTALATORSTWA ELEKTRYCZNEGO
Jarosław Ustianowski 4
Al. 1 Maja 28c/6, tel. 354 55 06
78-100 KULÓBRZEG
+330583718-

58.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,62	4,60	Tak
59.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,60	4,60	Tak
60.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,57	4,60	Tak
POKÓJ NR 409					
ŁAZIENKA					
61.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t hermetyczne	SCHRAK B 10	0,49	4,60	Tak
POKÓJ					
62.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,62	4,60	Tak
63.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,61	4,60	Tak
64.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,61	4,60	Tak
65.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,55	4,60	Tak
66.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,53	4,60	Tak
67.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,50	4,60	Tak
POKÓJ SOCJALNY					
68.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t hermetyczne	SCHRAK B16	0,76	2,88	Tak
69.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t hermetyczne	SCHRAK B16	0,69	2,88	Tak
PRASOWALNIA					
70.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B16	0,66	2,88	Tak
71.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B16	0,76	2,88	Tak
72.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B16	0,87	2,88	Tak
73.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B16	0,85	2,88	Tak
74.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B16	0,90	2,88	Tak
POKÓJ NR 410					
ŁAZIENKA					
75.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t hermetyczne	SCHRAK B 10	0,43	4,60	Tak
POKÓJ					
76.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,60	4,60	Tak
77.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,61	4,60	Tak
78.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,59	4,60	Tak

79.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,62	4,60	Tak
80.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,55	4,60	Tak
81.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,52	4,60	Tak
POKÓJ NR 411					
ŁAZIENKA					
82.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t hermetyczne	SCHRAK B 10	0,42	4,60	Tak
POKÓJ					
83.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,65	4,60	Tak
84.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,63	4,60	Tak
85.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,63	4,60	Tak
86.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,60	4,60	Tak
87.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,58	4,60	Tak
88.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,56	4,60	Tak
POKÓJ NR 412					
ŁAZIENKA					
89.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t hermetyczne	SCHRAK B 10	0,48	4,60	Tak
POKÓJ					
90.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,62	4,60	Tak
91.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,61	4,60	Tak
92.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,61	4,60	Tak
93.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,55	4,60	Tak
94.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,53	4,60	Tak
95.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,50	4,60	Tak
POKÓJ NR 413					
ŁAZIENKA					
96.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t hermetyczne	SCHRAK B 10	0,41	4,60	Tak
POKÓJ					
97.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,52	4,60	Tak
98.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,55	4,60	Tak

99.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,60	4,60	Tak
100.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,57	4,60	Tak
101.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,56	4,60	Tak
102.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,55	4,60	Tak
POKÓJ NR 414					
ŁAZIENKA					
103.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t hermetyczne	SCHRAK B 10	0,45	4,60	Tak
POKÓJ					
104.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,74	4,60	Tak
105.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,88	4,60	Tak
106.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,52	4,60	Tak
107.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,59	4,60	Tak
108.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,58	4,60	Tak
109.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,58	4,60	Tak
POKÓJ NR 415					
ŁAZIENKA					
110.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t hermetyczne	SCHRAK B 10	0,46	4,60	Tak
POKÓJ					
111.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,55	4,60	Tak
112.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,58	4,60	Tak
113.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,62	4,60	Tak
114.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,59	4,60	Tak
115.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,60	4,60	Tak
116.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,58	4,60	Tak
KORYTARZ B 1					
117.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t (naprzeciw pokoju 403)	SCHRAK B16	0,74	2,88	Tak
118.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t (przy pokoju 412)	SCHRAK B16	0,88	2,88	Tak
119.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t (przy pokoju 413)	SCHRAK B16	0,52	2,88	Tak

POKÓJ NR 416					
ŁAZIENKA					
120.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t hermetyczne	SCHRAK B 10	0,57	4,60	Tak
POKÓJ					
121.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,60	4,60	Tak
122.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,60	4,60	Tak
123.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,61	4,60	Tak
124.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,70	4,60	Tak
125.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,65	4,60	Tak
126.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,61	4,60	Tak
POKÓJ NR 417					
ŁAZIENKA					
127.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t hermetyczne	SCHRAK B 10	0,47	4,60	Tak
POKÓJ					
128.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,49	4,60	Tak
129.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,53	4,60	Tak
130.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,58	4,60	Tak
131.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,60	4,60	Tak
132.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,59	4,60	Tak
133.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,59	4,60	Tak
POKÓJ NR 418					
ŁAZIENKA					
134.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t hermetyczne	SCHRAK B 10	0,51	4,60	Tak
POKÓJ					
135.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,60	4,60	Tak
136.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,60	4,60	Tak
137.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,61	4,60	Tak
138.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,70	4,60	Tak
139.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,65	4,60	Tak

140.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,61	4,60	Tak
POKÓJ NR 419					
ŁAZIENKA					
141.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t hermetyczne	SCHRAK B 10	0,54	4,60	Tak
POKÓJ					
142.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,67	4,60	Tak
143.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,66	4,60	Tak
144.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,66	4,60	Tak
145.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,73	4,60	Tak
146.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,61	4,60	Tak
147.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,58	4,60	Tak
POKÓJ NR 420					
ŁAZIENKA					
148.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t hermetyczne	SCHRAK B 10	0,50	4,60	Tak
POKÓJ					
149.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,69	4,60	Tak
150.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,68	4,60	Tak
151.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,68	4,60	Tak
152.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,75	4,60	Tak
153.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,65	4,60	Tak
154.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,58	4,60	Tak
POKÓJ NR 421					
ŁAZIENKA					
155.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t hermetyczne	SCHRAK B 10	0,49	4,60	Tak
POKÓJ					
156.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,65	4,60	Tak
157.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,66	4,60	Tak
158.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,65	4,60	Tak
159.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,75	4,60	Tak

179.	Gniazdo 16A/230V podwójne z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,85	4,60	Tak
180.	Gniazdo 16A/230V podwójne z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,79	4,60	Tak
181.	Gniazdo 16A/230V podwójne z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,79	4,60	Tak
182.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,70	4,60	Tak
183.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t (przy drzwiach)	SCHRAK B 10	0,64	4,60	Tak

**GABINET LEKARSKI
B 405**

184.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t hermetyczne (przy umywalce)	SCHRAK B 10	0,64	4,60	Tak
185.	Gniazdo 16A/230V podwójne z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,75	4,60	Tak
186.	Gniazdo 16A/230V podwójne z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,78	4,60	Tak
187.	Gniazdo 16A/230V podwójne z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,70	4,60	Tak
188.	Gniazdo 16A/230V podwójne z uziemieniem p/t (przy drzwiach)	SCHRAK B 10	0,67	4,60	Tak

**GABINET ZASTĘPCY DYREKTORA DS. LECZNICTWA
C 406**

189.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t (przy drzwiach)	SCHRAK B 10	0,56	4,60	Tak
190.	Gniazdo 16A/230V podwójne z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,66	4,60	Tak
191.	Gniazdo 16A/230V podwójne z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,71	4,60	Tak
192.	Gniazdo 16A/230V podwójne z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,74	4,60	Tak
193.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t hermetyczne (przy umywalce)	SCHRAK B 10	0,57	4,60	Tak

POKÓJ NR 424

ŁAZIENKA

194.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t hermetyczne	SCHRAK B 10	0,50	4,60	Tak
------	---	-------------	------	------	-----

POKÓJ

195.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,59	4,60	Tak
196.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,56	4,60	Tak
197.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,52	4,60	Tak
198.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,60	4,60	Tak

199.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,60	4,60	Tak
200.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,60	4,60	Tak
POKÓJ NR 425					
ŁAZIENKA					
201.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t hermetyczne	SCHRAK B 10	0,59	4,60	Tak
POKÓJ					
202.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,60	4,60	Tak
203.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,60	4,60	Tak
204.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,61	4,60	Tak
205.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,70	4,60	Tak
206.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,65	4,60	Tak
207.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,61	4,60	Tak
POKÓJ NR 426					
ŁAZIENKA					
208.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t hermetyczne	SCHRAK B 10	0,56	4,60	Tak
POKÓJ					
209.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,56	4,60	Tak
210.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,61	4,60	Tak
211.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,66	4,60	Tak
212.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,68	4,60	Tak
213.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,68	4,60	Tak
214.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,68	4,60	Tak
POKÓJ NR 427					
ŁAZIENKA					
215.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t hermetyczne	SCHRAK B 10	0,44	4,60	Tak
POKÓJ					
216.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,52	4,60	Tak
217.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,55	4,60	Tak
218.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,59	4,60	Tak

219.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,63	4,60	Tak
220.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,62	4,60	Tak
221.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,61	4,60	Tak
POKÓJ NR 428					
ŁAZIENKA					
222.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t hermetyczne	SCHRAK B 10	0,45	4,60	Tak
POKÓJ					
223.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,49	4,60	Tak
224.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,53	4,60	Tak
225.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,58	4,60	Tak
226.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,60	4,60	Tak
227.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,59	4,60	Tak
228.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,59	4,60	Tak
POKÓJ NR 429					
ŁAZIENKA					
229.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t hermetyczne	SCHRAK B 10	0,44	4,60	Tak
POKÓJ					
230.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,52	4,60	Tak
231.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,57	4,60	Tak
232.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,64	4,60	Tak
233.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,65	4,60	Tak
234.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,65	4,60	Tak
235.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,64	4,60	Tak
POKÓJ NR 430					
ŁAZIENKA					
236.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t hermetyczne	SCHRAK B 10	0,48	4,60	Tak
POKÓJ					
237.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,54	4,60	Tak
238.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,58	4,60	Tak

239.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,62	4,60	Tak
240.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,59	4,60	Tak
241.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,59	4,60	Tak
242.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,60	4,60	Tak
POKÓJ NR 431					
ŁAZIENKA					
243.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t hermetyczne	SCHRAK B 10	0,48	4,60	Tak
POKÓJ					
244.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,54	4,60	Tak
245.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,60	4,60	Tak
246.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,64	4,60	Tak
247.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,65	4,60	Tak
248.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,64	4,60	Tak
249.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,65	4,60	Tak
POKÓJ NR 432					
ŁAZIENKA					
250.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t hermetyczne	SCHRAK B 10	0,53	4,60	Tak
POKÓJ					
251.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,59	4,60	Tak
252.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,65	4,60	Tak
253.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,75	4,60	Tak
254.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,71	4,60	Tak
255.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,70	4,60	Tak
256.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,70	4,60	Tak
KORYTARZ B 2					
257.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t (przy pokoju 417)	SCHRAK B16	0,85	2,88	Tak
258.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t (przy pokoju 422)	SCHRAK B16	0,50	2,88	Tak
259.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t (przy pokoju 425)	SCHRAK B16	0,97	2,88	Tak

III PIĘTRO**WC DAMSKIE**

260.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t hermetyczne (suszarka do rąk)	SCHRAK B16	0,70	2,88	Tak
261.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t hermetyczne	SCHRAK B16	0,64	2,88	Tak

WC MĘSKIE

262.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t hermetyczne	SCHRAK B16	0,64	2,88	Tak
------	---	------------	------	------	-----

POKÓJ NR 301**ŁAZIENKA**

263.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t hermetyczne	SCHRAK B 10	0,44	4,60	Tak
------	---	-------------	------	------	-----

POKÓJ

264.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,67	4,60	Tak
265.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,65	4,60	Tak
266.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,62	4,60	Tak
267.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,60	4,60	Tak
268.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,60	4,60	Tak
269.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,60	4,60	Tak
270.	Gniazdo 16A/230V podwójne z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,64	4,60	Tak

POKÓJ NR 302**ŁAZIENKA**

271.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t hermetyczne	SCHRAK B 10	0,49	4,60	Tak
------	---	-------------	------	------	-----

POKÓJ

272.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,60	4,60	Tak
273.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,60	4,60	Tak
274.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,59	4,60	Tak
275.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,65	4,60	Tak
276.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,59	4,60	Tak
277.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,56	4,60	Tak

ZAKŁAD
INSTALATORSTWA ELEKTRYCZNEGO
Jarosław Ustianowski
Al. 7 Maja Woj. Polskiego 28a/6, tel. 354 55 06
78-100 ŁĘCZNO
-330583718-

POKÓJ NR 303					
ŁAZIENKA					
278.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t hermetyczne	SCHRAK B 10	0,50	4,60	Tak
POKÓJ					
279.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,63	4,60	Tak
280.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,62	4,60	Tak
281.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,64	4,60	Tak
282.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,60	4,60	Tak
283.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,55	4,60	Tak
284.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,53	4,60	Tak
POKÓJ NR 304					
ŁAZIENKA					
285.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t hermetyczne	SCHRAK B 10	0,45	4,60	Tak
POKÓJ					
286.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,49	4,60	Tak
287.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,53	4,60	Tak
288.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,58	4,60	Tak
289.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,60	4,60	Tak
290.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,59	4,60	Tak
291.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,59	4,60	Tak
POKÓJ NR 305					
ŁAZIENKA					
292.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t hermetyczne	SCHRAK B 10	0,39	4,60	Tak
POKÓJ					
293.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,56	4,60	Tak
294.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,55	4,60	Tak
295.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,55	4,60	Tak
296.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,60	4,60	Tak
297.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,54	4,60	Tak

298.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,51	4,60	Tak
POKÓJ NR 306					
ŁAZIENKA					
299.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t hermetyczne	SCHRAK B 10	0,43	4,60	Tak
POKÓJ					
300.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,62	4,60	Tak
301.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,62	4,60	Tak
302.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,60	4,60	Tak
303.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,65	4,60	Tak
304.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,55	4,60	Tak
305.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,50	4,60	Tak
POKÓJ NR 307					
ŁAZIENKA					
306.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t hermetyczne	SCHRAK B 10	0,36	4,60	Tak
POKÓJ					
307.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,56	4,60	Tak
308.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,55	4,60	Tak
309.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,55	4,60	Tak
310.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,52	4,60	Tak
311.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,47	4,60	Tak
312.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,43	4,60	Tak
POKÓJ NR 308					
ŁAZIENKA					
313.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t hermetyczne	SCHRAK B 10	0,48	4,60	Tak
POKÓJ					
314.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,65	4,60	Tak
315.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,65	4,60	Tak
316.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,66	4,60	Tak
317.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,68	4,60	Tak

318.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,65	4,60	Tak
319.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,58	4,60	Tak
POKÓJ NR 309					
ŁAZIENKA					
320.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t hermetyczne	SCHRAK B 10	0,46	4,60	Tak
POKÓJ					
321.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,68	4,60	Tak
322.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,65	4,60	Tak
323.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,65	4,60	Tak
324.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,66	4,60	Tak
325.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,68	4,60	Tak
326.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,70	4,60	Tak
POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE B 301					
327.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t hermetyczne	SCHRAK B 10	0,65	4,60	Tak
328.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t hermetyczne	SCHRAK B 10	0,61	4,60	Tak
POMIESZCZENIE GOSPODARCZE PACJENTÓW B 303					
329.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziem. p/t (przy umywalce)	SCHRAK B 16	0,58	2,88	Tak
330.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 16	0,60	2,88	Tak
331.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 16	0,80	2,88	Tak
332.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 16	0,80	2,88	Tak
333.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 16	0,74	2,88	Tak
POKÓJ NR 310					
ŁAZIENKA					
334.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t hermetyczne	SCHRAK B 10	0,61	4,60	Tak
POKÓJ					
335.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,76	4,60	Tak
336.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,75	4,60	Tak
337.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,75	4,60	Tak

338.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,68	4,60	Tak
339.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,62	4,60	Tak
340.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,58	4,60	Tak
POKÓJ NR 311					
ŁAZIENKA					
341.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t hermetyczne	SCHRAK B 10	0,49	4,60	Tak
POKÓJ					
342.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,67	4,60	Tak
343.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,68	4,60	Tak
344.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,68	4,60	Tak
345.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,65	4,60	Tak
346.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,60	4,60	Tak
347.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,55	4,60	Tak
POKÓJ NR 312					
ŁAZIENKA					
348.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t hermetyczne	SCHRAK B 10	0,49	4,60	Tak
POKÓJ					
349.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,65	4,60	Tak
350.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,65	4,60	Tak
351.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,66	4,60	Tak
352.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,62	4,60	Tak
353.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,56	4,60	Tak
354.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,52	4,60	Tak
POKÓJ NR 313					
ŁAZIENKA					
355.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t hermetyczne	SCHRAK B 10	0,40	4,60	Tak
POKÓJ					
356.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,50	4,60	Tak
357.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,53	4,60	Tak

ZAKŁAD
INSTALATORSTWA ELEKTRYCZNEGO
Jarosław Ustianowski
Al. Wolności 25/26, tel. 354 55 06 19
78-100 KOSZOBÓRZEG
-330583718-

358.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,55	4,60	Tak
359.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,58	4,60	Tak
360.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,55	4,60	Tak
361.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,58	4,60	Tak
POKÓJ NR 314					
ŁAZIENKA					
362.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t hermetyczne	SCHRAK B 10	0,45	4,60	Tak
POKÓJ					
363.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,65	4,60	Tak
364.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,65	4,60	Tak
365.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,66	4,60	Tak
366.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,68	4,60	Tak
367.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,59	4,60	Tak
368.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,58	4,60	Tak
POKÓJ NR 315					
ŁAZIENKA					
369.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t hermetyczne	SCHRAK B 10	0,45	4,60	Tak
POKÓJ					
370.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,49	4,60	Tak
371.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,50	4,60	Tak
372.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,55	4,60	Tak
373.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,62	4,60	Tak
374.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,61	4,60	Tak
375.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,60	4,60	Tak
KORYTARZ B 1					
376.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t (naprzeciw pokoju 303)	SCHRAK B16	1,28	2,88	Tak
377.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t (przy pokoju 312)	SCHRAK B16	0,99	2,88	Tak
378.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t (przy pokoju 313)	SCHRAK B16	0,59	2,88	Tak

POKÓJ NR 316					
ŁAZIENKA					
379.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t hermetyczne	SCHRAK B 10	0,49	4,60	Tak
POKÓJ					
380.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,66	4,60	Tak
381.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,65	4,60	Tak
382.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,65	4,60	Tak
383.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,68	4,60	Tak
384.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,62	4,60	Tak
385.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,55	4,60	Tak
POKÓJ NR 317					
ŁAZIENKA					
386.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t hermetyczne	SCHRAK B 10	0,47	4,60	Tak
POKÓJ					
387.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,65	4,60	Tak
388.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,66	4,60	Tak
389.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,67	4,60	Tak
390.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,62	4,60	Tak
391.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,58	4,60	Tak
392.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,54	4,60	Tak
POKÓJ NR 318					
ŁAZIENKA					
393.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t hermetyczne	SCHRAK B 10	0,56	4,60	Tak
POKÓJ					
394.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,71	4,60	Tak
395.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,72	4,60	Tak
396.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,72	4,60	Tak
397.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,75	4,60	Tak
398.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,73	4,60	Tak

399.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,71	4,60	Tak
POKÓJ NR 319					
ŁAZIENKA					
400.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t hermetyczne	SCHRAK B 10	0,50	4,60	Tak
POKÓJ					
401.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,67	4,60	Tak
402.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,66	4,60	Tak
403.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,68	4,60	Tak
404.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,70	4,60	Tak
405.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,62	4,60	Tak
406.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,56	4,60	Tak
POKÓJ NR 320					
ŁAZIENKA					
407.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t hermetyczne	SCHRAK B 10	0,50	4,60	Tak
POKÓJ					
408.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,64	4,60	Tak
409.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,65	4,60	Tak
410.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,65	4,60	Tak
411.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,60	4,60	Tak
412.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,55	4,60	Tak
413.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,51	4,60	Tak
POKÓJ NR 321					
ŁAZIENKA					
414.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t hermetyczne	SCHRAK B 10	0,39	4,60	Tak
POKÓJ					
415.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,61	4,60	Tak
416.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,62	4,60	Tak
417.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,62	4,60	Tak
418.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,60	4,60	Tak

419.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,55	4,60	Tak
420.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,50	4,60	Tak
POKÓJ NR 322					
ŁAZIENKA					
421.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t hermetyczne	SCHRAK B 10	0,43	4,60	Tak
POKÓJ					
422.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,65	4,60	Tak
423.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,65	4,60	Tak
424.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,66	4,60	Tak
425.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,68	4,60	Tak
426.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,56	4,60	Tak
427.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,50	4,60	Tak
POKÓJ NR 323					
ŁAZIENKA					
428.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t hermetyczne	SCHRAK B 10	0,45	4,60	Tak
POKÓJ					
429.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,59	4,60	Tak
430.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,59	4,60	Tak
431.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,59	4,60	Tak
432.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,65	4,60	Tak
433.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,58	4,60	Tak
434.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,53	4,60	Tak
WC (PRZY DYŻURCE PIEŁĘGNIAREK B 304)					
435.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t hermetyczne	SCHRAK B 16	0,67	2,88	Tak
DYŻURKA PIEŁĘGNIARSKA B 304					
436.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t hermetyczne (przy umywalce)	SCHRAK B 10	0,74	4,60	Tak
437.	Gniazdo 16A/230V podwójne z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,76	4,60	Tak
438.	Gniazdo 16A/230V podwójne z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,76	4,60	Tak

439.	Gniazdo 16A/230V podwójne z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,77	4,60	Tak
440.	Gniazdo 16A/230V podwójne z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,78	4,60	Tak
441.	Gniazdo 16A/230V podwójne z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,70	4,60	Tak
GABINET LEKARSKI C 301					
442.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B16	0,64	2,88	Tak
443.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B16	0,70	2,88	Tak
444.	Gniazdo 16A/230V podwójne z uziemieniem p/t	SCHRAK B16	0,74	2,88	Tak
445.	Gniazdo 16A/230V podwójne z uziemieniem p/t	SCHRAK B16	0,68	2,88	Tak
446.	Gniazdo 16A/230V podwójne z uziemieniem p/t	SCHRAK B16	0,65	2,88	Tak
447.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t hermetyczne (przy umywalce)	SCHRAK B16	0,59	2,88	Tak
POKÓJ NR 324					
ŁAZIENKA					
448.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t hermetyczne	SCHRAK B 10	0,49	4,60	Tak
POKÓJ					
449.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,70	4,60	Tak
450.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,71	4,60	Tak
451.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,70	4,60	Tak
452.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,69	4,60	Tak
453.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,65	4,60	Tak
454.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,62	4,60	Tak
POKÓJ NR 325					
ŁAZIENKA					
455.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t hermetyczne	SCHRAK B 10	0,84	4,60	Tak
POKÓJ					
456.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,66	4,60	Tak
457.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,67	4,60	Tak
458.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,68	4,60	Tak

459.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,72	4,60	Tak
460.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,65	4,60	Tak
461.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,60	4,60	Tak
POKÓJ NR 326					
ŁAZIENKA					
462.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t hermetyczne	SCHRAK B 10	0,42	4,60	Tak
POKÓJ					
463.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,55	4,60	Tak
464.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,56	4,60	Tak
465.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,57	4,60	Tak
466.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,60	4,60	Tak
467.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,56	4,60	Tak
468.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,52	4,60	Tak
POKÓJ NR 327					
ŁAZIENKA					
469.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t hermetyczne	SCHRAK B 10	0,44	4,60	Tak
POKÓJ					
470.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,57	4,60	Tak
471.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,58	4,60	Tak
472.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,59	4,60	Tak
473.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,56	4,60	Tak
474.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,51	4,60	Tak
475.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,48	4,60	Tak
POKÓJ NR 328					
ŁAZIENKA					
476.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t hermetyczne	SCHRAK B 10	0,47	4,60	Tak
POKÓJ					
477.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,64	4,60	Tak
478.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,65	4,60	Tak

479.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,66	4,60	Tak
480.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,62	4,60	Tak
481.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,56	4,60	Tak
482.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,52	4,60	Tak
POKÓJ NR 329					
ŁAZIENKA					
483.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t hermetyczne	SCHRAK B 10	0,50	4,60	Tak
POKÓJ					
484.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,57	4,60	Tak
485.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,58	4,60	Tak
486.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,60	4,60	Tak
487.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,62	4,60	Tak
488.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,57	4,60	Tak
489.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,54	4,60	Tak
POKÓJ NR 330					
ŁAZIENKA					
490.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t hermetyczne	SCHRAK B 10	0,48	4,60	Tak
POKÓJ					
491.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,64	4,60	Tak
492.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,63	4,60	Tak
493.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,65	4,60	Tak
494.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,85	4,60	Tak
495.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,82	4,60	Tak
496.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,75	4,60	Tak
POKÓJ NR 331					
ŁAZIENKA					
497.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t hermetyczne	SCHRAK B 10	0,45	4,60	Tak
POKÓJ					
498.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,59	4,60	Tak

499.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,60	4,60	Tak
500.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,60	4,60	Tak
501.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,58	4,60	Tak
502.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,54	4,60	Tak
503.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,50	4,60	Tak

POKÓJ NR 332

ŁAZIENKA

504.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t hermetyczne	SCHRAK B 10	0,63	4,60	Tak
------	---	-------------	------	------	-----

POKÓJ

505.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,68	4,60	Tak
506.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,69	4,60	Tak
507.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,70	4,60	Tak
508.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,72	4,60	Tak
509.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,67	4,60	Tak
510.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,64	4,60	Tak

POKÓJ NR 333

ŁAZIENKA

511.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t hermetyczne	SCHRAK B 10	0,48	4,60	Tak
------	---	-------------	------	------	-----

POKÓJ

512.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,55	4,60	Tak
513.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,58	4,60	Tak
514.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,60	4,60	Tak
515.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,62	4,60	Tak
516.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,62	4,60	Tak
517.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,62	4,60	Tak

POKÓJ NR 334

ŁAZIENKA

518.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t hermetyczne	SCHRAK B 10	0,43	4,60	Tak
------	---	-------------	------	------	-----

POKÓJ					
519.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,54	4,60	Tak
520.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,58	4,60	Tak
521.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,65	4,60	Tak
522.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,68	4,60	Tak
523.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,67	4,60	Tak
524.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,67	4,60	Tak
POKÓJ NR 335					
ŁAZIENKA					
525.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t hermetyczne	SCHRAK B 10	0,38	4,60	Tak
POKÓJ					
526.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,55	4,60	Tak
527.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,60	4,60	Tak
528.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,64	4,60	Tak
529.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,49	4,60	Tak
530.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,50	4,60	Tak
531.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,51	4,60	Tak
POKÓJ NR 336					
ŁAZIENKA					
532.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t hermetyczne	SCHRAK B 10	0,42	4,60	Tak
POKÓJ					
533.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,70	4,60	Tak
534.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,75	4,60	Tak
535.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,81	4,60	Tak
536.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,55	4,60	Tak
537.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,56	4,60	Tak
538.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,56	4,60	Tak

POKÓJ NR 337					
ŁAZIENKA					
539.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t hermetyczne	SCHRAK B 10	0,44	4,60	Tak
POKÓJ					
540.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,53	4,60	Tak
541.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,57	4,60	Tak
542.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,63	4,60	Tak
543.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,60	4,60	Tak
544.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,61	4,60	Tak
545.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,60	4,60	Tak
POKÓJ NR 338					
ŁAZIENKA					
546.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t hermetyczne	SCHRAK B 10	0,44	4,60	Tak
POKÓJ					
547.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,50	4,60	Tak
548.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,53	4,60	Tak
549.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,58	4,60	Tak
550.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,62	4,60	Tak
551.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,63	4,60	Tak
552.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,63	4,60	Tak
POKÓJ NR 339					
ŁAZIENKA					
553.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t hermetyczne	SCHRAK B 10	0,46	4,60	Tak
POKÓJ					
554.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,51	4,60	Tak
555.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,54	4,60	Tak
556.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,61	4,60	Tak
557.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,62	4,60	Tak
558.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,62	4,60	Tak

559.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,63	4,60	Tak
POKÓJ NR 340					
ŁAZIENKA					
560.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t hermetyczne	SCHRAK B 10	0,49	4,60	Tak
POKÓJ					
561.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,55	4,60	Tak
562.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,58	4,60	Tak
563.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,62	4,60	Tak
564.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,65	4,60	Tak
565.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,66	4,60	Tak
566.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,66	4,60	Tak
POKÓJ NR 341					
ŁAZIENKA					
567.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t hermetyczne	SCHRAK B 10	0,50	4,60	Tak
POKÓJ					
568.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,64	4,60	Tak
569.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,69	4,60	Tak
570.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,72	4,60	Tak
571.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,64	4,60	Tak
572.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,65	4,60	Tak
573.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,66	4,60	Tak
DYŻURKA PIEŁĘGNIARSKA B 305					
574.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t hermetyczne (przy umywalce)	SCHRAK B 10	0,60	4,60	Tak
575.	Gniazdo 16A/230V podwójne z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,76	4,60	Tak
576.	Gniazdo 16A/230V podwójne z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,78	4,60	Tak
577.	Gniazdo 16A/230V podwójne z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,80	4,60	Tak
578.	Gniazdo 16A/230V podwójne z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,75	4,60	Tak

579.	Gniazdo 16A/230V podwójne z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,70	4,60	Tak
POKÓJ NR 342					
ŁAZIENKA					
580.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t hermetyczne	SCHRAK B 10	0,54	4,60	Tak
POKÓJ					
581.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,71	4,60	Tak
582.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,72	4,60	Tak
583.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,72	4,60	Tak
584.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,65	4,60	Tak
585.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,60	4,60	Tak
586.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,57	4,60	Tak
POKÓJ NR 343					
ŁAZIENKA					
587.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t hermetyczne	SCHRAK B 10	0,43	4,60	Tak
POKÓJ					
588.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,49	4,60	Tak
589.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,52	4,60	Tak
590.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,58	4,60	Tak
591.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,59	4,60	Tak
592.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,60	4,60	Tak
593.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,60	4,60	Tak
POKÓJ NR 344					
ŁAZIENKA					
594.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t hermetyczne	SCHRAK B 10	0,54	4,60	Tak
POKÓJ					
595.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,59	4,60	Tak
596.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,62	4,60	Tak
597.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,70	4,60	Tak
598.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,69	4,60	Tak

599.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,68	4,60	Tak
600.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,69	4,60	Tak
POKÓJ NR 345					
ŁAZIENKA					
601.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t hermetyczne	SCHRAK B 10	0,45	4,60	Tak
POKÓJ					
602.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,47	4,60	Tak
603.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,53	4,60	Tak
604.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,58	4,60	Tak
605.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,63	4,60	Tak
606.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,62	4,60	Tak
607.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,62	4,60	Tak
POKÓJ NR 346					
ŁAZIENKA					
608.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t hermetyczne	SCHRAK B 10	0,44	4,60	Tak
POKÓJ					
609.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,51	4,60	Tak
610.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,53	4,60	Tak
611.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,59	4,60	Tak
612.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,60	4,60	Tak
613.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,61	4,60	Tak
614.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,61	4,60	Tak
POKÓJ NR 347					
ŁAZIENKA					
615.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t hermetyczne	SCHRAK B 10	0,40	4,60	Tak
POKÓJ					
616.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,45	4,60	Tak
617.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,48	4,60	Tak
618.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,54	4,60	Tak

619.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,55	4,60	Tak
620.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,56	4,60	Tak
621.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,55	4,60	Tak
POKÓJ NR 348					
ŁAZIENKA					
622.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t hermetyczne	SCHRAK B 10	0,41	4,60	Tak
POKÓJ					
623.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,46	4,60	Tak
624.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,49	4,60	Tak
625.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,56	4,60	Tak
626.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,57	4,60	Tak
627.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,56	4,60	Tak
628.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,57	4,60	Tak
POKÓJ NR 349					
ŁAZIENKA					
629.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t hermetyczne	SCHRAK B 10	0,71	4,60	Tak
POKÓJ					
630.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,55	4,60	Tak
631.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,59	4,60	Tak
632.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,62	4,60	Tak
633.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,55	4,60	Tak
634.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,56	4,60	Tak
635.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,56	4,60	Tak
POKÓJ NR 350					
ŁAZIENKA					
636.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t hermetyczne	SCHRAK B 10	0,47	4,60	Tak
POKÓJ					
637.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,54	4,60	Tak
638.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,57	4,60	Tak

639.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,62	4,60	Tak
640.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,64	4,60	Tak
641.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,65	4,60	Tak
642.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,65	4,60	Tak
POKÓJ NR 351					
ŁAZIENKA					
643.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t hermetyczne	SCHRAK B 10	0,48	4,60	Tak
POKÓJ					
644.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,55	4,60	Tak
645.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,58	4,60	Tak
646.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,63	4,60	Tak
647.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,64	4,60	Tak
648.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,64	4,60	Tak
649.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,65	4,60	Tak
POKÓJ NR 352					
ŁAZIENKA					
650.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t hermetyczne	SCHRAK B 10	0,43	4,60	Tak
POKÓJ					
651.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,55	4,60	Tak
652.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,58	4,60	Tak
653.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,62	4,60	Tak
654.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,60	4,60	Tak
655.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,60	4,60	Tak
656.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,61	4,60	Tak
KORYTARZ B 2					
657.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t (przy pokoju 317)	SCHRAK B16	0,81	2,88	Tak
658.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t (przy pokoju 322)	SCHRAK B16	0,42	2,88	Tak
659.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t (przy pokoju 344)	SCHRAK B16	0,97	2,88	Tak

KORYTARZ C					
660.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t (przy pokoju 334)	SCHRAK B16	0,57	2,88	Tak
661.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t (przy pokoju 336)	SCHRAK B16	0,44	2,88	Tak
662.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t (przy pokoju 340)	SCHRAK B16	0,83	2,88	Tak
II PIĘTRO					
WC DAMSKIE					
663.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziem. p/t hermetyczne (suszarka)	SCHRAK B16	0,55	2,88	Tak
664.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t hermetyczne	SCHRAK B16	0,77	2,88	Tak
WC MĘSKIE					
665.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t hermetyczne	SCHRAK B16	0,59	2,88	Tak
POKÓJ NR 201					
ŁAZIENKA					
666.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t hermetyczne	SCHRAK B 10	0,74	4,60	Tak
POKÓJ					
667.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,85	4,60	Tak
668.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,82	4,60	Tak
669.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,79	4,60	Tak
670.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,70	4,60	Tak
671.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,71	4,60	Tak
672.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,70	4,60	Tak
673.	Gniazdo 16A/230V podwójne z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,85	4,60	Tak
POKÓJ NR 202					
ŁAZIENKA					
674.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t hermetyczne	SCHRAK B 10	0,63	4,60	Tak
POKÓJ					
675.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,65	4,60	Tak
676.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,65	4,60	Tak
677.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,66	4,60	Tak
678.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,75	4,60	Tak
679.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,70	4,60	Tak

680.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,68	4,60	Tak
POKÓJ NR 203					
ŁAZIENKA					
681.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t hermetyczne	SCHRAK B 10	0,46	4,60	Tak
POKÓJ					
682.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,57	4,60	Tak
683.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,58	4,60	Tak
684.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,58	4,60	Tak
685.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,60	4,60	Tak
686.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,56	4,60	Tak
687.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,53	4,60	Tak
POKÓJ NR 204					
ŁAZIENKA					
688.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t hermetyczne	SCHRAK B 10	0,52	4,60	Tak
POKÓJ					
689.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,67	4,60	Tak
690.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,67	4,60	Tak
691.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,66	4,60	Tak
692.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,64	4,60	Tak
693.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,56	4,60	Tak
694.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,53	4,60	Tak
POKÓJ NR 205					
ŁAZIENKA					
695.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t hermetyczne	SCHRAK B 10	0,58	4,60	Tak
POKÓJ					
696.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,67	4,60	Tak
697.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,67	4,60	Tak
698.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,66	4,60	Tak
699.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,64	4,60	Tak

700.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,56	4,60	Tak
701.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,53	4,60	Tak
POKÓJ NR 206					
ŁAZIENKA					
702.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t hermetyczne	SCHRAK B 10	0,46	4,60	Tak
POKÓJ					
703.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,65	4,60	Tak
704.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,65	4,60	Tak
705.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,64	4,60	Tak
706.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,60	4,60	Tak
707.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,55	4,60	Tak
708.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,51	4,60	Tak
POKÓJ NR 207					
ŁAZIENKA					
709.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t hermetyczne	SCHRAK B 10	0,55	4,60	Tak
POKÓJ					
710.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,69	4,60	Tak
711.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,68	4,60	Tak
712.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,68	4,60	Tak
713.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,69	4,60	Tak
714.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,64	4,60	Tak
715.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,60	4,60	Tak
POKÓJ NR 208					
ŁAZIENKA					
716.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t hermetyczne	SCHRAK B 10	0,46	4,60	Tak
POKÓJ					
717.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,65	4,60	Tak
718.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,65	4,60	Tak
719.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,64	4,60	Tak

720.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,65	4,60	Tak
721.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,60	4,60	Tak
722.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,56	4,60	Tak
POKÓJ NR 209					
ŁAZIENKA					
723.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t hermetyczne	SCHRAK B 10	0,60	4,60	Tak
POKÓJ					
724.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,55	4,60	Tak
725.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,60	4,60	Tak
726.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,65	4,60	Tak
727.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,69	4,60	Tak
728.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,70	4,60	Tak
729.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,70	4,60	Tak
POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE B 201					
730.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t hermetyczne	SCHRAK B 10	0,61	4,60	Tak
731.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t hermetyczne	SCHRAK B 10	0,71	4,60	Tak
POMIESZCZENIE GOSPODARCZE PACJENTÓW B 203					
732.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 16	0,67	2,88	Tak
733.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t hermetyczne	SCHRAK B 16	0,72	2,88	Tak
734.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 16	0,89	2,88	Tak
735.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 16	0,85	2,88	Tak
736.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 16	0,80	2,88	Tak
POKÓJ NR 210					
ŁAZIENKA					
737.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t hermetyczne	SCHRAK B 10	0,61	4,60	Tak
POKÓJ					
738.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,78	4,60	Tak
739.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,79	4,60	Tak

740.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,80	4,60	Tak
741.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,77	4,60	Tak
742.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,70	4,60	Tak
743.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,67	4,60	Tak
POKÓJ NR 211					
ŁAZIENKA					
744.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t hermetyczne	SCHRAK B 10	0,52	4,60	Tak
POKÓJ					
745.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,55	4,60	Tak
746.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,60	4,60	Tak
747.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,65	4,60	Tak
748.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,69	4,60	Tak
749.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,70	4,60	Tak
750.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,71	4,60	Tak
POKÓJ NR 212					
ŁAZIENKA					
751.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t hermetyczne	SCHRAK B 10	0,47	4,60	Tak
POKÓJ					
752.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,60	4,60	Tak
753.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,60	4,60	Tak
754.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,61	4,60	Tak
755.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,70	4,60	Tak
756.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,65	4,60	Tak
757.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,61	4,60	Tak
POKÓJ NR 213					
ŁAZIENKA					
758.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t hermetyczne	SCHRAK B 10	0,53	4,60	Tak
POKÓJ					
759.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,55	4,60	Tak

760.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,58	4,60	Tak
761.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,64	4,60	Tak
762.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,68	4,60	Tak
763.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,67	4,60	Tak
764.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,65	4,60	Tak
POKÓJ NR 214					
ŁAZIENKA					
765.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t hermetyczne	SCHRAK B 10	0,45	4,60	Tak
POKÓJ					
766.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,55	4,60	Tak
767.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,59	4,60	Tak
768.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,71	4,60	Tak
769.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,63	4,60	Tak
770.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,64	4,60	Tak
771.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,65	4,60	Tak
POKÓJ NR 215					
ŁAZIENKA					
772.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t hermetyczne	SCHRAK B 10	0,39	4,60	Tak
POKÓJ					
773.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,45	4,60	Tak
774.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,48	4,60	Tak
775.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,54	4,60	Tak
776.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,51	4,60	Tak
777.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,51	4,60	Tak
778.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,52	4,60	Tak
KORYTARZ B 1					
779.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t (naprzeciw pokoju 203)	SCHRAK B16	0,85	2,88	Tak
780.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t (przy pokoju 212)	SCHRAK B16	1,04	2,88	Tak

781.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t (przy pokoju 213)	SCHRAK B16	0,60	2,88	Tak
POKÓJ NR 216					
ŁAZIENKA					
782.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t hermetyczne	SCHRAK B 10	0,50	4,60	Tak
POKÓJ					
783.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,68	4,60	Tak
784.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,63	4,60	Tak
785.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,60	4,60	Tak
786.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,68	4,60	Tak
787.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,70	4,60	Tak
788.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,71	4,60	Tak
POKÓJ NR 217					
ŁAZIENKA					
789.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t hermetyczne	SCHRAK B 10	0,53	4,60	Tak
POKÓJ					
790.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,58	4,60	Tak
791.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,60	4,60	Tak
792.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,59	4,60	Tak
793.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,55	4,60	Tak
794.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,52	4,60	Tak
795.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,49	4,60	Tak
POKÓJ NR 218					
ŁAZIENKA					
796.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t hermetyczne	SCHRAK B 10	0,56	4,60	Tak
POKÓJ					
797.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,55	4,60	Tak
798.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,55	4,60	Tak
799.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,55	4,60	Tak
800.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,68	4,60	Tak

ZAKŁAD
INSTALATORSTWA ELEKTRYCZNEGO
Jarosław Usdanowski 41
Al. 1 Świecia Wól. Półkond. 29/5, tel. 354 55 06
78-100 KOTÓBRZEG
-330583718-

801.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,65	4,60	Tak
802.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,61	4,60	Tak
POKÓJ NR 219					
ŁAZIENKA					
803.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t hermetyczne	SCHRAK B 10	0,47	4,60	Tak
POKÓJ					
804.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,67	4,60	Tak
805.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,66	4,60	Tak
806.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,65	4,60	Tak
807.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,68	4,60	Tak
808.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,62	4,60	Tak
809.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,59	4,60	Tak
POKÓJ NR 220					
ŁAZIENKA					
810.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t hermetyczne	SCHRAK B 10	0,48	4,60	Tak
POKÓJ					
811.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,57	4,60	Tak
812.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,58	4,60	Tak
813.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,58	4,60	Tak
814.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,60	4,60	Tak
815.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,55	4,60	Tak
816.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,52	4,60	Tak
POKÓJ NR 221					
ŁAZIENKA					
817.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t hermetyczne	SCHRAK B 10	0,47	4,60	Tak
POKÓJ					
818.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,67	4,60	Tak
819.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,66	4,60	Tak
820.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,67	4,60	Tak

821.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,68	4,60	Tak
822.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,65	4,60	Tak
823.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,60	4,60	Tak
POKÓJ NR 222					
ŁAZIENKA					
824.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t hermetyczne	SCHRAK B 10	0,42	4,60	Tak
POKÓJ					
825.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,60	4,60	Tak
826.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,60	4,60	Tak
827.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,60	4,60	Tak
828.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,59	4,60	Tak
829.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,55	4,60	Tak
830.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,53	4,60	Tak
POKÓJ NR 223					
ŁAZIENKA					
831.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t hermetyczne	SCHRAK B 10	0,45	4,60	Tak
POKÓJ					
832.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,62	4,60	Tak
833.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,63	4,60	Tak
834.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,62	4,60	Tak
835.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,64	4,60	Tak
836.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,59	4,60	Tak
837.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,57	4,60	Tak
WC PERSONEL					
838.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t hermetyczne (suszarka do rąk)	SCHRAK B 16	0,64	2,88	Tak
GABINET LEKARSKI B 204					
839.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t hermetyczne (przy umywalce)	SCHRAK B 10	0,66	4,60	Tak

840.	Gniazdo 16A/230V podwójne z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,85	4,60	Tak
841.	Gniazdo 16A/230V podwójne z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,90	4,60	Tak
842.	Gniazdo 16A/230V podwójne z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,78	4,60	Tak
843.	Gniazdo 16A/230V podwójne z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,79	4,60	Tak
844.	Gniazdo 16A/230V podwójne z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,74	4,60	Tak
845.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t (przy drzwiach)	SCHRAK B 10	0,64	4,60	Tak

**KIEROWNIK DZIAŁU PIELĘGNIARSTWA
C 201**

846.	Gniazdo 16A/230V podwójne z uziemieniem p/t	SCHRAK B 16	0,84	2,88	Tak
847.	Gniazdo 16A/230V podwójne z uziemieniem p/t	SCHRAK B 16	1,00	2,88	Tak
848.	Gniazdo 16A/230V podwójne z uziemieniem p/t	SCHRAK B 16	0,94	2,88	Tak
849.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t hermetyczne (przy umywalce)	SCHRAK B 16	0,60	2,88	Tak

**LEKARZ DYŻURNY
C 202**

ŁAZIENKA

850.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t hermetyczne	SCHRAK B 10	0,53	4,60	Tak
------	---	-------------	------	------	-----

GABINET

851.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,65	4,60	Tak
852.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,62	4,60	Tak
853.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,68	4,60	Tak
854.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,70	4,60	Tak
855.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,65	4,60	Tak
856.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,56	4,60	Tak

POKÓJ NR 224

ŁAZIENKA

857.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t hermetyczne	SCHRAK B 10	0,54	4,60	Tak
------	---	-------------	------	------	-----

POKÓJ

858.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,74	4,60	Tak
859.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,75	4,60	Tak

860.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,75	4,60	Tak
861.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,80	4,60	Tak
862.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,74	4,60	Tak
863.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,70	4,60	Tak

POKÓJ NR 225

ŁAZIENKA

864.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t hermetyczne	SCHRAK B 10	0,50	4,60	Tak
------	---	-------------	------	------	-----

POKÓJ

865.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,68	4,60	Tak
866.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,63	4,60	Tak
867.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,60	4,60	Tak
868.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,68	4,60	Tak
869.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,70	4,60	Tak
870.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,70	4,60	Tak

POKÓJ NR 226

ŁAZIENKA

871.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t hermetyczne	SCHRAK B 10	0,52	4,60	Tak
------	---	-------------	------	------	-----

POKÓJ

872.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,64	4,60	Tak
873.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,69	4,60	Tak
874.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,72	4,60	Tak
875.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,64	4,60	Tak
876.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,65	4,60	Tak
877.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,66	4,60	Tak

POKÓJ NR 227

ŁAZIENKA

878.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t hermetyczne	SCHRAK B 10	0,47	4,60	Tak
------	---	-------------	------	------	-----

POKÓJ

879.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,68	4,60	Tak
------	---	-------------	------	------	-----

880.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,69	4,60	Tak
881.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,70	4,60	Tak
882.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,65	4,60	Tak
883.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,62	4,60	Tak
884.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,59	4,60	Tak
POKÓJ NR 228					
ŁAZIENKA					
885.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t hermetyczne	SCHRAK B 10	0,45	4,60	Tak
POKÓJ					
886.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,58	4,60	Tak
887.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,58	4,60	Tak
888.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,60	4,60	Tak
889.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,66	4,60	Tak
890.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,61	4,60	Tak
891.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,58	4,60	Tak
POKÓJ NR 229					
ŁAZIENKA					
892.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t hermetyczne	SCHRAK B 10	0,55	4,60	Tak
POKÓJ					
893.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,60	4,60	Tak
894.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,61	4,60	Tak
895.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,61	4,60	Tak
896.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,60	4,60	Tak
897.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,57	4,60	Tak
898.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,54	4,60	Tak
POKÓJ NR 230					
ŁAZIENKA					
899.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t hermetyczne	SCHRAK B 10	0,53	4,60	Tak

POKÓJ					
900.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,66	4,60	Tak
901.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,65	4,60	Tak
902.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,65	4,60	Tak
903.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,66	4,60	Tak
904.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,61	4,60	Tak
905.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,58	4,60	Tak
POKÓJ NR 231					
ŁAZIENKA					
906.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t hermetyczne	SCHRAK B 10	0,52	4,60	Tak
POKÓJ					
907.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,69	4,60	Tak
908.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,70	4,60	Tak
909.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,70	4,60	Tak
910.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,68	4,60	Tak
911.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,65	4,60	Tak
912.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,60	4,60	Tak
POKÓJ NR 232					
ŁAZIENKA					
913.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t hermetyczne	SCHRAK B 10	0,45	4,60	Tak
POKÓJ					
914.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,55	4,60	Tak
915.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,57	4,60	Tak
916.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,62	4,60	Tak
917.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,60	4,60	Tak
918.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,60	4,60	Tak
919.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,61	4,60	Tak

POKÓJ NR 233					
ŁAZIENKA					
920.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t hermetyczne	SCHRAK B 10	0,47	4,60	Tak
POKÓJ					
921.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,55	4,60	Tak
922.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,58	4,60	Tak
923.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,65	4,60	Tak
924.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,72	4,60	Tak
925.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,70	4,60	Tak
926.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,71	4,60	Tak
POKÓJ NR 234					
ŁAZIENKA					
927.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t hermetyczne	SCHRAK B 10	0,42	4,60	Tak
POKÓJ					
928.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,57	4,60	Tak
929.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,58	4,60	Tak
930.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,60	4,60	Tak
931.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,62	4,60	Tak
932.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,57	4,60	Tak
933.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,54	4,60	Tak
POKÓJ NR 235					
ŁAZIENKA					
934.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t hermetyczne	SCHRAK B 10	0,47	4,60	Tak
POKÓJ					
935.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,55	4,60	Tak
936.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,58	4,60	Tak
937.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,68	4,60	Tak
938.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,68	4,60	Tak
939.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,67	4,60	Tak

940.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,67	4,60	Tak
POKÓJ NR 236					
ŁAZIENKA					
941.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t hermetyczne	SCHRAK B 10	0,48	4,60	Tak
POKÓJ					
942.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,57	4,60	Tak
943.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,58	4,60	Tak
944.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,60	4,60	Tak
945.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,62	4,60	Tak
946.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,57	4,60	Tak
947.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,54	4,60	Tak
POKÓJ NR 237					
ŁAZIENKA					
948.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t hermetyczne	SCHRAK B 10	0,47	4,60	Tak
POKÓJ					
949.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,60	4,60	Tak
950.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,59	4,60	Tak
951.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,60	4,60	Tak
952.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,62	4,60	Tak
953.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,55	4,60	Tak
954.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,51	4,60	Tak
POKÓJ NR 238					
ŁAZIENKA					
955.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t hermetyczne	SCHRAK B 10	0,47	4,60	Tak
POKÓJ					
956.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,58	4,60	Tak
957.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,62	4,60	Tak
958.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,66	4,60	Tak
959.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,64	4,60	Tak

960.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,65	4,60	Tak
961.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,65	4,60	Tak
KORYTARZ C					
962.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t (przy pokoju 232)	SCHRAK B16	0,55	2,88	Tak
963.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t (przy pokoju 235)	SCHRAK B16	0,40	2,88	Tak
964.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t (przy pokoju 238)	SCHRAK B16	0,71	2,88	Tak
DYŻURKA PIEŁĘGNIARSKA					
POMIESZCZENIE SOCJALNE					
ŁAZIENKA					
965.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t hermetyczne	SCHRAK B 10	0,43	4,60	Tak
POKÓJ					
966.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 16	0,55	2,88	Tak
967.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 16	0,57	2,88	Tak
968.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 16	0,62	2,88	Tak
969.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 16	0,60	2,88	Tak
970.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 16	0,60	2,88	Tak
971.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 16	0,61	2,88	Tak
IZBA PRZYJĘĆ					
972.	Gniazdo 16A/230V podwójne z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,80	4,60	Tak
973.	Gniazdo 16A/230V podwójne z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,88	4,60	Tak
974.	Gniazdo 16A/230V podwójne z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,91	4,60	Tak
975.	Gniazdo 16A/230V podwójne z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,86	4,60	Tak
976.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,90	4,60	Tak
977.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,70	4,60	Tak
SALA INTENSYWNEJ OPIEKI					
978.	Gniazdo 16A/230V podwójne z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,81	4,60	Tak
979.	Gniazdo 16A/230V podwójne z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,70	4,60	Tak
980.	Gniazdo 16A/230V podwójne z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,73	4,60	Tak

981.	Gniazdo 16A/230V podwójne z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,74	4,60	Tak
982.	Gniazdo 16A/230V podwójne z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,75	4,60	Tak
983.	Gniazdo 16A/230V podwójne z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,82	4,60	Tak
984.	Gniazdo 16A/230V podwójne z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,84	4,60	Tak
ŁAZIENKA					
985.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t hermetyczne	SCHRAK B 10	0,61	4,60	Tak
GABINET ZABIEGOWY					
986.	Gniazdo 16A/230V podwójne z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,66	4,60	Tak
987.	Gniazdo 16A/230V podwójne z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,72	4,60	Tak
988.	Gniazdo 16A/230V podwójne z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,74	4,60	Tak
POKÓJ NR 239					
ŁAZIENKA					
989.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t hermetyczne	SCHRAK B 10	0,46	4,60	Tak
POKÓJ					
990.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,60	4,60	Tak
991.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,61	4,60	Tak
992.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,61	4,60	Tak
993.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,62	4,60	Tak
994.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,58	4,60	Tak
995.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,55	4,60	Tak
POKÓJ NR 240					
ŁAZIENKA					
996.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t hermetyczne	SCHRAK B 10	0,47	4,60	Tak
POKÓJ					
997.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,57	4,60	Tak
998.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,59	4,60	Tak
999.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,64	4,60	Tak
1000.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,63	4,60	Tak
1001.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,64	4,60	Tak

1002.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,64	4,60	Tak
POKÓJ NR 241					
ŁAZIENKA					
1003.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t hermetyczne	SCHRAK B 10	0,53	4,60	Tak
POKÓJ					
1004.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,60	4,60	Tak
1005.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,63	4,60	Tak
1006.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,66	4,60	Tak
1007.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,68	4,60	Tak
1008.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,67	4,60	Tak
1009.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,67	4,60	Tak
POKÓJ NR 242					
ŁAZIENKA					
1010.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t hermetyczne	SCHRAK B 10	0,54	4,60	Tak
POKÓJ					
1011.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,57	4,60	Tak
1012.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,58	4,60	Tak
1013.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,60	4,60	Tak
1014.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,62	4,60	Tak
1015.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,57	4,60	Tak
1016.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,54	4,60	Tak
POKÓJ NR 243					
ŁAZIENKA					
1017.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t hermetyczne	SCHRAK B 10	0,69	4,60	Tak
POKÓJ					
1018.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,46	4,60	Tak
1019.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,50	4,60	Tak
1020.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,55	4,60	Tak
1021.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,59	4,60	Tak

1022.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,60	4,60	Tak
1023.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,60	4,60	Tak
POKÓJ NR 244					
ŁAZIENKA					
1024.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t hermetyczne	SCHRAK B 10	0,44	4,60	Tak
POKÓJ					
1025.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,57	4,60	Tak
1026.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,58	4,60	Tak
1027.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,58	4,60	Tak
1028.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,65	4,60	Tak
1029.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,60	4,60	Tak
1030.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,54	4,60	Tak
POKÓJ NR 245					
ŁAZIENKA					
1031.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t hermetyczne	SCHRAK B 10	0,41	4,60	Tak
POKÓJ					
1032.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,50	4,60	Tak
1033.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,52	4,60	Tak
1034.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,56	4,60	Tak
1035.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,54	4,60	Tak
1036.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,55	4,60	Tak
1037.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,55	4,60	Tak
POKÓJ NR 246					
ŁAZIENKA					
1038.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t hermetyczne	SCHRAK B 10	0,48	4,60	Tak
POKÓJ					
1039.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,57	4,60	Tak
1040.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,58	4,60	Tak
1041.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,60	4,60	Tak

1042.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,62	4,60	Tak
1043.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,57	4,60	Tak
1044.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,54	4,60	Tak
POKÓJ NR 247					
ŁAZIENKA					
1045.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t hermetyczne	SCHRAK B 10	0,60	4,60	Tak
POKÓJ					
1046.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,61	4,60	Tak
1047.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,64	4,60	Tak
1048.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,69	4,60	Tak
1049.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,70	4,60	Tak
1050.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,71	4,60	Tak
1051.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,70	4,60	Tak
POKÓJ NR 248					
ŁAZIENKA					
1052.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t hermetyczne	SCHRAK B 10	0,52	4,60	Tak
POKÓJ					
1053.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,60	4,60	Tak
1054.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,63	4,60	Tak
1055.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,68	4,60	Tak
1056.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,69	4,60	Tak
1057.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,68	4,60	Tak
1058.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,68	4,60	Tak
POKÓJ NR 249					
ŁAZIENKA					
1059.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t hermetyczne	SCHRAK B 10	0,44	4,60	Tak
POKÓJ					
1060.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,55	4,60	Tak
1061.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,58	4,60	Tak

1062.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,61	4,60	Tak
1063.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,60	4,60	Tak
1064.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,60	4,60	Tak
1065.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,59	4,60	Tak
KORYTARZ B 2					
1066.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t (przy pokoju 217)	SCHRAK B16	0,81	2,88	Tak
1067.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t (przy pokoju 222)	SCHRAK B16	0,53	2,88	Tak
1068.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t (przy pokoju 241)	SCHRAK B16	1,24	2,88	Tak
I PIĘTRO					
POKÓJ NR 101					
ŁAZIENKA					
1069.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t hermetyczne	SCHRAK B 10	0,54	4,60	Tak
POKÓJ					
1070.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,60	4,60	Tak
1071.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,67	4,60	Tak
1072.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,66	4,60	Tak
1073.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,66	4,60	Tak
1074.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,56	4,60	Tak
POKÓJ NR 102					
ŁAZIENKA					
1075.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t hermetyczne	SCHRAK B 10	0,62	4,60	Tak
POKÓJ					
1076.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,65	4,60	Tak
1077.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,75	4,60	Tak
1078.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,76	4,60	Tak
1079.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,76	4,60	Tak
POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE B 108					
1080.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 16	1,09	2,88	Tak
1081.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t hermetyczne	SCHRAK B 16	0,77	2,88	Tak

**POKÓJ NR 103
APARTAMENT**

POKÓJ

1082.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B16	0,68	2,88	Tak
1083.	Gniazdo 16A/230V podwójne z uziemieniem p/t	SCHRAK B16	0,72	2,88	Tak
1084.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B16	0,60	2,88	Tak
1085.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B16	0,55	2,88	Tak
1086.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B16	0,62	2,88	Tak
1087.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B16	0,67	2,88	Tak

ANEKS KUCHENNY

1088.	Gniazdo 16A/230V podwójne z uziemieniem p/t	SCHRAK B16	0,59	2,88	Tak
-------	---	------------	------	------	-----

ŁAZIENKA

1089.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t hermetyczne	SCHRAK B 10	1,09	4,60	Tak
-------	---	-------------	------	------	-----

WC PERSONEL

1090.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t hermetyczne	SCHRAK B16	1,29	2,88	Tak
-------	---	------------	------	------	-----

POKÓJ NR 104

ŁAZIENKA

1091.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t hermetyczne	SCHRAK B 10	0,67	4,60	Tak
-------	---	-------------	------	------	-----

POKÓJ

1092.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,88	4,60	Tak
1093.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,89	4,60	Tak
1094.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,89	4,60	Tak
1095.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,78	4,60	Tak

POKÓJ NR 105

ŁAZIENKA

1096.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t hermetyczne	SCHRAK B 10	0,66	4,60	Tak
-------	---	-------------	------	------	-----

POKÓJ

1097.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,83	4,60	Tak
1098.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,81	4,60	Tak
1099.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,80	4,60	Tak

1100.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,80	4,60	Tak
POKÓJ NR 106					
ŁAZIENKA					
1101.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t hermetyczne	SCHRAK B 10	0,85	4,60	Tak
POKÓJ					
1102.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,85	4,60	Tak
1103.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,96	4,60	Tak
1104.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,97	4,60	Tak
1105.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,96	4,60	Tak
POKÓJ NR 107					
ŁAZIENKA					
1106.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t hermetyczne	SCHRAK B 10	0,75	4,60	Tak
POKÓJ					
1107.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,90	4,60	Tak
1108.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,90	4,60	Tak
1109.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,91	4,60	Tak
1110.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,97	4,60	Tak
POKÓJ NR 108					
ŁAZIENKA					
1111.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t hermetyczne	SCHRAK B 10	0,96	4,60	Tak
POKÓJ					
1112.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	1,20	4,60	Tak
1113.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	1,21	4,60	Tak
1114.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	1,21	4,60	Tak
1115.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,82	4,60	Tak
KORYTARZ A 2					
1116.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t (przy pokoju 102)	SCHRAK B16	0,93	2,88	Tak
1117.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t (przy pokoju 108)	SCHRAK B16	1,04	2,88	Tak
1118.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t (pod rozd. bezp.)	SCHRAK B16	0,62	2,88	Tak

ZAKŁAD
INSTALATORSTWA ELEKTRYCZNEGO
Jarosław Usthanowski
Al. 1 Maja 20, 70-100 Szczecin, tel. 354 55 06
78 100 00 10 B R Z E G
-555555719-

POKÓJ NR 109					
ŁAZIENKA					
1119.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t hermetyczne	SCHRAK B 10	0,57	4,60	Tak
POKÓJ					
1120.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,62	4,60	Tak
1121.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,62	4,60	Tak
1122.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,62	4,60	Tak
1123.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,65	4,60	Tak
1124.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,66	4,60	Tak
1125.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,61	4,60	Tak
POKÓJ NR 110					
ŁAZIENKA					
1126.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t hermetyczne	SCHRAK B 10	0,57	4,60	Tak
POKÓJ					
1127.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,65	4,60	Tak
1128.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,65	4,60	Tak
1129.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,64	4,60	Tak
1130.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,58	4,60	Tak
1131.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,55	4,60	Tak
1132.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,53	4,60	Tak
POKÓJ NR 111					
ŁAZIENKA					
1133.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t hermetyczne	SCHRAK B 10	0,62	4,60	Tak
POKÓJ					
1134.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,55	4,60	Tak
1135.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,56	4,60	Tak
1136.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,56	4,60	Tak
1137.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,60	4,60	Tak
1138.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,57	4,60	Tak

1139.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,54	4,60	Tak
POKÓJ NR 112					
ŁAZIENKA					
1140.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t hermetyczne	SCHRAK B 10	0,53	4,60	Tak
POKÓJ					
1141.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,68	4,60	Tak
1142.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,68	4,60	Tak
1143.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,67	4,60	Tak
1144.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,66	4,60	Tak
1145.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,60	4,60	Tak
1146.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,57	4,60	Tak
POKÓJ NR 113					
ŁAZIENKA					
1147.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t hermetyczne	SCHRAK B 10	0,52	4,60	Tak
POKÓJ					
1148.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,55	4,60	Tak
1149.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,56	4,60	Tak
1150.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,56	4,60	Tak
1151.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,60	4,60	Tak
1152.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,56	4,60	Tak
1153.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,53	4,60	Tak
POKÓJ NR 114					
ŁAZIENKA					
1154.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t hermetyczne	SCHRAK B 10	0,54	4,60	Tak
POKÓJ					
1155.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,66	4,60	Tak
1156.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,66	4,60	Tak
1157.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,65	4,60	Tak
1158.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,64	4,60	Tak

1159.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,60	4,60	Tak
1160.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,56	4,60	Tak
POKÓJ NR 115					
ŁAZIENKA					
1161.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t hermetyczne	SCHRAK B 10	0,48	4,60	Tak
POKÓJ					
1162.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,67	4,60	Tak
1163.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,66	4,60	Tak
1164.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,66	4,60	Tak
1165.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,64	4,60	Tak
1166.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,58	4,60	Tak
1167.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,55	4,60	Tak
POKÓJ NR 116					
ŁAZIENKA					
1168.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t hermetyczne	SCHRAK B 10	0,51	4,60	Tak
POKÓJ					
1169.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,60	4,60	Tak
1170.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,61	4,60	Tak
1171.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,61	4,60	Tak
1172.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,64	4,60	Tak
1173.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,58	4,60	Tak
1174.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,55	4,60	Tak
POKÓJ NR 117					
ŁAZIENKA					
1175.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t hermetyczne	SCHRAK B 10	0,59	4,60	Tak
POKÓJ					
1176.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,65	4,60	Tak
1177.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,68	4,60	Tak
1178.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,75	4,60	Tak

1179.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,68	4,60	Tak
1180.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,67	4,60	Tak
1181.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,67	4,60	Tak
POKÓJ NR 118					
ŁAZIENKA					
1182.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t hermetyczne	SCHRAK B 10	0,53	4,60	Tak
POKÓJ					
1183.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,60	4,60	Tak
1184.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,62	4,60	Tak
1185.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,68	4,60	Tak
1186.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,67	4,60	Tak
1187.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,67	4,60	Tak
1188.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,66	4,60	Tak
POKÓJ NR 119					
ŁAZIENKA					
1189.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t hermetyczne	SCHRAK B 10	0,47	4,60	Tak
POKÓJ					
1190.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,56	4,60	Tak
1191.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,62	4,60	Tak
1192.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,65	4,60	Tak
1193.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,66	4,60	Tak
1194.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,67	4,60	Tak
1195.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,67	4,60	Tak
POKÓJ NR 120					
ŁAZIENKA					
1196.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t hermetyczne	SCHRAK B 10	0,55	4,60	Tak
POKÓJ					
1197.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,60	4,60	Tak
1198.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,62	4,60	Tak

1199.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,68	4,60	Tak
1200.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,67	4,60	Tak
1201.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,67	4,60	Tak
1202.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,66	4,60	Tak
POKÓJ NR 121					
ŁAZIENKA					
1203.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t hermetyczne	SCHRAK B 10	0,41	4,60	Tak
POKÓJ					
1204.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,52	4,60	Tak
1205.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,55	4,60	Tak
1206.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,60	4,60	Tak
1207.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,60	4,60	Tak
1208.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,61	4,60	Tak
1209.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,61	4,60	Tak
POKÓJ NR 122					
ŁAZIENKA					
1210.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t hermetyczne	SCHRAK B 10	0,47	4,60	Tak
POKÓJ					
1211.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,50	4,60	Tak
1212.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,53	4,60	Tak
1213.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,57	4,60	Tak
1214.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,58	4,60	Tak
1215.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,57	4,60	Tak
1216.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,57	4,60	Tak
POKÓJ NR 123					
ŁAZIENKA					
1217.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t hermetyczne	SCHRAK B 10	0,64	4,60	Tak
POKÓJ					
1218.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,55	4,60	Tak

1219.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,58	4,60	Tak
1220.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,64	4,60	Tak
1221.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,65	4,60	Tak
1222.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,65	4,60	Tak
1223.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,66	4,60	Tak
POKÓJ NR 124					
ŁAZIENKA					
1224.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t hermetyczne	SCHRAK B 10	0,57	4,60	Tak
POKÓJ					
1225.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,60	4,60	Tak
1226.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,62	4,60	Tak
1227.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,68	4,60	Tak
1228.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,67	4,60	Tak
1229.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,67	4,60	Tak
1230.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,66	4,60	Tak
POKÓJ NR 125					
ŁAZIENKA					
1231.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t hermetyczne	SCHRAK B 10	0,47	4,60	Tak
POKÓJ					
1232.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,55	4,60	Tak
1233.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,58	4,60	Tak
1234.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,63	4,60	Tak
1235.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,65	4,60	Tak
1236.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,65	4,60	Tak
1237.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B 10	0,64	4,60	Tak
KORYTARZ					
1238.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t (przy pokoju 124)	SCHRAK B16	0,72	2,88	Tak
1239.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t (przy pokoju 120)	SCHRAK B16	0,41	2,88	Tak

1240.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t (przy pokoju 117)	SCHRAK B16	1,53	2,88	Tak
WC DAMSKIE					
1241.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t hermetyczne (suszarka do rąk)	SCHRAK B16	1,05	2,88	Tak
1242.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t hermetyczne	SCHRAK B16	0,93	2,88	Tak
WC MĘSKIE					
1243.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t hermetyczne	SCHRAK B16	0,86	2,88	Tak
WC NIEPEŁNOSPRAWNI					
1244.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t hermetyczne	SCHRAK B16	0,78	2,88	Tak
JADALNIA					
LEWA STRONA (OD WEJŚCIA GŁÓWNEGO)					
1245.	Gniazdo 16A/230V podwójne z uziemieniem p/t	SCHRAK B20	1,42	2,30	Tak
1246.	Gniazdo 16A/230V podwójne z uziemieniem p/t	SCHRAK B20	1,40	2,30	Tak
1247.	Gniazdo 16A/230V podwójne z uziemieniem p/t	SCHRAK B20	1,14	2,30	Tak
1248.	Gniazdo 16A/230V podwójne z uziemieniem p/t	SCHRAK B20	0,50	2,30	Tak
1249.	Gniazdo 16A/230V podwójne z uziemieniem p/t	SCHRAK B20	0,35	2,30	Tak
FILAR NR 2					
1250.	Gniazdo 16A/230V podwójne z uziemieniem p/t	SCHRAK B20	0,42	2,30	Tak
FILAR NR 3					
1251.	Gniazdo 16A/230V podwójne z uziemieniem p/t	SCHRAK B20	0,68	2,30	Tak
1252.	Gniazdo 16A/230V podwójne z uziemieniem p/t	SCHRAK B20	1,06	2,30	Tak
FILAR NR 4					
1253.	Gniazdo 16A/230V podwójne z uziemieniem p/t	SCHRAK B20	1,00	2,30	Tak
1254.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B20	1,03	2,30	Tak
1255.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B20	1,03	2,30	Tak
FILAR NR 5					
1256.	Gniazdo 16A/230V podwójne z uziemieniem p/t	SCHRAK B20	0,88	2,30	Tak
1257.	Gniazdo 16A/230V podwójne z uziemieniem p/t	SCHRAK B20	0,98	2,30	Tak
FILAR NR 6					
1258.	Gniazdo 16A/230V podwójne z uziemieniem p/t	SCHRAK B20	0,91	2,30	Tak

1259.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B20	0,91	2,30	Tak
1260.	Gniazdo 16A/230V podwójne z uziemieniem p/t	SCHRAK B20	1,01	2,30	Tak
1261.	Gniazdo 16A/230V podwójne z uziemieniem p/t	SCHRAK B20	0,87	2,30	Tak
FILAR NR 7					
1262.	Gniazdo 16A/230V podwójne z uziemieniem p/t	SCHRAK B20	1,12	2,30	Tak
FILAR NR 9					
1263.	Gniazdo 16A/230V podwójne z uziemieniem p/t	SCHRAK B20	1,15	2,30	Tak
FILAR NR 10					
1264.	Gniazdo 16A/230V podwójne z uziemieniem p/t	SCHRAK B20	1,08	2,30	Tak
FILAR NR 11					
1265.	Gniazdo 16A/230V podwójne z uziemieniem p/t	SCHRAK B20	0,98	2,30	Tak
FILAR NR 12					
1266.	Gniazdo 16A/230V podwójne z uziemieniem p/t	SCHRAK B20	0,93	2,30	Tak
1267.	Gniazdo 16A/230V podwójne z uziemieniem p/t	SCHRAK B20	1,06	2,30	Tak
1268.	Gniazdo 16A/230V podwójne z uziemieniem p/t	SCHRAK B20	0,98	2,30	Tak
FILAR NR 13					
1269.	Gniazdo 16A/230V podwójne z uziemieniem p/t	SCHRAK B20	0,93	2,30	Tak
1270.	Gniazdo 16A/230V podwójne z uziemieniem p/t	SCHRAK B20	1,06	2,30	Tak
1271.	Gniazdo 16A/230V podwójne z uziemieniem p/t	SCHRAK B20	0,97	2,30	Tak
FILAR NR 14					
1272.	Gniazdo 16A/230V podwójne z uziemieniem p/t	SCHRAK B20	0,89	2,30	Tak
1273.	Gniazdo 16A/230V podwójne z uziemieniem p/t	SCHRAK B20	0,98	2,30	Tak
1274.	Gniazdo 16A/230V podwójne z uziemieniem p/t	SCHRAK B20	1,03	2,30	Tak
FILAR NR 15					
1275.	Gniazdo 16A/230V podwójne z uziemieniem p/t	SCHRAK B20	0,95	2,30	Tak
FILAR NR 16					
1276.	Gniazdo 16A/230V podwójne z uziemieniem p/t	SCHRAK B20	0,85	2,30	Tak
ŚCIANA (WEJŚCIE NA ZMYWAK)					
1277.	Gniazdo 16A/230V podwójne z uziemieniem p/t	SCHRAK B20	0,59	2,30	Tak
1278.	Gniazdo 16A/230V podwójne z uziemieniem p/t	SCHRAK B20	0,80	2,30	Tak

1279.	Gniazdo 16A/230V podwójne z uziemieniem p/t	SCHRAK B20	0,77	2,30	Tak
ŚCIANA (Z OKNEM)					
1280.	Gniazdo 16A/230V podwójne z uziemieniem p/t	SCHRAK B20	0,88	2,30	Tak
1281.	Gniazdo 16A/230V podwójne z uziemieniem p/t	SCHRAK B20	0,98	2,30	Tak
1282.	Gniazdo 16A/230V podwójne z uziemieniem p/t	SCHRAK B20	0,95	2,30	Tak
1283.	Gniazdo 16A/230V podwójne z uziemieniem p/t	SCHRAK B20	1,25	2,30	Tak
ŚCIANA (Z GAŚNICĄ)					
1284.	Gniazdo 16A/230V podwójne z uziemieniem p/t	SCHRAK B20	1,35	2,30	Tak
1285.	Gniazdo 16A/230V podwójne z uziemieniem p/t	SCHRAK B20	1,44	2,30	Tak
HOLL PRZY JADALNI (Z BILARDEM I TENISEM STOŁOWYM)					
WC MĘSKIE					
1286.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t hermetyczne	SCHRAK B16	1,13	2,88	Tak
WC DAMSKIE					
1287.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t hermetyczne (suszarka do rąk)	SCHRAK B16	1,05	2,88	Tak
HOLL PRZY JADALNI (Z BILARDEM I TENISEM STOŁOWYM)					
1288.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B16	1,38	2,88	Tak
1289.	Gniazdo 16A/230V podwójne z uziemieniem p/t	SCHRAK B16	0,89	2,88	Tak
1290.	Gniazdo 16A/230V podwójne z uziemieniem p/t	SCHRAK B16	0,77	2,88	Tak
1291.	Gniazdo 16A/230V podwójne z uziemieniem p/t	SCHRAK B16	0,67	2,88	Tak
1292.	Gniazdo 16A/230V podwójne z uziemieniem p/t	SCHRAK B16	0,69	2,88	Tak
1293.	Gniazdo 16A/230V podwójne z uziemieniem p/t	SCHRAK B16	1,12	2,88	Tak
1294.	Gniazdo 16A/230V podwójne z uziemieniem p/t	SCHRAK B16	1,15	2,88	Tak
1295.	Gniazdo 16A/230V podwójne z uziemieniem p/t	SCHRAK B16	1,19	2,88	Tak
1296.	Gniazdo 16A/230V podwójne z uziemieniem p/t	SCHRAK B16	1,81	2,88	Tak
1297.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B16	1,22	2,88	Tak
TEŻNIA					
1298.	Gniazdo 16A/230V podwójne z uziemieniem p/t	SCHRAK B16	0,76	2,88	Tak

1299.	Gniazdo 16A/230V podwójne z uziemieniem p/t	SCHRAK B16	0,83	2,88	Tak
1300.	Gniazdo 16A/230V podwójne z uziemieniem p/t	SCHRAK B16	0,85	2,88	Tak
1301.	Gniazdo 16A/230V podwójne z uziemieniem p/t	SCHRAK B16	0,98	2,88	Tak
1302.	Gniazdo 16A/230V podwójne z uziemieniem p/t	SCHRAK B16	0,82	2,88	Tak
1303.	Gniazdo 16A/230V podwójne z uziemieniem p/t	SCHRAK B16	0,90	2,88	Tak
1304.	Gniazdo 16A/230V podwójne z uziemieniem p/t	SCHRAK B16	1,02	2,88	Tak
1305.	Gniazdo 16A/230V podwójne z uziemieniem p/t	SCHRAK B16	0,68	2,88	Tak
1306.	Gniazdo 16A/230V podwójne z uziemieniem p/t	SCHRAK B16	0,63	2,88	Tak
1307.	Gniazdo 16A/230V podwójne z uziemieniem p/t	SCHRAK B16	0,63	2,88	Tak

**POMIESZCZENIA BIUROWE
I PIĘTRO**

**KIEROWNIK DZIAŁU ADMINISTRACYJNEGO
B 112**

1319.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B16	0,71	2,88	Tak
1320.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t hermetyczne (przy umywalce)	SCHRAK B16	0,87	2,88	Tak
1321.	Gniazdo 16A/230V podwójne z uziemieniem p/t	SCHRAK B16	0,75	2,88	Tak
1322.	Gniazdo 16A/230V podwójne z uziemieniem p/t	SCHRAK B16	0,80	2,88	Tak
1323.	Gniazdo 16A/230V podwójne z uziemieniem p/t	SCHRAK B16	0,82	2,88	Tak

**STARSZY REFERENT DS. ROZLICZEŃ
SPECJALISTA
B 111**

1324.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B16	0,68	2,88	Tak
1325.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t hermetyczne (przy umywalce)	SCHRAK B16	0,74	2,88	Tak
1326.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B16	0,90	2,88	Tak
1327.	Gniazdo 16A/230V podwójne z uziemieniem p/t	SCHRAK B16	1,21	2,88	Tak
1328.	Gniazdo 16A/230V podwójne z uziemieniem p/t	SCHRAK B16	1,46	2,88	Tak
1329.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B16	1,52	2,88	Tak

**KIEROWNIK DZIAŁU TECHNICZNEGO
Z – CA KIEROWNIKA DZ. ADMINISTRACYJNEGO
B 106**

1330.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B16	1,16	2,88	Tak
1331.	Gniazdo 16A/230V podwójne z uziemieniem p/t	SCHRAK B16	0,76	2,88	Tak
1332.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B16	0,72	2,88	Tak
1333.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B16	0,67	2,88	Tak

ZASTĘPCA DYREKTORA DS. ADMINISTRACYJNYCH

1334.	Gniazdo 16A/230V podwójne z uziemieniem p/t (ścianka działowa)	SCHRAK B16	1,24	2,88	Tak
1335.	Gniazdo 16A/230V podwójne z uziemieniem p/t (pod oknem)	SCHRAK B16	1,23	2,88	Tak
1336.	Gniazdo 16A/230V podwójne z uziemieniem p/t	SCHRAK B16	0,75	2,88	Tak

ZAKŁAD
INSTALATORSTWA ELEKTRYCZNEGO
Jerzysław Kistlanowski
Al. 1 Maja 106, 78-100 Kołobrzeg, tel. 354 55 96
78-100 KOL OBRZEG
505503719-

1337.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t hermetyczne (przy umywalce)	SCHRAK B16	1,09	2,88	Tak
SEKRETARIAT					
GŁÓWNA KSIĘGOWA C 102					
1338.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t (przy drzwiach)	SCHRAK B16	0,76	2,88	Tak
1339.	Gniazdo 16A/230V podwójne z uziemieniem p/t (pod oknem)	SCHRAK B16	0,78	2,88	Tak
1340.	Gniazdo 16A/230V podwójne z uziemieniem p/t	SCHRAK B16	0,80	2,88	Tak
1341.	Gniazdo 16A/230V podwójne z uziemieniem p/t (pod oknem)	SCHRAK B16	0,66	2,88	Tak
1342.	Gniazdo 16A/230V podwójne z uziemieniem p/t	SCHRAK B16	0,66	2,88	Tak
SEKRETARIAT ŁAZIENKA					
1343.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t hermetyczne	SCHRAK B16	0,67	2,88	Tak
SEKRETARIAT KUCHNIA					
1344.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t hermetyczne	SCHRAK B16	0,71	2,88	Tak
1345.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B16	0,76	2,88	Tak
SEKRETARIAT C103					
1346.	Gniazdo 16A/230V podwójne z uziemieniem p/t	SCHRAK B16	0,80	2,88	Tak
1347.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t (przy drzwiach)	SCHRAK B16	0,66	2,88	Tak
DYREKTOR (WEJŚCIE Z SEKRETARIATU) C 104					
1348.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B16	0,76	2,88	Tak
1349.	Gniazdo 16A/230V podwójne z uziemieniem p/t	SCHRAK B16	0,78	2,88	Tak
1350.	Gniazdo 16A/230V podwójne z uziemieniem p/t	SCHRAK B16	0,80	2,88	Tak
1351.	Gniazdo 16A/230V podwójne z uziemieniem p/t	SCHRAK B16	0,66	2,88	Tak
1352.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B16	0,66	2,88	Tak
1353.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B16	0,55	2,88	Tak

SALA NARAD
(WEJŚCIE OD DYREKTORA)
C 104

1354.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK C16	0,72	1,44	Tak
1355.	Gniazdo 16A/230V podwójne z uziemieniem p/t	SCHRAK C16	0,88	1,44	Tak
1356.	Gniazdo 16A/230V podwójne z uziemieniem p/t	SCHRAK C16	0,92	1,44	Tak
1357.	Gniazdo 16A/230V podwójne z uziemieniem p/t	SCHRAK C16	1,01	1,44	Tak
1358.	Gniazdo 16A/230V podwójne z uziemieniem p/t	SCHRAK C16	1,10	1,44	Tak
1359.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK C16	0,62	1,44	Tak

KORYTARZ

1360.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t (przy gablocie z pucharami)	SCHRAK B16	0,96	2,88	Tak
1361.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t (naprzeciw sekretariatu)	SCHRAK B16	0,70	2,88	Tak
1362.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t (naprzeciw Sali narad)	SCHRAK B16	0,48	2,88	Tak

REFERENT DS. ŻYWIENIA
D 109

1363.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t (przy drzwiach)	SCHRAK B16	0,74	2,88	Tak
1364.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B16	1,10	2,88	Tak

MAGAZYNIER
D 110

1365.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B16	0,72	2,88	Tak
1366.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B16	0,88	2,88	Tak
1367.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B16	0,92	2,88	Tak
1368.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B16	1,01	2,88	Tak
1369.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t (przy drzwiach)	SCHRAK B16	1,10	2,88	Tak

KIEROWNIK DZIAŁU ŻYWIENIA
D 111

1370.	Gniazdo 16A/230V podwójne z uziemieniem p/t	SCHRAK B16	0,99	2,88	Tak
1371.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B16	0,75	2,88	Tak

1372.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B16	0,58	2,88	Tak
1373.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t (przy drzwiach)	SCHRAK B16	0,64	2,88	Tak
DZIAŁ FARMACJI D 118					
1374.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t (przy drzwiach)	SCHRAK B16	0,51	2,88	Tak
1375.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B16	0,65	2,88	Tak
1376.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B16	0,70	2,88	Tak
1377.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B16	0,72	2,88	Tak
1378.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B16	0,78	2,88	Tak
KORYTARZ					
1379.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t (przy pokoju D111)	SCHRAK B16	0,57	2,88	Tak
POMIESZCZENIA BIUROWE II PIĘTRO					
ARCHIWUM D 201					
1380.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B16	0,56	2,88	Tak
KSIĘGOWNIA FINANSOWA I PŁACE D 202					
1381.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t (przy drzwiach)	SCHRAK B16	0,49	2,88	Tak
1382.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B16	0,78	2,88	Tak
1383.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B16	0,80	2,88	Tak
1384.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B16	0,71	2,88	Tak
KASA D 203					
1385.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t (przy drzwiach)	SCHRAK B16	0,51	2,88	Tak
1386.	Gniazdo 16A/230V podwójne z uziemieniem p/t	SCHRAK B16	0,65	2,88	Tak
1387.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B16	0,70	2,88	Tak
1388.	Gniazdo 16A/230V podwójne z uziemieniem p/t	SCHRAK B16	0,72	2,88	Tak
1389.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B16	0,78	2,88	Tak

KSIĘGOWOŚĆ D 204					
1390.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t (przy drzwiach)	SCHRAK B16	0,45	2,88	Tak
1391.	Gniazdo 16A/230V podwójne z uziemieniem p/t	SCHRAK B16	0,47	2,88	Tak
1392.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B16	0,72	2,88	Tak
1393.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B16	0,70	2,88	Tak
WC MĘSKIE					
1394.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t hermetyczne	SCHRAK B16	0,46	2,88	Tak
WC DAMSKIE					
1395.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t hermetyczne	SCHRAK B16	0,54	2,88	Tak
KUCHNIA D 206					
1396.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t hermetyczne	SCHRAK B16	0,54	2,88	Tak
1397.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t hermetyczne	SCHRAK B16	0,68	2,88	Tak
1398.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t hermetyczne	SCHRAK B16	0,58	2,88	Tak
1399.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t hermetyczne	SCHRAK B16	0,49	2,88	Tak
KIEROWNIK DZIAŁU ORGANIZACYJNEGO D 207					
1400.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B16	0,86	2,88	Tak
1401.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B16	0,59	2,88	Tak
1402.	Gniazdo 16A/230V podwójne z uziemieniem p/t (przy drzwiach)	SCHRAK B16	0,56	2,88	Tak
DZIAŁ ORGANIZACYJNY D 208					
1403.	Gniazdo 16A/230V podwójne z uziemieniem p/t	SCHRAK B16	0,48	2,88	Tak
1404.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B16	0,57	2,88	Tak
1405.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B16	0,64	2,88	Tak
1406.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B16	0,82	2,88	Tak
SERWEROWNIA D 210					
1407.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B16	0,68	2,88	Tak

1408.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B16	0,88	2,88	Tak
1409.	Gniazdo 16A/400V	SCHRAK B16	0,75	2,88	Tak
1410.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B16	1,00	2,88	Tak
1411.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B16	1,23	2,88	Tak
INFORMATYK D 211					
1412.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B16	1,05	2,88	Tak
1413.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B16	1,15	2,88	Tak
REFERENT DS. ROZLICZEŃ SPECJALISTA DS. BHP D 212					
1414.	Gniazdo 16A/230V podwójne z uziemieniem p/t	SCHRAK B16	0,92	2,88	Tak
1415.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t (lodówka)	SCHRAK B16	0,88	2,88	Tak
1416.	Gniazdo 16A/230V podwójne z uziemieniem p/t	SCHRAK B16	0,82	2,88	Tak
1417.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t (przy drzwiach)	SCHRAK B16	0,77	2,88	Tak
KSERO D 213					
1418.	Gniazdo 16A/230V podwójne z uziemieniem p/t	SCHRAK B16	0,61	2,88	Tak
SPECJALISTA DS. PRACOWNICZYCH D 214					
1419.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B16	1,00	2,88	Tak
1420.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B16	0,82	2,88	Tak
1421.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t	SCHRAK B16	0,66	2,88	Tak
KORYTARZ					
1422.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t (przy ksero)	SCHRAK B16	0,66	2,88	Tak
1423.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t (przy wentylatorni D 209)	SCHRAK B16	0,69	2,88	Tak
1424.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t (przy WC)	SCHRAK B16	0,42	2,88	Tak
1425.	Gniazdo 16A/230V pojedyncze z uziemieniem p/t (przy pokoju D 203)	SCHRAK B16	0,50	2,88	Tak

ZAKŁAD
 INSTALATORSTWA ELEKTRYCZNEGO
 Jerolaw Ustlanowski
 Al. 1 Maja 22/4, tel. 354 55 96 73
 73-100 KRAKÓW
 53555713-

**Przebadane i wymienione w protokole
urządzenia nadają się do dalszej eksploatacji.**

10. Ocena skuteczności ochrony przeciwporażeniowej:

Ochrona przeciwporażeniowa będzie zapewniona pod warunkiem stosowania sprawnych wyłączników nadmiarowo - prądowych.

Następne badanie impedancji pętli zwarcia dla urządzeń teraz przebadanych należy przeprowadzić nie później niż: **14.02.2025r.** lub po przeprowadzeniu modernizacji, naprawy oraz konserwacji tych urządzeń.

Pomiary zostały wykonane w sposób następujący: wchodząc do pomieszczenia i zaczynając od lewej strony zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara.

Pomiary wykonał:

JAROSŁAW USTIANOWSKI
Uprawniony do prac
kontrolno-pomiarowych,
obsługi, konserwacji, remontów, montażu
Upr.: D/202/390/18; E/202/390/18
(Imię i nazwisko, seria i nr uprawnień)

Pomiary wykonał:

Uprawniony do wykonywania
pomiarów elektrycznych
mgr inż. Jerzy Kozak
(Imię i nazwisko, seria i nr uprawnień)

Pieczczęć firmowa

Kołobrzeg dnia 14.02.2020r.

PROTOKÓŁ z POMIARÓW ZABEZPIECZEŃ RÓŻNICOWO – PRĄDOWYCH

1. Instytucja: CENTRUM REHABILITACJI ROLNIKÓW

KRUS NIWA

78-100 Kołobrzeg ul. C. K. Norwida 3

2. Miejsce badań: 78-100 Kołobrzeg ul. C. K. Norwida 3

Obiekt: Hotel oraz

pomieszczenia biurowo – administracyjne

3. Rodzaj zasilania: Kablowe 230/400V

4. Rodzaj badań: okresowe

5. Przyrządy pomiarowe użyte do badań: MPI – 502 nr AE 1053

6. Data pomiarów: 14.02.2020r.

7. Termin następnych pomiarów: 14.02.2025r.

8. Wynik badań: POZYTYWNY

L.p.	Miejsce zainstalowania wyłącznika różnicowo - prądowego	Typ wyłącznika różnicowo - prądowego	ΔI	Uzn	Udot	Czas wył. msek.	Prąd wył. mA	Test wyłącznika	Ochrona
			A/A	V	V			TAK – NIE	TAK – NIE
IV PIĘTRO									
1.	Rozdzielnia bezpiecznikowa w pokoju nr 401	SCHRACK 25 – 2 – 003	25/0,03	230	< 1	21,0	25,0	TAK	TAK
2.	Rozdzielnia bezpiecznikowa w pokoju nr 402	SCHRACK 25 – 2 – 003	25/0,03	230	< 1	21,0	21,0	TAK	TAK
3.	Rozdzielnia bezpiecznikowa w pokoju nr 403	SCHRACK 25 – 2 – 003	25/0,03	230	< 1	20,0	25,0	TAK	TAK
4.	Rozdzielnia bezpiecznikowa w pokoju nr 404	SCHRACK 25 – 2 – 003	25/0,03	230	< 1	21,0	23,0	TAK	TAK
5.	Rozdzielnia bezpiecznikowa w pokoju nr 405	SCHRACK 25 – 2 – 003	25/0,03	230	< 1	19,0	21,0	TAK	TAK
6.	Rozdzielnia bezpiecznikowa w pokoju nr 406	SCHRACK 25 – 2 – 003	25/0,03	230	< 1	20,0	21,0	TAK	TAK
7.	Rozdzielnia bezpiecznikowa w pokoju nr 407	SCHRACK 25 – 2 – 003	25/0,03	230	< 1	21,0	25,0	TAK	TAK
8.	Rozdzielnia bezpiecznikowa w pokoju nr 408	SCHRACK 25 – 2 – 003	25/0,03	230	< 1	20,0	21,0	TAK	TAK
9.	Rozdzielnia bezpiecznikowa w pokoju nr 409	SCHRACK 25 – 2 – 003	25/0,03	230	< 1	21,0	25,0	TAK	TAK
10.	Rozdzielnia bezpiecznikowa w pokoju socjalnym	SCHRACK 25 – 2 – 003	25/0,03	230	< 1	21,0	21,0	TAK	TAK
11.	Rozdzielnia bezpiecznikowa w prasowni	SCHRACK 25 – 2 – 003	25/0,03	230	< 1	20,0	25,0	TAK	TAK
12.	Rozdzielnia bezpiecznikowa w pokoju nr 410	SCHRACK 25 – 2 – 003	25/0,03	230	< 1	21,0	21,0	TAK	TAK
13.	Rozdzielnia bezpiecznikowa w pokoju nr 411	SCHRACK 25 – 2 – 003	25/0,03	230	< 1	19,0	25,0	TAK	TAK
14.	Rozdzielnia bezpiecznikowa w pokoju nr 412	SCHRACK 25 – 2 – 003	25/0,03	230	< 1	10,0	18,0	TAK	TAK

15.	Rozdzielnia bezpiecznikowa w pokoju nr 413	SCHRACK 25 - 2 - 003	25/0,03	230	< 1	20,0	23,0	TAK	TAK
16.	Rozdzielnia bezpiecznikowa w pokoju nr 414	SCHRACK 25 - 2 - 003	25/0,03	230	< 1	10,0	21,0	TAK	TAK
17.	Rozdzielnia bezpiecznikowa w pokoju nr 415	SCHRACK 25 - 2 - 003	25/0,03	230	< 1	19,0	23,0	TAK	TAK
18.	Rozdzielnia bezpiecznikowa w pokoju nr 416	SCHRACK 25 - 2 - 003	25/0,03	230	< 1	10,0	18,0	TAK	TAK
19.	Rozdzielnia bezpiecznikowa w pokoju nr 417	SCHRACK 25 - 2 - 003	25/0,03	230	< 1	9,0	20,0	TAK	TAK
20.	Rozdzielnia bezpiecznikowa w pokoju nr 418	SCHRACK 25 - 2 - 003	25/0,03	230	< 1	19,0	21,0	TAK	TAK
21.	Rozdzielnia bezpiecznikowa w pokoju nr 419	SCHRACK 25 - 2 - 003	25/0,03	230	< 1	20,0	21,0	TAK	TAK
22.	Rozdzielnia bezpiecznikowa w pokoju nr 420	SCHRACK 25 - 2 - 003	25/0,03	230	< 1	10,0	20,0	TAK	TAK
23.	Rozdzielnia bezpiecznikowa w pokoju nr 421	SCHRACK 25 - 2 - 003	25/0,03	230	< 1	20,0	21,0	TAK	TAK
24.	Rozdzielnia bezpiecznikowa w pokoju nr 422	SCHRACK 25 - 2 - 003	25/0,03	230	< 1	19,0	21,0	TAK	TAK
25.	Rozdzielnia bezpiecznikowa w pokoju nr 423	SCHRACK 25 - 2 - 003	25/0,03	230	< 1	19,0	21,0	TAK	TAK
26.	Rozdzielnia bezpiecznikowa w gabinecie lekarskim B 404	SCHRACK 25 - 2 - 003	25/0,03	230	< 1	20,0	21,0	TAK	TAK
27.	Rozdzielnia bezpiecznikowa w gabinecie lekarskim B 405	SCHRACK 25 - 2 - 003	25/0,03	230	< 1	23,0	24,0	TAK	TAK
28.	Rozdzielnia bezpiecznikowa w gabinecie Z-cy Dyrektora d/s Lecznictwa C 406	SCHRACK 25 - 2 - 003	25/0,03	230	< 1	19,0	23,0	TAK	TAK
29.	Rozdzielnia bezpiecznikowa w pokoju nr 424	SCHRACK 25 - 2 - 003	25/0,03	230	< 1	19,0	21,0	TAK	TAK
30.	Rozdzielnia bezpiecznikowa w pokoju nr 425	SCHRACK 25 - 2 - 003	25/0,03	230	< 1	22,0	21,0	TAK	TAK

ZAKŁAD
INSTALATORSTWA ELEKTRYCZNEGO 4
Jerzykiewicz 4
ul. Jerzykiewicz 4, tel. 354 55 96
78-100 KOCZOWO SRZEG
-00355719-

31.	Rozdzielnia bezpiecznikowa w pokoju nr 426	SCHRACK 25 - 2 - 003	25/0,03	230	< 1	21,0	21,0	TAK	TAK
32.	Rozdzielnia bezpiecznikowa w pokoju nr 427	SCHRACK 25 - 2 - 003	25/0,03	230	< 1	20,0	20,0	TAK	TAK
33.	Rozdzielnia bezpiecznikowa w pokoju nr 428	SCHRACK 25 - 2 - 003	25/0,03	230	< 1	19,0	24,0	TAK	TAK
34.	Rozdzielnia bezpiecznikowa w pokoju nr 429	SCHRACK 25 - 2 - 003	25/0,03	230	< 1	19,0	18,0	TAK	TAK
35.	Rozdzielnia bezpiecznikowa w pokoju nr 430	SCHRACK 25 - 2 - 003	25/0,03	230	< 1	21,0	23,0	TAK	TAK
36.	Rozdzielnia bezpiecznikowa w pokoju nr 431	SCHRACK 25 - 2 - 003	25/0,03	230	< 1	21,0	23,0	TAK	TAK
37.	Rozdzielnia bezpiecznikowa w pokoju nr 432	SCHRACK 25 - 2 - 003	25/0,03	230	< 1	19,0	24,0	TAK	TAK
38.	Rozdzielnia bezpiecznikowa TB 1 - 5 w korytarzu (gniazda)	SCHRACK 25 - 2 - 003	25/0,03	230	< 1	19,0	24,0	TAK	TAK
39.	Rozdzielnia bezpiecznikowa TB 1 - 5 w korytarzu (gniazda łazienki)	SCHRACK 25 - 2 - 003	25/0,03	230	< 1	23,0	23,0	TAK	TAK
40.	Rozdzielnia bezpiecznikowa TB 1 - 5 w korytarzu (oświetlenie łazienki)	SCHRACK 25 - 2 - 003	25/0,03	230	< 1	19,0	24,0	TAK	TAK
41.	Rozdzielnia bezpiecznikowa TB 2 - 5 w korytarzu (gniazda)	SCHRACK 25 - 2 - 003	25/0,03	230	< 1	20,0	23,0	TAK	TAK
III PIĘTRO									
42.	Rozdzielnia bezpiecznikowa w pokoju nr 301	SCHRACK 25 - 2 - 003	25/0,03	230	< 1	19,0	23,0	TAK	TAK
43.	Rozdzielnia bezpiecznikowa w pokoju nr 302	SCHRACK 25 - 2 - 003	25/0,03	230	< 1	19,0	24,0	TAK	TAK
44.	Rozdzielnia bezpiecznikowa w pokoju nr 303	SCHRACK 25 - 2 - 003	25/0,03	230	< 1	20,0	21,0	TAK	TAK
45.	Rozdzielnia bezpiecznikowa w pokoju nr 304	SCHRACK 25 - 2 - 003	25/0,03	230	< 1	19,0	24,0	TAK	TAK

46.	Rozdzielnia bezpiecznikowa w pokoju nr 305	SCHRACK 25 - 2 - 003	25/0,03	230	< 1	19,0	20,0	TAK	TAK
47.	Rozdzielnia bezpiecznikowa w pokoju nr 306	SCHRACK 25 - 2 - 003	25/0,03	230	< 1	20,0	23,0	TAK	TAK
48.	Rozdzielnia bezpiecznikowa w pokoju nr 307	SCHRACK 25 - 2 - 003	25/0,03	230	< 1	19,0	24,0	TAK	TAK
49.	Rozdzielnia bezpiecznikowa w pokoju nr 308	SCHRACK 25 - 2 - 003	25/0,03	230	< 1	19,0	20,0	TAK	TAK
50.	Rozdzielnia bezpiecznikowa w pokoju nr 309	SCHRACK 25 - 2 - 003	25/0,03	230	< 1	19,0	24,0	TAK	TAK
51.	Rozdzielnia bezpiecznikowa w pomieszczeniu porządkowym B 301	SCHRACK 25 - 2 - 003	25/0,03	230	< 1	19,0	20,0	TAK	TAK
52.	Rozdzielnia bezpiecznikowa w pomieszczeniu gospodarczym pacjentów B 303	SCHRACK 25 - 2 - 003	25/0,03	230	< 1	19,0	21,0	TAK	TAK
53.	Rozdzielnia bezpiecznikowa w pokoju nr 310	SCHRACK 25 - 2 - 003	25/0,03	230	< 1	19,0	24,0	TAK	TAK
54.	Rozdzielnia bezpiecznikowa w pokoju nr 311	SCHRACK 25 - 2 - 003	25/0,03	230	< 1	11,0	20,0	TAK	TAK
55.	Rozdzielnia bezpiecznikowa w pokoju nr 312	SCHRACK 25 - 2 - 003	25/0,03	230	< 1	21,0	24,0	TAK	TAK
56.	Rozdzielnia bezpiecznikowa w pokoju nr 313	SCHRACK 25 - 2 - 003	25/0,03	230	< 1	21,0	25,0	TAK	TAK
57.	Rozdzielnia bezpiecznikowa w pokoju nr 314	SCHRACK 25 - 2 - 003	25/0,03	230	< 1	23,0	24,0	TAK	TAK
58.	Rozdzielnia bezpiecznikowa w pokoju nr 315	SCHRACK 25 - 2 - 003	25/0,03	230	< 1	20,0	25,0	TAK	TAK
59.	Rozdzielnia bezpiecznikowa w pokoju nr 316	SCHRACK 25 - 2 - 003	25/0,03	230	< 1	21,0	24,0	TAK	TAK
60.	Rozdzielnia bezpiecznikowa w pokoju nr 317	SCHRACK 25 - 2 - 003	25/0,03	230	< 1	19,0	24,0	TAK	TAK
61.	Rozdzielnia bezpiecznikowa w pokoju nr 318	SCHRACK 25 - 2 - 003	25/0,03	230	< 1	20,0	23,0	TAK	TAK

62.	Rozdzielnia bezpiecznikowa w pokoju nr 319	SCHRACK 25 - 2 - 003	25/0,03	230	< 1	10,0	20,0	TAK	TAK
63.	Rozdzielnia bezpiecznikowa w pokoju nr 320	SCHRACK 25 - 2 - 003	25/0,03	230	< 1	21,0	21,0	TAK	TAK
64.	Rozdzielnia bezpiecznikowa w pokoju nr 321	SCHRACK 25 - 2 - 003	25/0,03	230	< 1	21,0	28,0	TAK	TAK
65.	Rozdzielnia bezpiecznikowa w pokoju nr 322	SCHRACK 25 - 2 - 003	25/0,03	230	< 1	20,0	23,0	TAK	TAK
66.	Rozdzielnia bezpiecznikowa w pokoju nr 323	SCHRACK 25 - 2 - 003	25/0,03	230	< 1	10,0	20,0	TAK	TAK
67.	Rozdzielnia bezpiecznikowa w dyżurce pielęgniarskiej B 304	SCHRACK 25 - 2 - 003	25/0,03	230	< 1	20,0	23,0	TAK	TAK
68.	Rozdzielnia bezpiecznikowa w gabinecie lekarskim C 301	SCHRACK 25 - 2 - 003	25/0,03	230	< 1	10,0	20,0	TAK	TAK
69.	Rozdzielnia bezpiecznikowa w pokoju nr 324	SCHRACK 25 - 2 - 003	25/0,03	230	< 1	21,0	21,0	TAK	TAK
70.	Rozdzielnia bezpiecznikowa w pokoju nr 325	SCHRACK 25 - 2 - 003	25/0,03	230	< 1	21,0	21,0	TAK	TAK
71.	Rozdzielnia bezpiecznikowa w pokoju nr 326	SCHRACK 25 - 2 - 003	25/0,03	230	< 1	19,0	23,0	TAK	TAK
72.	Rozdzielnia bezpiecznikowa w pokoju nr 327	SCHRACK 25 - 2 - 003	25/0,03	230	< 1	19,0	23,0	TAK	TAK
73.	Rozdzielnia bezpiecznikowa w pokoju nr 328	SCHRACK 25 - 2 - 003	25/0,03	230	< 1	21,0	21,0	TAK	TAK
74.	Rozdzielnia bezpiecznikowa w pokoju nr 329	SCHRACK 25 - 2 - 003	25/0,03	230	< 1	19,0	23,0	TAK	TAK
75.	Rozdzielnia bezpiecznikowa w pokoju nr 330	SCHRACK 25 - 2 - 003	25/0,03	230	< 1	19,0	23,0	TAK	TAK
76.	Rozdzielnia bezpiecznikowa w pokoju nr 331	SCHRACK 25 - 2 - 003	25/0,03	230	< 1	20,0	23,0	TAK	TAK
77.	Rozdzielnia bezpiecznikowa w pokoju nr 332	SCHRACK 25 - 2 - 003	25/0,03	230	< 1	19,0	23,0	TAK	TAK
78.	Rozdzielnia bezpiecznikowa w pokoju nr 333	SCHRACK 25 - 2 - 003	25/0,03	230	< 1	21,0	24,0	TAK	TAK

79.	Rozdzielnia bezpiecznikowa w pokoju nr 334	SCHRACK 25 - 2 - 003	25/0,03	230	< 1	19,0	21,0	TAK	TAK
80.	Rozdzielnia bezpiecznikowa w pokoju nr 335	SCHRACK 25 - 2 - 003	25/0,03	230	< 1	19,0	24,0	TAK	TAK
81.	Rozdzielnia bezpiecznikowa w pokoju nr 336	SCHRACK 25 - 2 - 003	25/0,03	230	< 1	20,0	24,0	TAK	TAK
82.	Rozdzielnia bezpiecznikowa w pokoju nr 337	SCHRACK 25 - 2 - 003	25/0,03	230	< 1	10,0	23,0	TAK	TAK
83.	Rozdzielnia bezpiecznikowa w pokoju nr 338	SCHRACK 25 - 2 - 003	25/0,03	230	< 1	19,0	21,0	TAK	TAK
84.	Rozdzielnia bezpiecznikowa w pokoju nr 339	SCHRACK 25 - 2 - 003	25/0,03	230	< 1	19,0	24,0	TAK	TAK
85.	Rozdzielnia bezpiecznikowa w pokoju nr 340	SCHRACK 25 - 2 - 003	25/0,03	230	< 1	20,0	24,0	TAK	TAK
86.	Rozdzielnia bezpiecznikowa w pokoju nr 341	SCHRACK 25 - 2 - 003	25/0,03	230	< 1	19,0	21,0	TAK	TAK
87.	Rozdzielnia bezpiecznikowa w dyżurce pielęgniarskiej B 305	SCHRACK 25 - 2 - 003	25/0,03	230	< 1	19,0	24,0	TAK	TAK
88.	Rozdzielnia bezpiecznikowa w pokoju nr 342	SCHRACK 25 - 2 - 003	25/0,03	230	< 1	20,0	24,0	TAK	TAK
89.	Rozdzielnia bezpiecznikowa w pokoju nr 343	SCHRACK 25 - 2 - 003	25/0,03	230	< 1	19,0	23,0	TAK	TAK
90.	Rozdzielnia bezpiecznikowa w pokoju nr 344	SCHRACK 25 - 2 - 003	25/0,03	230	< 1	11,0	24,0	TAK	TAK
91.	Rozdzielnia bezpiecznikowa w pokoju nr 345	SCHRACK 25 - 2 - 003	25/0,03	230	< 1	20,0	25,0	TAK	TAK
92.	Rozdzielnia bezpiecznikowa w pokoju nr 346	SCHRACK 25 - 2 - 003	25/0,03	230	< 1	19,0	24,0	TAK	TAK
93.	Rozdzielnia bezpiecznikowa w pokoju nr 347	SCHRACK 25 - 2 - 003	25/0,03	230	< 1	19,0	23,0	TAK	TAK
94.	Rozdzielnia bezpiecznikowa w pokoju nr 348	SCHRACK 25 - 2 - 003	25/0,03	230	< 1	11,0	23,0	TAK	TAK
95.	Rozdzielnia bezpiecznikowa w pokoju nr 349	SCHRACK 25 - 2 - 003	25/0,03	230	< 1	10,0	21,0	TAK	TAK

96.	Rozdzielnia bezpiecznikowa w pokoju nr 350	SCHRACK 25 – 2 – 003	25/0,03	230	< 1	19,0	23,0	TAK	TAK
97.	Rozdzielnia bezpiecznikowa w pokoju nr 351	SCHRACK 25 – 2 – 003	25/0,03	230	< 1	20,0	25,0	TAK	TAK
98.	Rozdzielnia bezpiecznikowa w pokoju nr 352	SCHRACK 25 – 2 – 003	25/0,03	230	< 1	19,0	24,0	TAK	TAK
99.	Rozdzielnia bezpiecznikowa TB 1 – 4 w korytarzu (gniazda)	SCHRACK 25 – 2 – 003	25/0,03	230	< 1	19,0	23,0	TAK	TAK
100.	Rozdzielnia bezpiecznikowa TB 1 – 4 w korytarzu (gniazda łazienki)	SCHRACK 25 – 2 – 003	25/0,03	230	< 1	11,0	23,0	TAK	TAK
101.	Rozdzielnia bezpiecznikowa TB 1 – 5 w korytarzu (oświetlenie łazienki)	SCHRACK 25 – 2 – 003	25/0,03	230	< 1	19,0	24,0	TAK	TAK
102.	Rozdzielnia bezpiecznikowa TB 2 – 4 w korytarzu (gniazda)	SCHRACK 25 – 2 – 003	25/0,03	230	< 1	10,0	21,0	TAK	TAK
103.	Rozdzielnia bezpiecznikowa TB C – 4 w korytarzu (gniazda)	SCHRACK 25 – 2 – 003	25/0,03	230	< 1	11,0	20,0	TAK	TAK

II PIĘTRO

104.	Rozdzielnia bezpiecznikowa w pokoju nr 201	SCHRACK 25 – 2 – 003	25/0,03	230	< 1	10,0	20,0	TAK	TAK
105.	Rozdzielnia bezpiecznikowa w pokoju nr 202	SCHRACK 25 – 2 – 003	25/0,03	230	< 1	10,0	21,0	TAK	TAK
106.	Rozdzielnia bezpiecznikowa w pokoju nr 203	SCHRACK 25 – 2 – 003	25/0,03	230	< 1	20,0	24,0	TAK	TAK
107.	Rozdzielnia bezpiecznikowa w pokoju nr 204	SCHRACK 25 – 2 – 003	25/0,03	230	< 1	10,0	20,0	TAK	TAK
108.	Rozdzielnia bezpiecznikowa w pokoju nr 205	SCHRACK 25 – 2 – 003	25/0,03	230	< 1	10,0	21,0	TAK	TAK
109.	Rozdzielnia bezpiecznikowa w pokoju nr 206	SCHRACK 25 – 2 – 003	25/0,03	230	< 1	11,0	20,0	TAK	TAK
110.	Rozdzielnia bezpiecznikowa w pokoju nr 207	SCHRACK 25 – 2 – 003	25/0,03	230	< 1	10,0	20,0	TAK	TAK

111.	Rozdzielnia bezpiecznikowa w pokoju nr 208	SCHRACK 25 – 2 – 003	25/0,03	230	< 1	19,0	21,0	TAK	TAK
112.	Rozdzielnia bezpiecznikowa w pokoju nr 209	SCHRACK 25 – 2 – 003	25/0,03	230	< 1	19,0	23,0	TAK	TAK
113.	Rozdzielnia bezpiecznikowa w pomieszczeniu porządkowym B 201	SCHRACK 25 – 2 – 003	25/0,03	230	< 1	19,0	23,0	TAK	TAK
114.	Rozdzielnia bezpiecznikowa w pomieszczeniu gospodarczym pacjentów B 203	SCHRACK 25 – 2 – 003	25/0,03	230	< 1	19,0	25,0	TAK	TAK
115.	Rozdzielnia bezpiecznikowa w pokoju nr 210	SCHRACK 25 – 2 – 003	25/0,03	230	< 1	10,0	23,0	TAK	TAK
116.	Rozdzielnia bezpiecznikowa w pokoju nr 211	SCHRACK 25 – 2 – 003	25/0,03	230	< 1	20,0	24,0	TAK	TAK
117.	Rozdzielnia bezpiecznikowa w pokoju nr 212	SCHRACK 25 – 2 – 003	25/0,03	230	< 1	10,0	20,0	TAK	TAK
118.	Rozdzielnia bezpiecznikowa w pokoju nr 213	SCHRACK 25 – 2 – 003	25/0,03	230	< 1	20,0	23,0	TAK	TAK
119.	Rozdzielnia bezpiecznikowa w pokoju nr 214	SCHRACK 25 – 2 – 003	25/0,03	230	< 1	21,0	21,0	TAK	TAK
120.	Rozdzielnia bezpiecznikowa w pokoju nr 215	SCHRACK 25 – 2 – 003	25/0,03	230	< 1	21,0	27,0	TAK	TAK
121.	Rozdzielnia bezpiecznikowa w pokoju nr 216	SCHRACK 25 – 2 – 003	25/0,03	230	< 1	10,0	21,0	TAK	TAK
122.	Rozdzielnia bezpiecznikowa w pokoju nr 217	SCHRACK 25 – 2 – 003	25/0,03	230	< 1	11,0	20,0	TAK	TAK
123.	Rozdzielnia bezpiecznikowa w pokoju nr 218	SCHRACK 25 – 2 – 003	25/0,03	230	< 1	10,0	20,0	TAK	TAK
124.	Rozdzielnia bezpiecznikowa w pokoju nr 219	SCHRACK 25 – 2 – 003	25/0,03	230	< 1	10,0	23,0	TAK	TAK
125.	Rozdzielnia bezpiecznikowa w pokoju nr 220	SCHRACK 25 – 2 – 003	25/0,03	230	< 1	21,0	24,0	TAK	TAK
126.	Rozdzielnia bezpiecznikowa w pokoju nr 221	SCHRACK 25 – 2 – 003	25/0,03	230	< 1	11,0	24,0	TAK	TAK

ZAKŁAD
INSTALATORSTWA ELEKTRYCZNEGO
Jerzy Januszko 10
Al. Wolności 20/21 tel. 354 55 06
78-100 K O G O R Z E G
-30765713-

127.	Rozdzielnia bezpiecznikowa w pokoju nr 222	SCHRACK 25 - 2 - 003	25/0,03	230	< 1	21,0	24,0	TAK	TAK
128.	Rozdzielnia bezpiecznikowa w pokoju nr 223	SCHRACK 25 - 2 - 003	25/0,03	230	< 1	11,0	23,0	TAK	TAK
129.	Rozdzielnia bezpiecznikowa w gabinecie lekarskim B 204	SCHRACK 25 - 2 - 003	25/0,03	230	< 1	21,0	25,0	TAK	TAK
130.	Rozdzielnia bezpiecznikowa w gabinecie kierownika działu pielęgniarskiego C 201	SCHRACK 25 - 2 - 003	25/0,03	230	< 1	20,0	24,0	TAK	TAK
131.	Rozdzielnia bezpiecznikowa w gabinecie lekarza dyżurnego C 202	SCHRACK 25 - 2 - 003	25/0,03	230	< 1	22,0	20,0	TAK	TAK
132.	Rozdzielnia bezpiecznikowa w pokoju nr 224	SCHRACK 25 - 2 - 003	25/0,03	230	< 1	11,0	20,0	TAK	TAK
133.	Rozdzielnia bezpiecznikowa w pokoju nr 225	SCHRACK 25 - 2 - 003	25/0,03	230	< 1	11,0	21,0	TAK	TAK
134.	Rozdzielnia bezpiecznikowa w pokoju nr 226	SCHRACK 25 - 2 - 003	25/0,03	230	< 1	21,0	23,0	TAK	TAK
135.	Rozdzielnia bezpiecznikowa w pokoju nr 227	SCHRACK 25 - 2 - 003	25/0,03	230	< 1	11,0	21,0	TAK	TAK
136.	Rozdzielnia bezpiecznikowa w pokoju nr 228	SCHRACK 25 - 2 - 003	25/0,03	230	< 1	20,0	23,0	TAK	TAK
137.	Rozdzielnia bezpiecznikowa w pokoju nr 229	SCHRACK 25 - 2 - 003	25/0,03	230	< 1	10,0	20,0	TAK	TAK
138.	Rozdzielnia bezpiecznikowa w pokoju nr 230	SCHRACK 25 - 2 - 003	25/0,03	230	< 1	21,0	21,0	TAK	TAK
139.	Rozdzielnia bezpiecznikowa w pokoju nr 231	SCHRACK 25 - 2 - 003	25/0,03	230	< 1	19,0	21,0	TAK	TAK
140.	Rozdzielnia bezpiecznikowa w pokoju nr 232	SCHRACK 25 - 2 - 003	25/0,03	230	< 1	19,0	24,0	TAK	TAK
141.	Rozdzielnia bezpiecznikowa w pokoju nr 233	SCHRACK 25 - 2 - 003	25/0,03	230	< 1	19,0	25,0	TAK	TAK
142.	Rozdzielnia bezpiecznikowa w pokoju nr 234	SCHRACK 25 - 2 - 003	25/0,03	230	< 1	11,0	21,0	TAK	TAK

143.	Rozdzielnia bezpiecznikowa w pokoju nr 235	SCHRACK 25 - 2 - 003	25/0,03	230	< 1	21,0	23,0	TAK	TAK
144.	Rozdzielnia bezpiecznikowa w pokoju nr 236	SCHRACK 25 - 2 - 003	25/0,03	230	< 1	21,0	23,0	TAK	TAK
145.	Rozdzielnia bezpiecznikowa w pokoju nr 237	SCHRACK 25 - 2 - 003	25/0,03	230	< 1	21,0	23,0	TAK	TAK
146.	Rozdzielnia bezpiecznikowa w pokoju nr 238	SCHRACK 25 - 2 - 003	25/0,03	230	< 1	19,0	21,0	TAK	TAK
147.	Rozdzielnia bezpiecznikowa w pomieszczeniu socjalnym w dyżurce pielęgniarskiej	SCHRACK 25 - 2 - 003	25/0,03	230	< 1	20,0	21,0	TAK	TAK
148.	Rozdzielnia bezpiecznikowa w izbie przyjęć w dyżurce pielęgniarskiej	SCHRACK 25 - 2 - 003	25/0,03	230	< 1	11,0	20,0	TAK	TAK
149.	Rozdzielnia bezpiecznikowa w gabinecie zabiegowym w dyżurce pielęgniarskiej	SCHRACK 25 - 2 - 003	25/0,03	230	< 1	11,0	24,0	TAK	TAK
150.	Rozdzielnia bezpiecznikowa w pokoju nr 239	SCHRACK 25 - 2 - 003	25/0,03	230	< 1	21,0	24,0	TAK	TAK
151.	Rozdzielnia bezpiecznikowa w pokoju nr 240	SCHRACK 25 - 2 - 003	25/0,03	230	< 1	10,0	17,0	TAK	TAK
152.	Rozdzielnia bezpiecznikowa w pokoju nr 241	SCHRACK 25 - 2 - 003	25/0,03	230	< 1	21,0	24,0	TAK	TAK
153.	Rozdzielnia bezpiecznikowa w pokoju nr 242	SCHRACK 25 - 2 - 003	25/0,03	230	< 1	19,0	21,0	TAK	TAK
154.	Rozdzielnia bezpiecznikowa w pokoju nr 243	SCHRACK 25 - 2 - 003	25/0,03	230	< 1	11,0	24,0	TAK	TAK
155.	Rozdzielnia bezpiecznikowa w pokoju nr 244	SCHRACK 25 - 2 - 003	25/0,03	230	< 1	19,0	23,0	TAK	TAK
156.	Rozdzielnia bezpiecznikowa w pokoju nr 245	SCHRACK 25 - 2 - 003	25/0,03	230	< 1	11,0	24,0	TAK	TAK
157.	Rozdzielnia bezpiecznikowa w pokoju nr 246	SCHRACK 25 - 2 - 003	25/0,03	230	< 1	21,0	23,0	TAK	TAK

ZAKŁAD
INSTALATORSTWA ELEKTRYCZNEGO
Józefów Ustronie
Al. Wolności 7, 05-080 Ustronie
78-100 POLSKA
-003655719-

158.	Rozdzielnia bezpiecznikowa w pokoju nr 247	SCHRACK 25 – 2 – 003	25/0,03	230	< 1	11,0	20,0	TAK	TAK
159.	Rozdzielnia bezpiecznikowa w pokoju nr 248	SCHRACK 25 – 2 – 003	25/0,03	230	< 1	10,0	20,0	TAK	TAK
160.	Rozdzielnia bezpiecznikowa w pokoju nr 249	SCHRACK 25 – 2 – 003	25/0,03	230	< 1	19,0	21,0	TAK	TAK
161.	Rozdzielnia bezpiecznikowa TB 1 – 3 w korytarzu (gniazda)	SCHRACK 25 – 2 – 003	25/0,03	230	< 1	21,0	12,0	TAK	TAK
162.	Rozdzielnia bezpiecznikowa TB 1 – 3 w korytarzu (gniazda łazienki)	SCHRACK 25 – 2 – 003	25/0,03	230	< 1	21,0	27,0	TAK	TAK
163.	Rozdzielnia bezpiecznikowa TB 1 – 5 w korytarzu (oświetlenie łazienki)	SCHRACK 25 – 2 – 003	25/0,03	230	< 1	19,0	24,0	TAK	TAK
164.	Rozdzielnia bezpiecznikowa TB 2 – 2 w korytarzu (gniazda)	SCHRACK 25 – 2 – 003	25/0,03	230	< 1	19,0	23,0	TAK	TAK

I PIĘTRO

165.	Rozdzielnia bezpiecznikowa w pokoju nr 101	SCHRACK 25 – 2 – 003	25/0,03	230	< 1	11,0	21,0	TAK	TAK
166.	Rozdzielnia bezpiecznikowa w pokoju nr 102	SCHRACK 25 – 2 – 003	25/0,03	230	< 1	20,0	23,0	TAK	TAK
167.	Rozdzielnia bezpiecznikowa w pokoju nr 103 (apartament)	SCHRACK 25 – 2 – 003	25/0,03	230	< 1	12,0	23,0	TAK	TAK
168.	Rozdzielnia bezpiecznikowa w pokoju nr 104	SCHRACK 25 – 2 – 003	25/0,03	230	< 1	21,0	20,0	TAK	TAK
169.	Rozdzielnia bezpiecznikowa w pokoju nr 105	SCHRACK 25 – 2 – 003	25/0,03	230	< 1	19,0	23,0	TAK	TAK
170.	Rozdzielnia bezpiecznikowa w pokoju nr 106	SCHRACK 25 – 2 – 003	25/0,03	230	< 1	19,0	23,0	TAK	TAK
171.	Rozdzielnia bezpiecznikowa w pokoju nr 107	SCHRACK 25 – 2 – 003	25/0,03	230	< 1	20,0	23,0	TAK	TAK
172.	Rozdzielnia bezpiecznikowa w pokoju nr 108	SCHRACK 25 – 2 – 003	25/0,03	230	< 1	21,0	21,0	TAK	TAK

ZAKŁAD

INSTALATORSTWA ELEKTRYCZNEGO
Jerzy Januszko
ul. Piłsudskiego 10
01-600 Warszawa
78-100 10 10 10
-001555719-

173.	Rozdzielnia bezpiecznikowa w pokoju nr 109	SCHRACK 25 - 2 - 003	25/0,03	230	< 1	21,0	27,0	TAK	TAK
174.	Rozdzielnia bezpiecznikowa w pokoju nr 110	SCHRACK 25 - 2 - 003	25/0,03	230	< 1	11,0	23,0	TAK	TAK
175.	Rozdzielnia bezpiecznikowa w pokoju nr 111	SCHRACK 25 - 2 - 003	25/0,03	230	< 1	12,0	20,0	TAK	TAK
176.	Rozdzielnia bezpiecznikowa w pokoju nr 112	SCHRACK 25 - 2 - 003	25/0,03	230	< 1	20,0	23,0	TAK	TAK
177.	Rozdzielnia bezpiecznikowa w pokoju nr 113	SCHRACK 25 - 2 - 003	25/0,03	230	< 1	11,0	25,0	TAK	TAK
178.	Rozdzielnia bezpiecznikowa w pokoju nr 114	SCHRACK 25 - 2 - 003	25/0,03	230	< 1	20,0	25,0	TAK	TAK
179.	Rozdzielnia bezpiecznikowa w pokoju nr 115	SCHRACK 25 - 2 - 003	25/0,03	230	< 1	19,0	23,0	TAK	TAK
180.	Rozdzielnia bezpiecznikowa w pokoju nr 116	SCHRACK 25 - 2 - 003	25/0,03	230	< 1	11,0	24,0	TAK	TAK
181.	Rozdzielnia bezpiecznikowa w pokoju nr 117	SCHRACK 25 - 2 - 003	25/0,03	230	< 1	20,0	21,0	TAK	TAK
182.	Rozdzielnia bezpiecznikowa w pokoju nr 118	SCHRACK 25 - 2 - 003	25/0,03	230	< 1	12,0	23,0	TAK	TAK
183.	Rozdzielnia bezpiecznikowa w pokoju nr 119	SCHRACK 25 - 2 - 003	25/0,03	230	< 1	21,0	25,0	TAK	TAK
184.	Rozdzielnia bezpiecznikowa w pokoju nr 120	SCHRACK 25 - 2 - 003	25/0,03	230	< 1	11,0	16,0	TAK	TAK
185.	Rozdzielnia bezpiecznikowa w pokoju nr 121	SCHRACK 25 - 2 - 003	25/0,03	230	< 1	10,0	21,0	TAK	TAK
186.	Rozdzielnia bezpiecznikowa w pokoju nr 122	SCHRACK 25 - 2 - 003	25/0,03	230	< 1	20,0	24,0	TAK	TAK
187.	Rozdzielnia bezpiecznikowa w pokoju nr 123	SCHRACK 25 - 2 - 003	25/0,03	230	< 1	21,0	24,0	TAK	TAK
188.	Rozdzielnia bezpiecznikowa w pokoju nr 124	SCHRACK 25 - 2 - 003	25/0,03	230	< 1	12,0	23,0	TAK	TAK
189.	Rozdzielnia bezpiecznikowa w pokoju nr 125	SCHRACK 25 - 2 - 003	25/0,03	230	< 1	20,0	24,0	TAK	TAK

190.	Rozdzielnia bezpiecznikowa TA 2 – 1 w korytarzu (gniazda)	SCHRACK 25 – 2 – 003	25/0,03	230	< 1	21,0	24,0	TAK	TAK
191.	Rozdzielnia bezpiecznikowa TB 2 – 2 w korytarzu (gniazda)	SCHRACK 25 – 2 – 003	25/0,03	230	< 1	11,0	23,0	TAK	TAK
192.	Rozdzielnia bezpiecznikowa TB 1 – 2 w korytarzu (gniazda recepcja)	SCHRACK 25 – 2 – 003	25/0,03	230	< 1	20,0	23,0	TAK	TAK
193.	Rozdzielnia bezpiecznikowa TB 1 – 2 w korytarzu (gniazda recepcja)	SCHRACK 25 – 2 – 003	25/0,03	230	< 1	12,0	23,0	TAK	TAK
194.	Rozdzielnia bezpiecznikowa TB 1 – 2 w korytarzu (gniazda recepcja)	SCHRACK 25 – 2 – 003	25/0,03	230	< 1	20,0	24,0	TAK	TAK
JADALNIA									
195.	Rozdzielnia bezpiecznikowa TC – 2	SCHRACK 25 – 4 – 003	25/0,03	400	< 1	21,0	24,0	TAK	TAK
196.	Rozdzielnia bezpiecznikowa TC – 2	Legrand P312 B16	25/0,03	230	< 1	18,0	23,0	TAK	TAK
197.	Rozdzielnia bezpiecznikowa TC – 2	Legrand P312 B16	25/0,03	230	< 1	28,0	23,0	TAK	TAK
198.	Rozdzielnia bezpiecznikowa TC – 2	Legrand P312 B20	25/0,03	230	< 1	12,0	23,0	TAK	TAK
199.	Rozdzielnia bezpiecznikowa TC – 2	Legrand P312 B16	25/0,03	230	< 1	28,0	23,0	TAK	TAK
ADMINISTRACJA									
200.	Rozdzielnia bezpiecznikowa TC – 2	SCHRACK 25 – 2 – 003	25/0,03	230	< 1	20,0	27,0	TAK	TAK
201.	Rozdzielnia bezpiecznikowa TC – 2	SCHRACK 25 – 4 – 003	25/0,03	400	< 1	21,0	24,0	TAK	TAK
202.	Rozdzielnia bezpiecznikowa TC – 2	SCHRACK 25 – 4 – 003	25/0,03	400	< 1	10,0	21,0	TAK	TAK
203.	Rozdzielnia bezpiecznikowa TC – 2	SCHRACK 25 – 2 – 003	25/0,03	230	< 1	21,0	27,0	TAK	TAK

ZAKŁAD
INSTALATORSTWA ELEKTRYCZNEGO 15
Jarosław Liszajowski
Al. Wolności 10, 354 55 06
78-100 WOSZCIECHÓW
-09360719-

204.	Rozdzielnia bezpiecznikowa TD – 6	SCHRACK 25 – 4 – 003	25/0,03	400	< 1	11,0	21,0	TAK	TAK
205.	Rozdzielnia bezpiecznikowa TD – 6	SCHRACK 25 – 4 – 003	25/0,03	400	< 1	20,0	27,0	TAK	TAK
206.	Rozdzielnia bezpiecznikowa TD – 6	SCHRACK 25 – 4 – 003	25/0,03	400	< 1	21,0	24,0	TAK	TAK
207.	Rozdzielnia bezpiecznikowa TD – 6	SCHRACK 25 – 4 – 003	25/0,03	400	< 1	10,0	20,0	TAK	TAK
208.	Rozdzielnia bezpiecznikowa TD – 6	SCHRACK 25 – 4 – 003	25/0,03	400	< 1	20,0	27,0	TAK	TAK
209.	Rozdzielnia bezpiecznikowa TD – 6	SCHRACK 25 – 4 – 003	25/0,03	400	< 1	21,0	24,0	TAK	TAK
210.	Rozdzielnia bezpiecznikowa TD – 6	SCHRACK 25 – 4 – 003	25/0,03	400	< 1	11,0	21,0	TAK	TAK

Data następnego badania: 14.02.2025r.

Uprawniony do wykonywania
.....pomiarów...elektrycznych..
mgr inż. Jerzy Kozak
(pieczęć i podpis wykonawcy)

JAROSŁAW USTIAŃCOWSKI
Uprawniony do prac
kontrolno-pomiarowych,
obsługi konserwacji, remontów, montażu
Upr.: D/202/390/18; E/202/390/18
.....
(pieczęć i podpis wykonawcy)



SONEL S.A.
ZAKŁAD ELEKTRONIKI
KALIBRACJA

ul. Stanisława Wokulskiego 11
58-100 Świdnica
tel. 74/8583831

CERTYFIKAT KALIBRACJI

NR CERTYFIKATU: 0326/PDK/B3/11

DATA KALIBRACJI: 2011-09-22
DATA SPRAWDZENIA: 2011-09-26
WARUNKI ŚRODOWISKOWE:
temperatura $23^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$
wilgotność: $50\% \pm 10\%$

NAZWA PRZYRZĄDU: MPI-502
NR SERYJNY: AE1053

PROCEDURA KALIBRACJI: INSTRUKCJA KALIBRACJI MIERNIKA MPI-502.
PROCEDURA SPRAWDZENIA: NORMA ZAKŁADOWA ZN-09/SONEL/052.
ZAKRES SPRAWDZENIA: BADANIE WYROBU.

FIRMA SONEL S.A. POTWIERDZA, ŻE POWYŻSZY WYRÓB SPEŁNIA WYMAGANIA EUROPEJSKIEJ NORMY EN-IEC 61557 DLA PARAMETRÓW OKREŚLONYCH W INSTRUKCJI OBSŁUGI ORAZ BEZPIECZEŃSTWA UŻYTKOWANIA (CE).
KALIBRACJI I SPRAWDZENIA DOKONANO PRZY UŻYCIU PRZYRZĄDÓW I WZORCÓW O ZNANEJ DOKŁADNOŚCI PORÓWNYWANYCH Z WZORCAMI KALIBRACYJNYMI.

Wyniki sprawdzenia zastały odniesione do państwowych wzorców miar przy zastosowaniu niżej wymienionych przyrządów:

- Multimetr AGILENT 34401A prod. Hewlet Packard, nr fabr. MY44005015,
- Kalibrator napięć stałych i przemiennych CALMET C-101 prod. „Calmet” Sp. z o.o., nr fabr. 16041,
- Symulator sieci elektroenergetycznej typ OD-1-S prod. ZELAP, nr fabr. 326/98,
- Indukcyjność wzorcowa typ LN-1, prod. ZELAP, nr fabr. 58/204,
- Oscyloskop cyfrowy Tektronix TDS-1001 prod. TEKTRONIX INC., nr fabr. CO 10696,
- Opornik dekadowy DC typ OD-1-D6b prod. ZELAP, nr fabr. 200/2008,
- Elektroniczny symulator wyłącznika różnicowoprądowego ESWRed v. 1.0 prod. SONEL S.A, nr fabr. 003/2005,
- Opornik dekadowy KC-100 K5T, prod. SONEL S.A., nr fabr. 470003,
- Miernik izolacji P-435 prod. P.A.I.A.P., nr fabr. 110.

DATA WYSTAWIENIA: 2011-09-27

Wyrób kalibrował:
Leszek Florek

Wyrób sprawdził:
Grzegorz Kudzia

Zatwierdził:



Sonel SA

Laboratorium Badawczo-Wzorcujące

ul. Wokulskiego 11

58-100 Świdnica

Tel.: (74) 85 83 879

Fax: (74) 85 83 809

ŚWIADECTWO WZORCOWANIA

Data wydania: 13.12.2016

Numer świadectwa: 169505/16

Strona 1/6

Przedmiot badania	Wielofunkcyjny miernik parametrów instalacji elektrycznej typ MPI-502 nr fabr.:	AE1053
Dane techniczne	Instrukcja obsługi miernika MPI-502.	
Zgłaszający	JERZY KOZAK 78-100 Kołobrzeg ul. Kasztelańska 34	
Wymagania dotyczące błędów	Instrukcja obsługi miernika MPI-502.	
Miejsce sprawdzenia	Laboratorium Badawczo-Wzorcujące Sonel SA.	
Metoda i zakres sprawdzenia	Porównanie metodą pomiaru bezpośredniego. Metodyka badań zawarta jest w NORMIE ZAKŁADOWEJ ZN-09/SONEL/052, wydanie pierwsze z lipca 2010.	
Data wykonania wzorcowania	13.12.2016	
Odniesienie do wzorca państwowego	Wskazania miernika wzorcowanego odniesiono do: - kalibratora CALMET C101FBC nr 18034, - dekady ZELAP OD-1-D10a nr 94/2006, - dekady ZELAP RN-1-PS nr 85/2006, - dekady ZELAP OD-1-E2 nr 6/IIU/ZELAP/2005, - miernika impedancji pętli zwarcia MZC-310S nr 300013/02, - kalibratora FLUKE 5520 nr 9835020, - dekad model MMC-1 nr 100005, - multimetru AGILENT model 34401A nr N10149, - oscyloskopu TEKTRONIX TDS1012B nr C100112, - elektronicznego symulatora wyłącznika różnicowoprądowego ESWRCD-1 nr 001/2005, - dekady ZELAP OD-2-D6b nr 55/2004, - dekady ZELAP OD-2-D5c nr 399/98.	
Warunki środowiskowe	Pomiary przeprowadzono w temperaturze otoczenia $(23 \pm 2)^\circ\text{C}$, przy wilgotności względnej powietrza $(50 \pm 15)\%$.	
Niepewność pomiaru	Niepewność pomiaru została określona zgodnie z dokumentem EA-4/02 M:2013. Podane wartości niepewności stanowią niepewności rozszerzone przy prawdopodobieństwie rozszerzenia ok. 95 % i współczynniku rozszerzenia $k=2$	
Wynik wzorcowania	Przyrząd, w sprawdzonym zakresie, spełnia deklarowane przez producenta wymagania funkcjonalne i metrologiczne. Wyniki sprawdzenia wyszczególniono na stronach od 2/6 do 6/6.	

Zatwierdził

SONEL S.A.
Kierownik Laboratorium
Badawczo-Wzorcującego
[Podpis]
inż. Marek Michalski

4. Wzorcowanie pomiaru rezystancji uziemień połączeń ochronnych i wyrównawczych (Rcont).

Wartość poprawna	Wskazanie wzorcowanego przyrządu	Różnica	Dopuszczalny błąd wskazań	Niepewność całkowita rozszerzona
[Ω]	[Ω]	[Ω]	[Ω]	[Ω]
0,000	0,00	0,000	0,030	-
0,2000	0,20	0,0000	0,0340	0,0059
0,5000	0,50	0,0000	0,0400	0,0065
1,0000	1,00	0,0000	0,0500	0,0059
2,0000	2,00	0,0000	0,0700	0,0059
5,0000	5,01	0,0100	0,1300	0,0065
6,0000	6,01	0,0100	0,1500	0,0068
10,0000	10,01	0,0100	0,2300	0,0082
19,000	19,00	0,000	0,410	0,013
21,000	21,0	0,000	0,720	0,059
50,000	49,9	-0,100	1,300	0,065
100,000	99,8	-0,200	2,300	0,082
190,00	189,6	-0,40	4,10	0,13
210,00	210	0,00	7,20	0,59
390,00	389	-1,00	10,80	0,62

5. Wzorcowanie pomiaru impedancji pętli zwarcia.

pętla zwarcia L-PE

pomiar Z

Pomiar nr	Wartość poprawna	Wskazanie wzorcowanego przyrządu	Różnica	Dopuszczalny błąd wskazań	Niepewność całkowita rozszerzona
-	[Ω]	[Ω]	[Ω]	[Ω]	[Ω]
1	0,1241	0,16	0,0359	0,0380	0,0081
2	0,6158	0,67	0,0542	0,0635	0,0099
3	2,1144	2,16	0,0456	0,1380	0,0084
4	5,1141	5,17	0,0559	0,2885	0,0099
5	19,114	19,22	0,106	0,991	0,023
6	50,114	50,4	0,286	2,820	0,082
7	100,11	100,9	0,79	5,35	0,13
8	190,11	192,1	1,99	9,91	0,23
9	500,11	502	1,89	28,10	0,82
10	1000,1	1001	0,9	53,1	1,3
11	1900,1	1891	-9,1	97,6	2,3
12	0,803	0,79	-0,013	0,070	0,010
13	2,383	2,38	-0,003	0,149	0,025

pomiar R

Pomiar nr	Wartość poprawna	Wskazanie wzorcowanego przyrządu	Różnica	Dopuszczalny błąd wskazań	Niepewność całkowita rozszerzona
-	[Ω]	[Ω]	[Ω]	[Ω]	[Ω]
1	0,1138	0,16	0,0462	0,0580	0,0081
2	0,6138	0,67	0,0562	0,0835	0,0099
3	2,1138	2,16	0,0462	0,1580	0,0084
4	5,1138	5,17	0,0562	0,3085	0,0099
5	19,114	19,22	0,106	1,011	0,023
12	0,699	0,72	0,021	0,090	0,010
13	2,265	2,27	0,005	0,169	0,025

pomiar X

Pomiar nr	Wartość poprawna	Wskazanie wzorcowanego przyrządu	Różnica	Dopuszczalny błąd wskazań	Niepewność całkowita rozszerzona
-	[Ω]	[Ω]	[Ω]	[Ω]	[Ω]
1	0,0495	0,06	0,0105	0,0580	0,0081
2	0,0495	0,06	0,0105	0,0835	0,0099
3	0,0495	0,08	0,0305	0,1580	0,0084
4	0,0495	0,06	0,0105	0,3085	0,0099
5	0,050	0,06	0,010	1,011	0,023
12	0,3951	0,33	-0,0651	0,0895	0,0101
13	0,741	0,73	-0,011	0,169	0,025

pomiar X

Pomiar nr	Wartość poprawna	Wskazanie wzorcowanego przyrządu	Różnica	Dopuszczalny błąd wskazań	Niepewność całkowita rozszerzona
-	[Ω]	[Ω]	[Ω]	[Ω]	[Ω]
1	0,0495	0,08	0,0305	0,1090	0,0081
2	0,0495	0,03	-0,0195	0,1366	0,0081
3	0,0495	0,06	0,0105	0,2266	0,0084
4	0,0495	0,11	0,0605	0,4078	0,0099
5	0,050	0,07	0,020	1,247	0,023
12	0,395	0,32	-0,075	0,145	0,010
13	0,741	0,71	-0,031	0,240	0,025

7. Wzorcowanie dokładności zadawania prądu różnicowego.

sprawdzenie dla kształtu sinusoidalnego z fazą początkową dodatnią

Mnożnik	Zadawany znamionowy prąd różnicowy	Wartość zmierzona prądu	Dolna wartość dopuszczalna mierzonego prądu I _n	Górna wartość dopuszczalna mierzonego prądu I _n	Niepewność pomiaru
-	[mA]	[mA]	[mA]	[mA]	[mA]
0,5	10,0000	4,9200	4,6000	5,0000	0,0075
	30,000	14,700	13,800	15,000	0,046
	100,000	48,600	46,000	50,000	0,074
	300,00	147,00	138,00	150,00	0,46
	500,00	244,00	230,00	250,00	0,54
1	10,000	10,600	10,000	10,800	0,043
	30,000	31,900	30,000	32,400	0,060
	100,00	106,00	100,00	108,00	0,43
	300,00	318,00	300,00	324,00	0,60
	500,00	529,00	500,00	540,00	0,78

8. Wzorcowanie pomiaru napięcia U_B odniesionego do I_n.

sprawdzenie dla kształtu sinusoidalnego z fazą początkową dodatnią

Zadawany znamionowy prąd różnicowy	Wartość rzeczywista napięcia U _B	Wskazanie wzorcowanego przyrządu	Dolna dopuszczalna wartość napięcia	Górna dopuszczalna wartość napięcia	Niepewność pomiaru
[mA]	[V]	[V]	[V]	[V]	[V]
10	0,001	0,0	0,000	0,501	0,058
	25,001	26,8	25,001	28,751	0,081
	41,001	43,7	41,001	47,151	0,092
30	24,903	26,4	24,903	28,639	0,081
	42,003	44,4	42,003	48,304	0,093
100	25,011	26,4	25,011	28,763	0,081
	42,011	44,3	42,011	48,313	0,093
300	24,934	26,4	24,934	28,674	0,081
	42,034	44,4	42,034	48,339	0,093
500	0,067	0,3	0,000	0,574	0,060
	25,057	26,6	25,057	28,815	0,081
	42,057	44,5	42,057	48,365	0,093

na podstawie wyniku egzaminu zlozonego w dniu
2018.11.08 i protokołu nr D/202/391/18 stwierdza,
ze Pan/Pani/

USTIANOWSKI JAROSŁAW

posiadający/a numer ewidencyjny PESEL
67120401694 i legitymujący/a się dokumentem
tożsamości CFT 317227

spełnia wymagania kwalifikacyjne do wykonywania
pracy na stanowisku DOZORU

w zakresie: OBSŁUGI, KONSERWACJI,
REMONTÓW, MONTAŻU, KONTROLNO-
POMIAROWYM

dla następujących urządzeń, instalacji i sieci:

Grupa 1. Urządzenia, instalacje i sieci
elektroenergetyczne wytwarzające,
przetwarzające, przesyłające i zużywające
energię elektryczną:

1) urządzenia prądowców przyłączone do
krajowej sieci elektroenergetycznej bez
względnie na wysokość napięcia
znamionowego;

2) urządzenia, instalacje i sieci
elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym
niż 1 kV;

Świadectwo jest ważne do dnia
2023.11.08



Koszalin, 2018.11.19
(data i miejsce wystawienia)

PRZEWODNICZĄCY
KOMISJI KWALIFIKACYJNEJ nr 202

mgr inż. Waldemar Wawrzak
(podpis przewodniczącego komisji)
(pieczęć imienna)

Wzrost: 171 cm, ciężar ciała: 75 kg

- 3) urządzenia, instalacje i sieci o napięciu
znamionowym powyżej 1 kV;
- 4) zespoły prądowców o mocy powyżej 50 kW;
- 7) sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego;
- 10) aparatura kontrolno-pomiarowa oraz
urządzenia i instalacje automatycznej regulacji;
sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji
wymienionych w pkt 1.2.3.4.7;

(wyszczególnić rodzaje urządzeń, instalacji i sieci zgodnie z protokołem egzaminu i
wykazem według załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i
Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad
stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją
urządzeń, instalacji i sieci)

Komisja

Kwalifikacyjna nr 202

PRZY ENERGIA-OPERATOR SA

Oddział w Koszalinie

75-950 Koszalin, ul. Morska 10

(nazwa, siedziba i numer komisji kwalifikacyjnej)

ŚWIADECTWO
KWALIFIKACYJNE

Nr D/202/391/18

uprawnijające do zajmowania się eksploatacją
urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku:

DOZORU

KOMISJA KWALIFIKACYJNA NR 202
działająca zgodnie z przepisami rozporządzenia
Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej
z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie
szczegółowych zasad stwierdzania posiadania
kwalifikacji przez osoby zajmujące się
eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. Nr
89, poz. 828 i Nr 129, poz. 1184 oraz z 2005 r. Nr
41, poz. 1189.)

Świadectwo jest ważne do dnia
2023.11.08



Koszalin, 2018.11.19
(data i miejsce wystawienia)

PRZEWODNICZĄCY
KOMISJI KWALIFIKACYJNEJ nr 202

mgr inż. Waldemar Wawrzak
(podpis przewodniczącego komisji)
(pieczęć imienna)

Wzrost: 171 cm, ciężar ciała: 75 kg

na podstawie wyniku egzaminu zlozonego w dniu
2018.11.08 i protokołu nr E/202/390/18 stwierdza,
ze Pan/Pani/

USTIANOWSKI JAROSŁAW

posiadający/a numer ewidencyjny PESEL

67120401694 i legitymujący/a się dokumentem
tożsamości CFT 317227

spełnia wymagania kwalifikacyjne do wykonywania
pracy na stanowisku EKSPLOATACJI

w zakresie: OBSŁUGI, KONSERWACJI,
REMONTÓW, MONTAŻU, KONTROLNO-
POMIAROWYM

dla następujących urządzeń, instalacji i sieci:

Grupa 1. Urządzenia, instalacje i sieci
elektroenergetyczne wytwarzające,
przetwarzające, przesyłające i zużywające
energię elektryczną:

1) urządzenia prądowców przyłączone do
krajowej sieci elektroenergetycznej bez
względnie na wysokość napięcia
znamionowego;

2) urządzenia, instalacje i sieci
elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym
niż 1 kV;

Komisja Kwalifikacyjna Nr 192/123/32/16
działająca zgodnie z przepisami rozporządzenia
Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej
z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegó-
wych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji
przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń,
instalacji i sieci (Dz. U. Nr 89, poz. 828 i Nr 129,
poz. 1184 oraz z 2005 r. Nr 141, poz. 1189),
na podstawie wyniku egzaminu złożonego
w dniu 25. czerwca 2018r. i proto-
kolu nr E1-396/192/18 stwierdza, że
Pan/Pani Jerzy Kozak
posiadający/a numer ewidencyjny PESEL
58041802439 i legitymujący/a się dokumen-
tem tożsamości dow. os. CGM747949
spełnia wymagania kwalifikacyjne do wykonywa-
nia pracy na stanowisku EKSPLOATACJI –
w zakresie: kontrolno-pomiarowym

Komisja Kwalifikacyjna Nr 192/123/32/16
działająca zgodnie z przepisami rozporządzenia
Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej
z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegó-
wych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji
przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń,
instalacji i sieci (Dz. U. Nr 89, poz. 828 i Nr 129,
poz. 1184 oraz z 2005 r. Nr 141, poz. 1189),
na podstawie wyniku egzaminu złożonego
w dniu 25. czerwca 2018r. i proto-
kolu nr D1-397/192/18 stwierdza, że
Pan/Pani Jerzy Kozak
posiadający/a numer ewidencyjny PESEL
58041802439 i legitymujący/a się dokumen-
tem tożsamości dow. os. CGM747949
spełnia wymagania kwalifikacyjne do wykonywa-
nia pracy na stanowisku DOZORU
w zakresie: obsługi, konserwacji, remon-
tów, kontrolno-pomiarowym, montażu

dla następujących urządzeń, instalacji i sieci:
GRUPA 1. Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetycz-
ne wytwarzające, przekształcające, przesyłające i zużywają-
ce energię elektryczną:
2) urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne
o napięciu nie wyższym niż 1 kV w zakresie:
a) linie napowietrzne,
b) linie kablowe,
c) instalacje elektryczne,
d) urządzenia prostownikowe,
e) urządzenia akumulacyjne,
f) kondensatory elektroenergetyczne,
g) układy energoelektroniczne,
h) napędy elektryczne o mocy powyżej 250kW,
i) elektryczne spawarki i zgrzewarki,
4) zespoły prądowców o mocy do 150kW;
5) urządzenia elektrotermiczne w zakresie:
a) piece oporowe,
7) sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego;
10) aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia
i instalacje automatycznej regulacji, sterowania
i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych
w pkt. 2,4,5,7.

dla następujących urządzeń, instalacji i sieci:
GRUPA 1. Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetycz-
ne wytwarzające, przekształcające, przesyłające i zużywają-
ce energię elektryczną:
2) urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne
o napięciu nie wyższym niż 1 kV w zakresie:
a) linie napowietrzne,
b) linie kablowe,
c) instalacje elektryczne,
d) urządzenia prostownikowe,
e) urządzenia akumulacyjne,
f) kondensatory elektroenergetyczne,
g) układy energoelektroniczne,
h) napędy elektryczne o mocy powyżej 250kW,
i) elektryczne spawarki i zgrzewarki,
3) urządzenia, instalacje i sieci o napięciu znamionowym
powyżej 1 kV w zakresie:
a) linie kablowe o napięciu do 20kV,
b) stacje o napięciu do 20kV,
c) transformatory o mocy do 1000kVA,
d) elektrofiltry 8kV DC,
4) zespoły prądowców o mocy do 150kW;
5) urządzenia elektrotermiczne w zakresie:
a) piece oporowe,
7) sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego;
10) aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia
i instalacje automatycznej regulacji, sterowania
i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych
w pkt. 2,3,4,5,7.

Świadectwo jest ważne do dnia 24.06.2023
PRZEWODNICZĄCY
Krzysztof Kozak Nr 192/123/32/16
przy Stowarzyszeniu Elektryków Polskich
Oddział w Koszalinie
mgr Adam Świełtek
(podpis przewodniczącego komisji)
(pieczęć imienia)
Koszalin, 25.06.2018
(data i miejsce wystawienia)

Świadectwo jest ważne do dnia 24.06.2023
PRZEWODNICZĄCY
Krzysztof Kozak Nr 192/123/32/16
przy Stowarzyszeniu Elektryków Polskich
Oddział w Koszalinie
mgr Adam Świełtek
(podpis przewodniczącego komisji)
(pieczęć imienia)
Koszalin, 25.06.2018
(data i miejsce wystawienia)

KOMISJA KWALIFIKACYJNA
Nr 192/123/32/16
przy Stowarzyszeniu Elektryków Polskich
Oddział w Koszalinie
75-221 Koszalin, ul. Morska 10
(nazwa, siedziba i numer komisji kwalifikacyjnej)
ŚWIADECTWO
KWALIFIKACYJNE
Nr E1-396/192/18
(nazwa, siedziba i numer komisji kwalifikacyjnej)
uprawniające do zajmowania się
eksploatacją urządzeń, instalacji
i sieci na stanowisku
EKSPLOATACJI

KOMISJA KWALIFIKACYJNA
Nr 192/123/32/16
przy Stowarzyszeniu Elektryków Polskich
Oddział w Koszalinie
75-221 Koszalin, ul. Morska 10
(nazwa, siedziba i numer komisji kwalifikacyjnej)
ŚWIADECTWO
KWALIFIKACYJNE
Nr D1-397/192/18
(nazwa, siedziba i numer komisji kwalifikacyjnej)
uprawniające do zajmowania się
eksploatacją urządzeń, instalacji
i sieci na stanowisku
DOZORU