



FUNDUSZ SKŁADKOWY

Ubezpieczenia Społecznego Rolników

FS.ZPN.ZPN.203.243.5854.2019

Warszawa, 25. października 2019 r.

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW

ZAPROSZONYCH DO ZŁOŻENIA OFERT

Dotyczy: wykonania modernizacji technologii uzdatniania wody basenowej poprzez dostawę oraz montaż urządzeń przeznaczonych do systemu uzdatniania wody basenowej (sterylizatorów) oraz wymianę zużytej pompy obiegowej niecki basenu w nieruchomości Funduszu Składowego w Świnoujściu (72-600), ul. M. Konopnickiej 17, użytkowanej przez CRR KRUS „SASANKA”.

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW Nr 1 z dnia 25.10.2019 r.

Zamawiający informuje, że do treści Zaproszenia do złożenia ofert wpłynęły pytania. Z uwagi na wątpliwości interpretacyjne Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie nr 1:

„Z jakiego są materiału i jaka jest średnica rurociągów do których będą włączone lampy”

Odpowiedź na pyt. Nr 1:

Materiał PCV o średnicy 63 mm.

Pytanie nr 2:

„Proszę o udostępnienie zdjęć miejsca montażu lamp”

Odpowiedź na pyt. Nr 2:





Pytanie nr 3:

„Skąd będzie zasilanie rozdzielni elektrycznych lamp UV - odległość od rozdzielni.?”

Odpowiedź na pyt. Nr 3:

Zasilanie rozdzielni będzie z tablicy rozdzielczej umieszczonej około 3 m od miejsca montażu.

DYREKTOR
Biura Zarządu Funduszu Składowego

Jolanta Branska
Jolanta Branska