



Szczegó A włączenia skroplin do pionu

**LEGENDA**

	numer pomieszczenia, temperatura obliczeniowa dla lata i wartość zysków ciepła w pomieszczeniu
	projektowany klimatyzator ścienny doposażyć w pompkę skroplin
	projektowany klimatyzator kasetonowy, posiada wbudowaną pompkę skroplin
	przewody freonowe
	oznaczenie pionu instalacji freonowej
	oznaczenie materiału i średnicy rurociągu instalacji freonowej
	numer pomieszczenia, temperatura obliczeniowa dla zimy i wymagane zapotrzebowanie na ciepło
	przeście odporności ogniowej równe odporności przegrody
	instalacja kanalizacji sanitarnej prowadzona pod sufitem podwieszanym
	oznaczenie pionu kanalizacji sanitarnej
	oznaczenie średnicy, spadku i materiału rurociągu
	pompka skroplin Hmax= 10m, 230V/50Hz
	zabudowa k-g

UWAGI

Pionowe odcinki instalacji prowadzić w bruzdach ściennych. Zachować dostęp do armatury (zastosować skrzynki podtynkowe).  
Wszystkie podłączenia/wymiary/rzędne należy sprawdzić na budowie. Wszelkie rozbieżności w projekcie do uzgodnienia z nadzorem autorskim.  
Przejścia przez przegrody konstrukcyjne wykonać w ostonach rur stalowych, wystających poza przegrodę.  
Przejścia przez przegrody o odporności ogniowej prowadzić w przepustach ognioodpornych zgodnie z opisem technicznym.  
Przewody należy prowadzić w sposób zapewniający właściwą kompensację wydłużeń cieplnych (z maksymalnym wykorzystaniem możliwości samo-kompensacji).  
Przejścia instalacji przez dylatację wykonać w peszlu.  
Skropliny prowadzić do najbliższego pionu kanalizacji sanitarnej. Włączenie do istniejącej instalacji zabezpieczyć syfonem kulowym.  
Jednostki ściennie i przypodłogowe doposażyć w pompki skroplin.

KOMBUD RAFAŁ MARCINIAK TEL. 514 908 159. BIURO_KOMBUD@WP.PL			
OPRACOWANIE CHRONIONE PRAWAMI AUTORSKIMI POWIELANIE LUB WYKORZYSTYWANIE NIEZDOLNE Z PRZYZNACZENIEM BEZ ZGODY WŁAŚCICIELA DOKUMENTACJI JEST ZABRONIONE.			
PROJEKT:	MONTAŻ KLIMATYZACJI CENTRALNEJ WRAZ Z PRZEBUDOWĄ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ I PRACAMI TOWARZYSZĄCYMI W BUDYNKU FUNDUSZU SKŁADKOWEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ROLNIKÓW W BIAŁYMSTOKU PRZY UL. LEGIONOWEJ 18		
LOKALIZACJA INWESTYCJI:	UL. LEGIONOWA 18 15-369 BIAŁYSTOK		
INWESTOR:	FUNDUSZ SKŁADKOWY UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ROLNIKÓW Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE UL. STANISŁAWA MONIUSZKI 1A, 00-014 WARSZAWA		
TYTUŁ RYSUNKU:	RZUT 3 PIĘTRA – INSTALACJA CHŁODZENIA		
PROJEKTANT:	mgr inż. Rafał Marciniak	UPRAWNIENIA:	MAZ0425/PWBS/15
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. Monika Anuszczyk	UPRAWNIENIA:	LOD/3779/PWBP/19
ASYSTENT:	mgr inż. Joanna Pysera	UPRAWNIENIA:	
BRANŻA:	SANITARNA	FAZA:	PT
SKALA:	1:50	DATA:	02.2022
ROZMIAR ARKUSZA:	297x660	NR RYSUNKU:	505
STRONA:			