



LEGENDA	
	jednostka zewnętrzna klimatyzacji
	numer pomieszczenia, temperatura obliczeniowa dla lata i wartość zysków ciepła w pomieszczeniu
	projektowany klimatyzator ścienny dopasować w pompkę skroplin
	projektowany klimatyzator kasetonowy, posiada wbudowaną pompkę skroplin
	przewody freonowe
	oznaczenie planu instalacji freonowej
	oznaczenie materiału i średnicy rurociągu instalacji freonowej
	przebieg odporności ogniowej równe odporności przegrody
	instalacja kanalizacji sanitarnej prowadzona pod sufitem podwieszonym
	oznaczenie planu kanalizacji sanitarnej
	plan #110
	oznaczenie średnicy, spadku i materiału rurociągu
	pompka skroplin Hmax= 10m, 230V/50Hz

UWAGI

Pionowe odcinki instalacji prowadzić w bruzdach ściennych. Zachować dostęp do armatury (zastosować skrzynki podtynkowe).

Wszystkie podłączenia/wymiary/rzędne należy sprawdzić na budowie. Wszelkie rozbieżności w projekcie do uzgodnienia z nadzorem autorskim.

Przejścia przez przegrody konstrukcyjne wykonać w ostonach rur stalowych, wystających poza przegrodę.

Przejścia przez przegrody o odporności ogniowej prowadzić w przepustach ognioodpornych zgodnie z opisem technicznym. Przewody należy prowadzić w sposób zapewniający właściwą kompensację wydłużeń cieplnych (z maksymalnym wykorzystaniem możliwości samo-kompensacji).

Przejścia instalacji przez dylatacje wykonać w peszlu.

Skropliny prowadzić do najbliższego pionu kanalizacji sanitarnej lub do umywalki. Włączenie do istniejącej instalacji zabezpieczyć syfonem kulowym.

Jednostki ścienne i przypodłogowe dopasować w pompki skroplin.

		KOMBUD RAFAŁ MARCINIAK TEL. 514 908 159, BIURO_KOMBUD@WP.PL			
PROJEKT		OPRACOWANIE OCHRONNE PRACOWNI AUTORSKIM			
POWOLANIE LUB WYKORZYSTANIE WYKONANIE Z PRZEDZIAŁEM BEZ ZOSTAĆ WŁAŚCICIELA DOKUMENTACJA JEST ZABRONIONE.					
MONTAŻ KLIMATYZACJI CENTRALNEJ WRAZ Z PRZEBUDOWĄ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ I PRACAMI TOWARZYSZĄCYMI W BUDYNKU FUNDUSZU SKŁADKOWEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ROLNIKÓW W OPOLU PRZY UL. OZIMSKIEJ 51A					
LOKALIZACJA INWESTYCJI UL. OZIMSKA 51A 45-058 OPOLE					
INWESTOR: FUNDUSZ SKŁADKOWY UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ROLNIKÓW Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE UL. STANISŁAWA MONIUSZKI 1A, 00-014 WARSZAWA					
TYTUŁ RYSUNKU: RZUT PARTERU – INSTALACJA CHŁODZENIA I SKROPLIN					
PROJEKTANT:	mgr inż. Rafał Marciniak	PRZEBUDOWA:	MA20425/PWBS/15	PODOPIS:	
SPRACOWUJĄCY:	mgr inż. Monika Anuszczyk	PRZEBUDOWA:	LOD/3779/PWBP/19	PODOPIS:	
ASISTENT:	mgr inż. Joanna Pysera	PRZEBUDOWA:		PODOPIS:	
BIURO:	SANITARNIA	PAZA:	PT	SKALA:	1:50
DATA:	02.2022	ROZMIAR ARKUSZA:	420x680	NR RYSUNKU:	303
STRONA:					