

SCHEMAT IDEOWY PODŁĄCZENIA URZĄDZEŃ KLIMATYZACJI JADALNI

outdoor unit FDC250VSA

indoor unit FDT60VH x 4

trójnik a DIS-WB1G

trójnik b DIS-WA1G x 2

rury od jednostki zewnętrznej outdoor unit **FDC250VSA** do trójnika **a** - 7/8" gaz / 1/2" ciecz

rury od trójnika **a** do trójnika **b** - 3/4" gaz / 3/8" ciecz

rura od trójnika **b** do jednostki wewnętrznej indoor unit **FDT60VH** - 1/2" gaz / 1/4" ciecz

