

LEGENDA OPRAW

- D1

Oprawa typu downlight obudowa z aluminium, kolor oprawy biały, min. żywotność L70B50 - 50 000 h, max. moc oprawy 18W, strumień oprawy 1400lm, temperatura barwna 3000K, Ra min. 80, wymiary oprawy ø234/67mm, IP40, rodzaj montażu oprawy: podtynkowy
- D3

Oprawa typu downlight obudowa z aluminium, kolor oprawy biały, klosz typu OPAL, min. żywotność L70B50 - 50 000 h, max. moc oprawy 18W, strumień oprawy 1350lm, temperatura barwna 3000K, Ra min. 80, wymiary oprawy ø215/80mm, IP40, rodzaj montażu oprawy: natynkowy
- F1

Oprawa typu plafoniera, kolor oprawy biały, klosz typu OPAL, min. żywotność L70B50 - 50 000 h, max. moc oprawy 20W, strumień oprawy 1950lm, temperatura barwna 3000K, Ra min. 80, wymiary oprawy ø300/90mm, IP44, rodzaj montażu oprawy: natynkowy

LEGENDA OPRAW AWARYJNYCH I EWAKUACYJNYCH

- Q2

Oprawa awaryjna przeznaczona do oświetlenia przestrzeni otwartych, obudowa okrągła z białego poliwęglanu, źródło światła: dioda power LED 2W, strumień świetlny oprawy: 245lm, wymiary oprawy: Ø170/66,5 mm, czas pracy 1h, IP65, montaż natynkowy
- Q8

Oprawa awaryjna przeznaczona do oświetlenia przestrzeni otwartych, obudowa okrągła z białego poliwęglanu, źródło światła: dioda power LED 2W, strumień świetlny oprawy: 245lm, wymiary oprawy:Ø170/66,5 mm, czas pracy 1h, IP65, montaż: podtynkowy
- Y2

Oprawa ewakuacyjna przeznaczona do wyznaczenia kierunku ewakuacji, obudowa prostokątna z białego poliwęglanu, źródło światła 1W, luminancja oprawy >300cd/m2, wymiary oprawy: 292/131/70 mm, czas pracy 1h, IP20

SYMBOLE I OZNACZENIA

- 1, K1...

przekład pojedynczy 10A/230V, IP20

DZ

dzwonek przyczytowy dla niepełnosprawnych 0,05kW/230V
- System instalacji wewnętrznej TN-S
Sposób ochrony przeciwporażeniowej:
- podstawowa - przed dotykem bezpośrednim obudowa izolacyjna urządzenia
- dodatkowa - przed dotykem pośrednim szybkie wyłączenie urządzenia
- | | | | |
|--|---|---|--------|
| INWESTOR | Fundusz Składowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników
ul. Żurawia 32/ 34
00-515 Warszawa | | |
| INWESTYCJA | Przebudowa w zakresie wewnętrznej klatki schodowej w celu dostosowania do wymogów przeciwpożarowych w budynku w Ostrowie Wielkopolskim (63-400) przy ul. Krotoszyńskiej 41, w którym znajduje się Placówka Terenowa KRUS w Ostrowie Wielkopolskim | | |
| LOKALIZACJA | ul. Krotoszyńska 41
63-400 Ostrow Wielkopolski
dz. nr. 144, 143 obręb 42 | | |
| STADIUM | PROJEKT BUDOWLANY | | |
| JEDNOSTKA PROJEKTOWA PROWADZĄCA | | | |
| FUNKCJA | IMIĘ I NAZWISKO | NR UPR. W SPEC. | PODPIS |
| PROJEKTOWAŁ | mgr inż. Marcin Ganielewski | UPR. NR WKP0483/PWOE/15
w specjalności elektrycznej
nr Edy WKP1E0062/16 | |
| OPRACOWAŁ | mgr inż. Monika Gmerek | | |
| OPRACOWAŁ | mgr inż. Dominik Matz | | |
| SPRAWDZIŁ | mgr inż. Roman Majcherek | UPR. NR 186/06
w specjalności elektrycznej
nr Edy WKP1E00929/03 | |
| TREŚĆ RYS. | SKALA | | |
| RZUT PARTERU -
INSTALACJA OŚWIETLENIOWA | | | |
| DATA | KWIECIEŃ 2018 | NR KONTRAKTU | 001884 |
| BRANŻA | NR REWIZJI | NR RYSUNKU | E02.2 |
- Rysunek stanowi własność firmy DEMIURG nie może być kopiowany, rozpowszechniany, modyfikowany i udostępniany osobom trzecim bez wcześniejszej pisemnej zgody właściciela.
-