

LEGENDA OPRAW

- D1

Oprawa typu downlight obudowa z aluminium, kolor oprawy biały, min. żywotność L70B50 - 50 000 h, max. moc oprawy 18W, strumień oprawy 1400lm, temperatura barwowa 3000K, Ra min. 80, wymiary oprawy ø234/67mm, IP40, rodzaj montażu oprawy: podtynkowy
- D3

Oprawa typu downlight obudowa z aluminium, kolor oprawy biały, klosz typu OPAL, min. żywotność L70B50 - 50 000 h, max. moc oprawy 18W, strumień oprawy 1350lm, temperatura barwowa 3000K, Ra min. 80, wymiary oprawy ø215/80mm, IP40, rodzaj montażu oprawy: natynkowy
- F1

Oprawa typu plafoniera, kolor oprawy biały, klosz typu OPAL, min. żywotność L70B50 - 50 000 h, max. moc oprawy 20W, strumień oprawy 1950lm, temperatura barwowa 3000K, Ra min. 80, wymiary oprawy ø300/90mm, IP44, rodzaj montażu oprawy: natynkowy

LEGENDA OPRAW AWARYJNYCH I EWAKUACYJNYCH

- Q2

Oprawa awaryjna przeznaczona do oświetlenia przestrzeni otwartych, obudowa okrągła z białego poliwęglanu, źródło światła: dioda power LED 2W, strumień świetlny oprawy: 245lm, wymiary oprawy: Ø170/66,5 mm, czas pracy 1h, IP65, montaż natynkowy
- Q8

Oprawa awaryjna przeznaczona do oświetlenia przestrzeni otwartych, obudowa okrągła z białego poliwęglanu, źródło światła: dioda power LED 2W, strumień świetlny oprawy: 245lm, wymiary oprawy:Ø170/66,5 mm, czas pracy 1h, IP65, montaż: podtynkowy
- Y2

Oprawa ewakuacyjna przeznaczona do wyznaczenia kierunku ewakuacji, obudowa prostokątna z białego poliwęglanu, źródło światła 1W, luminancja oprawy >300cd/m2, wymiary oprawy: 292/131/70 mm, czas pracy 1h, IP20

SYMBOLE I OZNACZENIA

● przyśiek pojedynczy 10A/230V, IP20
● 1K1... numer sekcji opraw

- Sytem instalacji wewnętrznej TN-S
- podstawowa - przed dotykem bezpośrednim obudowa izolacyjna urządzenia
 - dodatkowa - przed dotykem pośrednim szybkie wyłączenie urządzenia

INWESTOR		Fundusz Składowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników ul. Żurawia 32/ 34 00-515 Warszawa	
INWESTYCJA		Przebudowa w zakresie wewnętrznej klatki schodowej w celu dostosowania do wymogów przeciwpożarowych w budynku w Ostrowie Wielkopolskim (63-400) przy ul. Krotoszyńskiej 41, w którym znajduje się Placówka Terenowa KRUS w Ostrowie Wielkopolskim	
LOKALIZACJA		ul. Krotoszyńska 41 63-400 Ostrow Wielkopolski dz. nr. 144, 143 obręb 42	
STADIUM		PROJEKT WYKONAWCZY	
JEDNOSTKA PROJEKTOWA PROWADZĄCA			
DEMURG ul. Lubецkiego 2 Pl. 60-348 Poznań tel/fax: +48 61 662 11 40 www.demurg.com.pl			
FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPR. W SPEC.	PODPIS
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Marcin Gaiński	UPR. NR WKP0483PMOE/15 w specjalności elektrycznej nr Edy WKPIE0062/16	
OPRACOWAŁ	mgr inż. Monika Gmerek		
OPRACOWAŁ	mgr inż. Dominik Matz		
SPRAWDZIŁ	mgr inż. Roman Majcherek	UPR. NR 186/66 w specjalności elektrycznej nr Edy WKPIE00929/03	
TREŚĆ RYS.			SKALA
RZUT PIWNICY - INSTALACJA OŚWIETLENIOWA			1:100
DATA	KWIECIEŃ 2018	NR KONTRAKTU	001884
BRANŻA	NR REWIZJI	NR RYSUNKU	E02.1
Rysunek stanowi własność firmy DEMURG i nie może być kopiowany, rozpowszechniany, modyfikowany i udostępniany osobom trzecim bez wczesniejszej pisemnej zgody właściciela.			

