

LEGENDA OPRAW

- D1 Oprawa typu downlight obudowa z aluminium, kolor oprawy biały, min. żywotność L70B50 - 50 000 h, max. moc oprawy 18W, strumień oprawy 1400lm, temperatura barwowa 3000K, Ra min. 80, wymiary oprawy ø234/67mm, IP40, rodzaj montażu oprawy: podtynkowy
 - D3 Oprawa typu downlight obudowa z aluminium, kolor oprawy biały, klasa typu OPAL, min. żywotność L70B50 - 50 000 h, max. moc oprawy 18W, strumień oprawy 1350lm, temperatura barwowa 3000K, Ra min. 80, wymiary oprawy ø215/80mm, IP40, rodzaj montażu oprawy: natynkowy
 - F1 Oprawa typu plafoniera, kolor oprawy biały, klasa typu OPAL, min. żywotność L70B50 - 50 000 h, max. moc oprawy 20W, strumień oprawy 1950lm, temperatura barwowa 3000K, Ra min. 80, wymiary oprawy ø300/90mm, IP44, rodzaj montażu oprawy: natynkowy
- ## LEGENDA OPRAW AWARYJNYCH
- ## I EWAKUACYJNYCH
- Q2 Oprawa awaryjna przeznaczona do oświetlenia przestrzeni otwartej, obudowa okrągła z białego poliwęglanu, źródło światła: dioda power LED 2W, strumień świetlny oprawy: 245lm, wymiary oprawy: Ø170/66,5 mm, czas pracy 1h, IP65, montaż natynkowy
 - Q8 Oprawa awaryjna przeznaczona do oświetlenia przestrzeni otwartej, obudowa okrągła z białego poliwęglanu, źródło światła: dioda power LED 2W, strumień świetlny oprawy: 245lm, wymiary oprawy: Ø170/66,5 mm, czas pracy 1h, IP65, montaż: podtynkowy
 - Y2 Oprawa ewakuacyjna przeznaczona do wyznaczenia kierunku ewakuacji, obudowa prostokątna z białego poliwęglanu, źródło światła 1W, luminancja oprawy >300cd/m², wymiary oprawy: 292/131/70 mm, czas pracy 1h, IP20

SYMBOLE I OZNACZENIA

przycisk pojedynczy 10A/230V, IP20
1,K1,...
numer sekcji opraw

System instalacji wewnętrznej TN-S

Sposób ochrony przeciwporażeniowej

- podstawowa - przed dotknięciem bezpośrednim obudowa izolacyjna urządzenia
- dodatkowa - przed dotknięciem pośrednim szybko wyłączanie urządzenia

INWESTOR	Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników ul. Żurawia 32/ 34 00-515 Warszawa
INWESTYCJA	Przebudowa w zakresie wewnętrznej klatki schodowej w celu dostosowania do wymogów przeciwpożarowych w budynku w Ostrowie Wielkopolskim (63-400) przy ul. Krotoszyńskiej 41, w którym znajduje się Placówka Terenowa KRUS w Ostrowie Wielkopolskim
LOKALIZACJA	ul. Krotoszyńska 41 63-400 Ostrow Wielkopolski dz. nr. 144, 143 obręb 42
STADIUM	PROJEKT WYKONAWCZY

FUNKCJA	IMIE I NAZWISKO	NR UPR. W SPEC.	PODPIS
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Marcin Gatniewski	UPR. NR WKP/0483/PWO/E/15 w specjalności elektrycznej nr listy WKP/E/0062/16	
OPRACOWAŁ	mgr inż. Monika Gmerek		
OPRACOWAŁ	mgr inż. Dominik Maiz		
SPRAWDZIŁ	mgr inż. Roman Majcherek	UPR. NR 186/66 w specjalności elektrycznej nr listy WKP/E/0092/03	
TREŚĆ RYS.			SKALA

RZUT II PIĘTRA - INSTALACJA OŚWIETLENIOWA

DATA	KWIECIEŃ 2018	NR KONTRAKTU	001884
BRANŻA	NR REMIZJI	NR RYSUNKU	
E	00	E02.4	

Rysunek stanowi własność firmy DEMURG i nie może być kopiowany, rozpowszechniany, modyfikowany i udostępniany osobom trzecim bez wcześniejszej pisemnej zgody właściciela.