



**OZNACZENIA:**

- \* instalację wodociągową bytową wykonać z rur wielowarstwowych np. PE-Xc/Al/PE systemu TECEflex, typoszeregu: -Ø 16 x 2,2,
  - \* wszystkie piony i poziomy rur kanalizacji sanitarnej należy umieścić w bruzdzie ściennej lub obudować płytą gipsowo-kartonową,
  - \* spadek rur PCV Ø50- min. 2%
- |  |                       |
|--|-----------------------|
|  | zimna woda            |
|  | ciepła woda           |
|  | cyrkulacja            |
|  | kanalizacja sanitarne |

Inwestor: Fundusz Składowy Ubezpieczeń Społecznych Rolników ul. S. Monikuszki 1a 00-014 Warszawa		Jednostka projektowa: NOVI ARCHITEKCI Bartosz Minge os. Rzeczypospolitej 3/37 61-397 Poznań	
Nazwa inwestycji: Remont VIII i IX piętra oraz usunięcie skutków zalania pomieszczeń piwnicznych i usunięcie ubytków na schodach zewnętrznych w budynku Funduszu Składowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników w Poznaniu przy ul. Św. Marcin 46/50			
Adres inwestycji: ul. Święty Marcin 46/50, 60-959 Poznań			
Etap: Remont		Branża: Instalacje sanitarne	
Obiekt: Budynek biurowy		Data: 17.12.2019 09:36:08	
Imię i nazwisko nr specjalno śś zakres uprawnień		Podpis	
Projektant: mgr inż. Tomasz Nowak WKP/0156/ZZOS/16		Asystent:	
Tytuł rysunku: RZUT PIĘTRA IX - INSTALACJA WOD-KAN			
Nr dokumentu: 2/is		Skala: 1 : 50	Wymiar rysunku: 297 x 420