



FUNDUSZ SKŁADKOWY

Ubezpieczenia Społecznego Rolników

znak sprawy ZPN-251-3/17/114 /18

Warszawa, dnia 10 -01-2018r.

**Do wszystkich Wykonawców,
którzy zapoznali się z SIWZ**

Dot. Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wymianę dźwigów osobowych wraz z robotami towarzyszącymi do CRR KRUS NIWA w Kołobrzegu – w trybie przetargu nieograniczonego.

Fundusz Składowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników informuje, że Wykonawcy zwrócili się do Zamawiającego z prośbą o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania do treści SIWZ:

Pytanie 1 - Prosimy o sprostowanie, czyli zmianę odpowiedzi z dnia 19-12-2017r. na pytanie 5, jako niezgodnej z przepisami polskiego prawa, a w szczególności Prawa zamówień Publicznych. W przypadku utrzymania zapisu postępowanie obarczone będzie wadliwością skutkującą jego unieważnieniem.

Odpowiedź: Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 Pzp dokonuje zmiany w treści załączników do SIWZ poprzez doprecyzowanie dla wind 800 kg. i 1000kg. – w miejscu **Norma** następujących zapisów:

wykreślenie: „PN-EN81-20/50, dźwigi muszą posiadać świadectwo badania typu na całe kompletne urządzenie od jednego producenta”

wpisanie:

„- Wykonanie dźwigów i ich montaż zgodnie z normami PN-EN 81-20, PN-EN 81-50 oraz PN-EN 81-70,

- Badanie typu UE dla dźwigu - rozumianego jako kompletne urządzenie”

Przy czym, Zamawiający wyjaśnia, że nie ma znaczenia, czy poszczególne jego elementy produkuje jeden, czy kilku producentów.

Pytanie 2 - W załączniku nr 4 i załączniku nr 7 do SIWZ Zamawiający wymaga Norm PN EN81-20/50 oraz świadectwa badania typu na całe kompletne urządzenie od jednego producenta, powyższy zapis ogranicza ilość wykonawców. Zwracam się z zapytaniem, czy Zamawiający dopuszcza ocenę zgodności dźwigu w oparciu o weryfikację jednostkową dźwigów (moduł G)?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga urządzeń, których normy określono w pytaniu nr 1.

Ponadto Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 Pzp dokonuje zmiany:

w SIWZ Rozdział I - Instrukcja dla Wykonawców w pkt. 10 – Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert w ppkt. 10.1 i 10.7 **wykreśla datę 19-01-2018r. i wprowadza datę 25-01-2018r.**

Godziny składania i otwarcia ofert wskazane w SIWZ pozostają bez zmian.

w SIWZ Rozdział II – Wzór umowy - w **§ 5 ust. 1** – zmienia dotychczasowy zapis w następujący sposób:

Wykreśla „Wykonawca gwarantuje, że dostarczone dźwigi i inne urządzenia są fabrycznie nowe, a wykonane roboty są zgodne z dokumentacją techniczną”.

Wpisuje:

„Wykonawca gwarantuje, że:

- 1) dostarczone dźwigi i inne urządzenia są fabrycznie nowe, a wykonane roboty są zgodne z dokumentacją techniczną, w tym normami PN-EN 81-20 oraz PN-EN 81-50 oraz PN-EN 81-70, a urządzenia posiadają certyfikat badania typu UE dla dźwigu,**
- 2) zobowiązuje się dostarczać części zamienne do zamontowanych dźwigów przez okres (min. 15 lat) oraz oświadcza, że będą one kompatybilne z pozostałymi elementami urządzenia.”.**

w SIWZ Rozdział II – Wzór umowy - w **§ 10 ust. 1** – dodaje pkt 6 w brzmieniu:

„gdy Zamawiający poweźmie wiadomość o zainstalowaniu urządzeń niespełniających wymagań określonych w § 5 ust. 1 pkt 1) w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.”

W Formularzu ofertowym w p. 1 dodaje zdanie ostatnie w brzmieniu:

„Wykonawca zobowiązuje się dostarczać części zamienne do zamontowanych dźwigów przez okres lat (min. 15 lat) oraz oświadcza, że będą one kompatybilne z pozostałymi elementami urządzenia.”

Zarząd Funduszu Składowego
Ubezpieczenia Społecznego Rolników
Z poważaniem

Adam Sekściński