



Zestawienie materiałów		
Lp.	Nazwa	Parametry
1.	Pompa obiegowa central wentylacyjnych Yonos Pico 1.0 15/1-4	II. 2 Jedn. szt. G = 0,19 m³/h; H = 1m
2.	Zawór mieszający w dostawie z centralą wentylacyjną z siłownikiem 3 punkt.	2 szt. wg dost. prod.
3.	Zawór regulacyjny	4 szt. Kv=4,75; 1/2"
4.	Filtr	2 szt. 1/2"; PN 6
5.	Zawór zwrotny	6 szt. 1/2"; PN 6
6.	Termomanometr bimetaliczny rozmiar 80 mm, R 1/2"	2 szt. 0-4 bar, 0÷120 °C
7.	Zawór odcinający	10 szt. 1/2", PN 6

projekty-sanitarne.pl Marcin Andrzyk ul. Matejki 4/18 22-600 Tomaszów Lubelski		Inwestor: Fundusz Składowy Ubezpieczenia Społ. Rolników ul. Stanisława Moniuszki 1A 00-014 Warszawa	
Obiekt Adres	INSTALACJA WENTYLACJI ul. Sanatoryjna 2, 37-620 Horyniec Zdrój, dz. nr 899/1		Zlecenie 16/2023
Faza opracow.	PROJEKT WYKONAWCZY		SKALA: 1:75
Tytuł	Rzut piwnic - Instalacja ciepła technologicznego		Data 15.06.2023 r.
Projektant	mgr inż. Marcin Andrzyk	M. Andrzyk up. nr LUB/0177/PWOS/09 do projektow. i kier. robot. bud. bez ograniczeń w spec. instal. z zakr. urząd. ciepł., wentyl., gazowych, wodociąg. i kanaliz.	Nr rys. <b>S-05</b>
Sprawdzający	mgr inż. Agnieszka Urbaniak	M. Andrzyk up. nr LUB/0119/PWBS/15 do projektow. i kier. robot. bud. bez ograniczeń w spec. instal. z zakr. urząd. ciepł., wentyl., gazowych, wodociąg. i kanaliz.	