

TP2/3/K1


- nr tablicy elektrycznej
- nr obwodu
- typ oprawy wg zestawiania opraw i urządzeń referencyjnych

Wskazane w projekcie lokalizacje opraw oświetleniowych są orientacyjne i odzwierciedlają jedynie lokalizację istniejących opraw w obiekcie na ciągach komunikacyjnych, objętych zakresem wymiany oświetlenia. Nowe oprawy wg zestawienia opraw i urządzeń referencyjnych należy montować w miejscu opraw demontowanych.

Ochrona dodatkowa przed dotykiem pośrednim  
SAMOCZYNNIE WYŁĄCZENIE ZASILANIA  
wg PN-HD 60346-4-41

## UKŁAD SIECI TN-S

Generalny Projektant:



BIURO  
PROJEKTOWO-CONSULTINGOWE  
**STRUKTURA**  
71-004 Szczecin, ul. Grodzka 20  
tel./fax (091) 485-33-36

Investor:

**Fundusz Składowy Ubezpieczenia  
Społecznego Rolników  
00-014 Warszawa  
ul. St. Moniuszki 1a**

Temat:

Remont istniejącego systemu oświetlenia  
zewnętrznego oraz wewnętrznego w pokojach,  
łazienkach oraz ciągach komunikacyjnych w  
obiekcie Funduszu Składowego  
Ubezpieczenia Społecznego Rolników w  
Świnoujściu przy ul. M. Konopnickiej 17,  
który użytkuje Centrum Rehabilitacji Rolników  
KRUS Sasanka.

Obiekt:	
---------	--

Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS „  
Sasanka” w Świnoujściu

Adres inwestycji:

ul. M. Konopnickiej 17 + 19,  
72-600 ŚWINOUJŚCIE

Branža:	
---------	--

ELEKTRYCZNA  
PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

Projektant:	
-------------	--

mgr inż. Robert Ulass  
ZAP/0165/PWOE/06

Projektant koordynator:

mgr inż. Ewa Sikorska  
upr.nr 186/Sz/88

Tytuł rysunku:

Plan instalacji oświetlenia ogólnego  
Rzut III-piętra

Data opracowania:

październik  
2020 r

Skala rysunku:

—

Nr rysunku:

## IE4

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE

Kopiowanie, publikacje oraz wszelkie inne formy wykorzystania projektu bez zgody autora będą naruszeniem przepisów wynikających z Ustawy o Ochronie Praw Autorskich