



UWAGA:
 1. Istniejące korytka kablowe do demontażu
 2. Projektowane kable prowadzić po istniejącej trasie z RG do jednostek klimatyzacji JZK-1/1, JZK-5/1, JZK-7/1
 3. Jednostek klimatyzacji JZK-1/2, JZK-5/2, JZK-7/2 zasilić istniejącymi kablami odpowiednio przydzielonych do JZK-1, JZK-5, JZK-7

INWESTOR Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników 00-515 Warszawa ul. Żurawia 32/34	
PROJEKTANT ML-PROJEKT Maciej Łączny 62-020 Swarzędz os. Dąbrowszczaków 12 m.11	
TEMAT "MODERNIZACJA INSTALACJI KLIMATYZACJI W ZAKRESIE WYMIANY AGREGATÓW ZEWNĘTRZNYCH NA FABRYCZNIE NOWE ORAZ WYKONANIE WSZELKICH, KONIECZNYCH PRAC INSTALACYJNYCH W NIERUCHOMOŚCI FUNDUSZU SKŁADOWEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ROLNIKÓW W POZNANIU PRZY UL. ŚW. MARGIN 46/50"	
PROJEKTOWAŁ mgr inż. Rafał Olszewski	UPRAWNIENIA WKP/0410/POOE/11
NADZIA RYS.	
FAZA PROJEKT BUDOWLANY - WYKONAWCZY	DATA WRZESIEŃ 2018
BRANŻA ELEKTRYCZNA	SKALA 1 : 100
NUMER RYS. E01	

RZUT PIWNICY
TRASA WŁZ-TÓW ZASILAJĄCYCH
JEDNOSTKI KLIMATYZACJI