



**UWAGA:**  
 1. Istniejące korytka kablowe do demontażu  
 2. Projektowane kable prowadzić po istniejącej trasie z RG do jednostek klimatyzacji JZK-1/1, JZK-5/1, JZK-7/1  
 3. Jednostek klimatyzacji JZK-1/2, JZK-5/2, JZK-7/2 zasilić istniejącymi kablami odpowiednio przydzielonych do JZK-1, JZK-5, JZK-7

INWESTOR <b>Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników</b> 00-515 Warszawa ul. Żurawia 32/34	PROJEKTANT <b>ML-PROJEKT Maciej Łączny</b> 62-020 Swarzędz os. Dąbrowszczaków 12 m.11	TEMAT <b>"MODERNIZACJA INSTALACJI KLIMATYZACJI W ZAKRESIE WYMIANY AGREGATÓW ZEWNĘTRZNYCH NA FABRYCZNIE NOWE ORAZ WYKONANIE WSZELKICH, KONIECZNYCH PRAC INSTALACYJNYCH W NIERUCHOMOŚCI FUNDUSZU SKŁADOWEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ROLNIKÓW W POZNANIU PRZY UL. ŚW. MARGIN 46/50"</b>
PROJEKTOWAŁ mgr inż. Rafał Olszewski	UPRAWNIENIA WKP/0410/POOEE/11	PODSIS
OPRACOWAŁ		
NADZIA RYS.		
<b>RZUT PARTERU</b>		
<b>TRASA WŁZ-TÓW ZASILAJĄCYCH JEDNOSTKI KLIMATYZACJI</b>		
FAZA PROJEKT BUDOWLANY - WYKONAWCZY	DATA WRZESIEŃ 2018	BRANŻA ELEKTRYCZNA
		SKALA 1 : 100
		NUMER RYS. E02