



UWAGA:
 1. Istniejące korytka kablowe do demontażu
 2. Projektowane kable prowadzić po istniejącej trasie z RG do jednostek klimatyzacji JZK-1/1, JZK-5/1, JZK-7/1
 3. Jednostek klimatyzacji JZK-1/2, JZK-5/2, JZK-7/2 zasilić istniejącymi kablami odpowiednio przydzielonych do JZK-1, JZK-5, JZK-7

INWESTOR	Fundusz Składowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników 00-515 Warszawa ul. Żurawia 32/34
PROJEKTANT	ML-PROJEKT Maciej Łączny 62-020 Swarzędz os. Dąbrowszczaków 12 m.11
TEMAT	"MODERNIZACJA INSTALACJI KLIMATYZACJI W ZAKRESIE WYMIANY AGREGATÓW ZEWNĘTRZNYCH NA FABRYCZNIE NOWE ORAZ WYKONANIE WSZELKICH, KONIECZNYCH PRAC INSTALACYJNYCH W NIERUCHOMOŚCI FUNDUSZU SKŁADOWEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ROLNIKÓW W POZNANIU PRZY UL. ŚW. MARGIN 46/50"
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Rafał Olszewski
OPRACOWAŁ	WKP/0410/POOE/11
NUMER RYS.	
SKALA	1 : 100
BRANŻA	ELEKTRYCZNA
DATA	WRZESIEŃ 2018
FAZA	PROJEKT BUDOWLANY - WYKONAWCZY
NUMER RYS.	E03

RZUT I PIĘTRA
TRASA WLZ-TÓW ZASILAJĄCYCH
JEDNOSTKI KLIMATYZACJI