

IE.Ba.01

rys. nr

skala 1:100

arkusz 420x650

stadium:

PROJEKT

WYKONAWCZY

branża:

ELEKTRYCZNA

data 05-2021

Budynek basenu - Zasilanie urządzeń ciepła technologicznego i chłodzenia - rzut podbasenia

Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie modernizacji instalacji wentylacji mechanicznej w nieruchomości Funduszu Składkowego w Horyńcu-Zdroju, ul. Sanatoryjna 2

Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników ul. Stanisława Moniuszki 1A, 00 - 014 WARSZAWA



1000 PRACOWNIA ARCHITEKTURY


Adres: ul. Litwanowskiego 25a/3 60-744 Poznań

mgr inż. Marek Józefowski upr. WKP/0384/POOE/12

dr inż. Łukasz Zaremba upr. WKP/0393/POOE/13

Architekt, koordynacja: mgr inż. arch. Mariusz Włódek upr. WP-01A/OKX/UpB/20/2008

rysunek projekt inwestor



CENTRALA WENTYLACYJNA C3	ZESPÓŁ POMPOWO–REGULACYJNY	CENTRALA WENTYLACYJNA C7	ZESPÓŁ POMPOWO–REGULACYJNY	CENTRALA WENTYLACYJNA C1.1	ZESPÓŁ POMPOWO–REGULACYJNY	JEDNOSTKA ZEŹ.OBSŁUGUJĄCA CENTRALĘ C1.1	DX–KIT	CENTRALA WENTYLACYJNA C1.2	ZESPÓŁ POMPOWO–REGULACYJNY	JEDNOSTKA ZEŹ.OBSŁUGUJĄCA CENTRALĘ C1.2	DX–KIT	CENTRALA WENTYLACYJNA C4	ZESPÓŁ POMPOWO–REGULACYJNY	JEDNOSTKA ZEŹ.OBSŁUGUJĄCA CENTRALĘ C4	DX–KIT	CENTRALA WENTYLACYJNA C5	ZESPÓŁ POMPOWO–REGULACYJNY	JEDNOSTKA ZEŹ.OBSŁUGUJĄCA CENTRALĘ C5	DX–KIT
R1/W/1	R1/W/2	R1/W/3	R1/W/4	R1/W/5	R1/W/6	R1/W/7	R1/W/8	R1/W/9	R1/W/10	R1/W/11	R1/W/12	R1/W/13	R1/W/14	R1/W/15	R1/W/16	R1/W/17	R1/W/18	R1/W/19	R1/W/20
6,0kW	0,2kW	7,0kW	0,2kW	22kW	0,2kW	2,2kW	0,3kW	22kW	0,2kW	2,2kW	0,3kW	6kW	0,2kW	2,2kW	0,3kW	1,5kW	0,2kW	2,2kW	0,3kW
YDY 5x4mm	YDY 3x2,5mm	YDY 5x4mm	YDY 3x2,5mm	YDY 5x10mm	YDY 3x2,5mm	YKY 5x4mm	YDY 3x1,5mm	YDY 5x10mm	YDY 3x2,5mm	YKY 5x4mm	YDY 3x1,5mm	YDY 5x4mm	YDY 3x2,5mm	YKY 5x4mm	YDY 3x1,5mm	YDY 5x2,5mm	YDY 3x2,5mm	YKY 3x2,5mm	YDY 3x1,5mm

IE.Ba.02

rys. nr

skala 1:100

arkusz A3
297x420

stadium:
PROJEKT
WYKONAWCZY
branża:
ELEKTRYCZNA

data 05-2021

Budynek basenu - Schemat zasilania urządzeń ciepła technologicznego i chłodzenia

Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie modernizacji instalacji wentylacji mechanicznej w nieruchomości Funduszu Składowego w Horyńcu-Zdroju, ul. Sanatoryjna 2

Fundusz Składowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników
ul. Stanisława Moniuszki 1A, 00 - 014 WARSZAWA



mgr inż. Marek Józefowski upr. WKP/0384/POOE/12
dr inż. Łukasz Zaremba upr. WKP/0393/POOE/13

Architekt, koordynacja:
mgr inż. arch. Mariusz Włócek upr. WP-01A/OKX/Up8/20/2008

rysunek
projekt
inwestor
projektant