

		Urządzenia / Zakres prac						UWAGI
		Klimatyzacja Daikin VRV	Centrale wentylacyjne Daikin VAM	Centrale wentylacyjne VTS, Dospel	Klimatyzacja serwerownia (Daikin, Samsung)	Agregat chłodniczy Daikin ERQ, Carrier	Cena netto	
2021								
	Marzec *	PK	IS	IS	IS	PK		
	Kwiecień IS		PK	PK	PK	IS		
	Maj IS		IS	IS	IS	IS		
	Czerwiec IS		IS	IS	IS	IS		
	Lipiec IS		IS	PK	PK	IS		
	Sierpień IS		IS	IS	IS	IS		
	Wrzesień *	PK	IS	IS	IS	PK		
	Październik IS		PK	PK	PK	IS		
	Listopad IS		IS	IS	IS	IS		
	Grudzień IS		IS	IS	IS	IS		
2022								
	Styczeń IS	IS		PK	PK	IS		
	Luty IS	IS	IS	IS	IS	IS		

Legenda:

PK Przegląd konserwacyjny

IS Inspekcja serwisowa

* Urządzenia podlegające kontroli szczelności

2020 poz. 2065)

RAZEM/SUMA:

0

1. Daikin, ERQ200A7W1B, kontrola 1/rok
2. Daikin, RXYQ16U7Y1B, kontrola 2/rok
3. Daikin, RXYQ8U7Y1B, kontrola 2/rok
4. Daikin, RXYQ10U7Y1B, kontrola 2/rok
5. Daikin, RXYQ10U7Y1B, kontrola 2/rok
6. Daikin, RXYQ14U7Y1B, kontrola 2/rok

7. Daikin, RXYQ12U7Y1B, kontrola 2/rok
8. Daikin, RXYQ16U7Y1B, kontrola 2/rok
9. Daikin, RXYQ8U7Y1B, kontrola 2/rok
10. Daikin, RXYQ16T7Y1B, kontrola 1/rok
11. Daikin, RXYQ14T7Y1B, kontrola 2/rok
12. Daikin, RXYQ10T7Y1B, kontrola 1/rok

ZAKRES CZYNNOŚCI SERWISOWYCH URZĄDZEŃ KLIMATYZACYJNYCH

- czyszczenie filtrów parowników
- dezynfekcja parowników

- wymiana filtrów centrale wentylacyjne
- pomiar ciśnień rury ssącej, tłocznej
- pomiary temperatury nawiewu
- kontrola połączeń freonowych agregat zewnętrzny
- ogólna ocena stanu technicznego urządzenia oraz instalacji
- czyszczenie wymienników: nagrzewnica, chłodnica
- kontrola silników central wentylacyjnych, układu VRV i Split
- sprawdzenie automatyki sterowania (zawory, siłowniki, przepustnice, czujniki temperatury, presostaty)
- regulacja zaworu rozprężnego
- kontrola poziomu i stanu zużycia oleju w sprężarkach
- kontrola połączeń chłodniczych.

PK / Przegląd konserwacyjny - wykonanie wymaganych czynności konserwacyjnych celem zapewnienia prawidłowości funkcjonowania urządzenia, sporządzenie protokołu z przeglądu określającego stan techniczny urządzenia oraz wykonanie wymaganych dla danego urządzenia czynności serwisowych dotyczących wymiany materiałów eksploatacyjnych - zapewniających prawidłowe działanie urządzenia.

IS / Inspekcja serwisowa - ogólne sprawdzenie sprawności urządzenia, kontrola połączeń chłodniczych, kontrola automatyki, w przypadku konieczności czyszczenie wymienników skraplacza i parownika oraz filtrów

* **Kontrola szczelności urządzeń** zgodnie z ustawą o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. z 2020 roku, poz. 2065): badanie instalacji chłodniczej pod kątem wystąpienia wycieków ze szczególnym uwzględnieniem złączy, zaworów wraz z trzpieniami, uszczeltek, elementów systemu narażonych na wibracje, połączeń z urządzeniami bezpieczeństwa i urządzeniami sterującymi; protokolarne potwierdzenie kontroli szczelności wraz z wpisem do Karty Urządzenia w CRO