



FUNDUSZ SKŁADKOWY

Ubezpieczenia Społecznego Rolników

Warszawa, 14 kwietnia 2023 r.

FS.ZPN.2152.82. 3358 .2023

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wyłączonego ze stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych

Fundusz Składowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników zaprasza do złożenia oferty na **wykonywanie stałej konserwacji systemu klimatyzacji oraz kontroli szczelności urządzeń** zgodnie z ustawą z dnia 15 maja 2015 roku o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. 2020 poz. 2065) w budynku biurowym Funduszu Składowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników w Poznaniu przy ul. Św. Marcin 46/50.

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Nazwa: Fundusz Składowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników („Fundusz”)
Adres pocztowy: ul. Stanisława Moniuszki 1A; 00 – 014 Warszawa
NIP 5260015277, REGON 010347026
Tel.: 22 629-79-37; fax: 22 629-97-24,
e-mail: funduszskladkowy@fsusr.gov.pl

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Zamówienie prowadzone jest zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych, stanowiącym Załącznik do Zarządzenia Nr 14/2022 Zarządu Funduszu Składowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników z dnia 22 lutego 2022 roku w sprawie udzielania zamówień publicznych w Funduszu Składowym Ubezpieczenia Społecznego Rolników, do których nie stosuje się przepisów ustawy prawo zamówień publicznych.

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie przeglądów i konserwacji systemu wentylacji i klimatyzacji oraz kontroli szczelności urządzeń instalacji wentylacji i klimatyzacji zgodnie z ustawą z dnia 15 maja 2015 roku o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. 2020 poz. 2065) w budynku biurowym FSUSR w Poznaniu przy ul. Św. Marcin 46/50 w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia 31 marca 2024 roku.
2. Konserwacja systemu odbywać się będzie poprzez wykonywanie inspekcji serwisowych i przeglądów konserwacyjnych urządzeń działających w systemie klimatyzacji.
3. Czynności związane z zapewnieniem pełnego serwisu i konserwacji urządzeń działających w systemie klimatyzacji, o których mowa w pkt 1, wykonywane będą według zakładanego harmonogramu ujętego w załączniku nr 1, w formie:
 - 1) przeglądów konserwacyjnych - tj. wykonanie wymaganych czynności konserwacyjnych celem zapewnienia prawidłowości funkcjonowania urządzenia, sporządzenie protokołu z przeglądu określającego stan techniczny urządzenia oraz wykonanie wymaganych dla danego urządzenia czynności serwisowych dotyczących wymiany materiałów eksploatacyjnych - zapewniających prawidłowe działanie urządzenia,

jm

- 2) inspekcji serwisowych – tj. ogólne sprawdzenie sprawności urządzenia, kontrola połączeń chłodniczych, kontrola automatyki, w przypadku konieczności czyszczenie wymienników skraplacza i parownika oraz filtrów,
- 3) kontrola szczelności urządzeń zgodnie z ustawą o F-Gazach - tj. badanie instalacji chłodniczej pod kątem wystąpienia wycieków ze szczególnym uwzględnieniem złączy, zaworów wraz z trzpieniami, uszczeltek, elementów systemu narażonych na wibracje, połączeń z urządzeniami bezpieczeństwa i urządzeniami sterującymi; protokolarne potwierdzenie kontroli szczelności umożliwiające Zamawiającemu dokonanie wpisu do Karty Urządzenia w CRO.
4. Wykaz zastosowanych w obiekcie urządzeń znajduje się w załączniku nr 2 do niniejszego Zaproszenia.
5. Wykaz urządzeń wraz z zakresem czynności oraz zaplanowaną częstotliwością wykonywania czynności serwisowo – konserwacyjnych oraz wykaz urządzeń podlegających kontroli szczelności opisany i przedstawiony został w załączniku Nr 1 do niniejszego zaproszenia.
6. Warunki i zasady realizacji zamówienia określone są w Projekcie Umowy stanowiącym Załącznik nr 3 do zaproszenia.
7. Załącznik nr 4 stanowi formularz oferty.

IV. MIEJSCE ŚWIADCZENIA USŁUG

61-807 Poznań, ul. Św. Marcin 46/50

V. TERMIN WYKONANIA

Zamówienie zostanie zrealizowane w terminie od dnia zawarcia umowy do 30 kwietnia 2024 roku.

VI. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
 - 1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
 - 2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
 - 3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
 - 4) prowadzą działalność gospodarczą potwierdzoną wpisem w CEiDG bądź KRS.
 - 5) są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 1 000 000,00 złotych (słownie złotych: jeden milion złotych),
 - 6) złożą ofertę według załączonego wzoru wraz z wszystkimi wymaganymi załącznikami.
2. Oferent zobowiązany jest:
 - 1) przedstawić oferowaną cenę ryczałtową netto powiększoną o należny podatek VAT wraz z ceną brutto,
 - 2) wskazać osobę/osoby wyznaczone do nadzoru, ewentualnie desygnowane do obsługi serwisowej systemu klimatyzacji (osoba/osoby te muszą posiadać stosowne uprawnienia do wykonywania ww. czynności),
 - 3) wykazać się posiadaniem uprawnień do wykonywania czynności polegających na wykonaniu kontroli szczelności urządzeń zgodnie z ustawą z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych oraz wymienionych w niej rozporządzeniach UE - tj. złożyć kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem aktualnego Certyfikatu Przedsiębiorcy FGAZ oraz aktualnego Certyfikatu Personelu FGAZ Kategorii I wydanych przez Urząd Dozoru Technicznego.
 - 4) posiadać polisę ubezpieczeniową w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej na kwotę nie mniejszą niż 1 000 000,00 złotych (słownie złotych: jeden milion) oraz złożyć potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię polisy składając ofertę wraz z dowodem potwierdzającym jej opłacenie.

VII. KRYTERIA WYBORU OFERTY

Kryterium ceny 100 % - Zamawiający wybierze ofertę z najniższą ceną brutto.

Jeśli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawiają takie same ceny, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia ofert dodatkowych, w terminie określonym przez Zamawiającego.

VIII. WYNAGRODZENIE, TERMINY PŁATNOŚCI

Zamawiający przewiduje ryczałtowe wynagrodzenie za wykonanie całego przedmiotu zamówienia, płatne zgodnie z postanowieniami wskazanymi w projekcie umowy.
Warunki płatności określone zostały w § 5 Projektu Umowy.

IX. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ I OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW

Wszelką korespondencję należy kierować na adres e-mail: przetargi@fsusr.gov.pl
Osobą prowadzącą sprawę i upoważnioną do kontaktów jest:
Anna Pasternak, tel. 22 629 79 37.

X. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA I TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Ofertę, na załączonym wzorze, należy składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: przetargi@fsusr.gov.pl lub drogą pocztową na adres Funduszu Składkowego wskazany w pkt I zaproszenia.
2. Termin składania ofert do dnia 24 kwietnia 2023 roku do godziny 12:30 włącznie.
3. Oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie lub niekompletne nie będą rozpatrywane.

XI. WARUNKI ZAWARCIA UMOWY

1. Umowa zostanie zawarta z Wykonawcą, który spełni opisane w zaproszeniu wymogi.
2. Zamawiający powiadomi o wyborze oferty wszystkich, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu.
Zamawiający zastrzega, iż załączona umowa stanowi jedynie poglądowy wzór. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wprowadzenia nieistotnych zmian w treści umowy.

XII. KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:

- 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników z siedzibą w Warszawie, ul. Stanisława Moniuszki 1a, 00-014 Warszawa;
- 2) w sprawach związanych z danymi osobowymi zamieszczonymi w dokumentacji przetargowej proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Funduszu Składkowym Ubezpieczenia Społecznego Rolników, ul. Stanisława Moniuszki 1a, 00-014 Warszawa, e-mail: iod@fsusr.gov.pl;
- 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
- 4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami;
- 5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, czas trwania umowy oraz okres 5 lat od zakończenia jej realizacji zgodnie z przepisami w tym związanymi z obowiązkami podatkowymi;
- 6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy, związanym z udziałem w postępowaniu

- o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy;
- 7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
- 8) posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*;
 - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;
 - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
- 9) nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

* *Wyjaśnienie:* skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

** *Wyjaśnienie:* prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Niniejsze zaproszenie do złożenia oferty nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do udzielenia zamówienia. Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej na warunkach określonych w zaproszeniu i przekaze oświadczenie o przyjęciu oferty wybranemu Wykonawcy zamówienia.

Załączniki:

1. zakres czynności wraz z urządzeniami podlegającymi kontroli szczelności,
2. projekt umowy,
3. formularz oferty.

DYREKTOR
Biura Zarządu Funduszu Składowego

Jołanta Bralska

GŁÓWNY SPECJALISTA

Anna Pasternak

Urządzenia / Zakres prac						
Klimatyzacja Daikin VRV		Centrale wentylacyjne Daikin VAM	Centrale wentylacyjne VTS, Dospel	Klimatyzacja serwerownia Daikin	Agregat chłodniczy Daikin ERQ, Carrier	UWAGI
2023						
MAJ *	PK	IS	IS	IS	PK	
CZERWIEC	IS	PK	PK	PK	IS	
LIPIEC	IS	IS	IS	IS	IS	
SIERPIEŃ	IS	IS	IS	IS	IS	
WRZESIEŃ	IS	IS	PK	PK	IS	
PAŹDZIERNIK	IS	IS	IS	IS	IS	
LISTOPAD *	PK	IS	IS	IS	PK	
GRUDZIEŃ	IS	PK	PK	PK	IS	
2024						
STYCZEŃ	IS	IS	IS	IS	IS	
LUTY	IS	IS	IS	IS	IS	
MARZEC	IS	IS	PK	PK	IS	
KWIECIEŃ	IS	IS	IS	IS	IS	
						0,00

Legenda:

PK Przegląd konserwacyjny

IS Inspekcja serwisowa

* Kontrola szczelności urządzeń zgodnie z ustawą o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. 2020 poz. 2065)

ZAKRES CZYNNOŚCI SERWISOWYCH URZĄDZEŃ KLIMATYZACYJNYCH

- czyszczenie filtrów parowników
- dezynfekcja parowników
- wymiana filtrów - centrale wentylacyjne
- pomiar ciśnień rury ssącej, tłocznej
- pomiary temperatury nawiewu
- kontrola połączeń freonowych agregat zewnętrzny
- ogólna ocena stanu technicznego urządzenia oraz instalacji
- czyszczenie wymienników: nagrzewnica, chłodnica
- kontrola silników central wentylacyjnych, układu VRV i Split

- sprawdzenie automatyki sterowania (zawory, siłowniki, przepustnice, czujniki temperatury, presostaty)
- regulacja zaworu rozprężnego
- kontrola poziomu i stanu zużycia oleju w sprężarkach
- kontrola połączeń chłodniczych.

PK / Przegląd konserwacyjny - wykonanie wymaganych czynności konserwacyjnych celem zapewnienia prawidłowości funkcjonowania urządzenia, sporządzenie protokołu z przeglądu określającego stan techniczny urządzenia oraz wykonanie wymaganych dla danego urządzenia czynności serwisowych dotyczących wymiany materiałów eksploatacyjnych - zapewniających prawidłowe działanie urządzenia
IS / Inspekcja serwisowa - ogólne sprawdzenie sprawności urządzenia, kontrola połączeń chłodniczych, kontrola automatyki, w przypadku konieczności czyszczenie wymienników skraplacza i parownika oraz filtrów
Materiały eksploatacyjne - filtry w centralach wentylacyjnych
* Kontrola szczelności urządzeń zgodnie z ustawą o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. z 2020 roku, poz. 2065): badanie instalacji chłodniczej pod kątem wystąpienia wycieków ze szczegółowym uwzględnieniem złączy, zaworów wraz z trzpieniami, uszczeliek, elementów systemu narażonych na wibracje, połączeń z urządzeniami bezpieczeństwa i urządzeniami sterującymi; protokolane potwierdzenie kontroli szczelności wraz z wpisem do Karty Urządzenia w CRO

WYKAZ URZĄDZEŃ

Klimatyzacja DAIKIN VRV					
Lp.	NAZWA	NUMER SERYJNY	Kontrola szczelności	Przegląd konserwacyjny	Inspekcja serwisowa
1.	moduł klimatyzacji RXYQ16U7Y1B + RXYQ8U7Y1B	1901976 + 1901073	TAK	wg harmonogramu	
2.	moduł klimatyzacji RXYQ14U7Y1B + RXYQ12U7Y1B	1901330 + 1901063	TAK	wg harmonogramu	
3.	moduł klimatyzacji RXYQ16U7Y1B + RXYQ8U7Y1B	1901998 + 1900458	TAK	wg harmonogramu	
4.	agregat klimatyzacyjny RXYQ16T7Y1B	9717513	TAK	wg harmonogramu	
5.	agregat klimatyzacyjny RXYQ10U7Y1B	1900889	TAK	wg harmonogramu	
6.	agregat klimatyzacyjny RXYQ10U7Y1B	9611738	TAK	wg harmonogramu	
7.	agregat klimatyzacyjny RXYQ10T7Y1B	1900888	TAK	wg harmonogramu	
8.	agregat klimatyzacyjny RXYQ14T7Y1B	960705	TAK	wg harmonogramu	
9.	jednostka wewnętrzna przypodłogowa	122 sztuki	NIE	wg harmonogramu	
10.	jednostka wewnętrzna kanałowa	6 sztuk	NIE	wg harmonogramu	
11.	bramka BacNet	1 sztuka	NIE	wg harmonogramu	
Agregaty chłodnicze					
1.	agregat do centrali wentylacyjnej ERQ200A7W1B	7907734	TAK	wg harmonogramu	
2.	agregat Carrier 38GL052G9	09ARI06694	NIE	wg harmonogramu	
Centrale wentylacyjne Daikin VAM					
1.	VAM1000FA7VE	1503867	NIE	wg harmonogramu	
2.	VAM1000FA7VE	1503733	NIE	wg harmonogramu	
3.	VAM1000FA7VE	1503870	NIE	wg harmonogramu	
4.	VAM1000FA7VE	1503865	NIE	wg harmonogramu	
5.	VAM1000FA7VE	1503868	NIE	wg harmonogramu	
6.	VAM1000FA7VE	1503734	NIE	wg harmonogramu	
7.	VAM1000FA7VE	1503866	NIE	wg harmonogramu	
8.	VAM1000FA7VE	1503730	NIE	wg harmonogramu	
9.	VAM1000FA7VE	1503869	NIE	wg harmonogramu	
10.	VAM1000FA7VE	1503872	NIE	wg harmonogramu	
Centrale wentylacyjne					
1.	VTS CV-A 2-P/XH-1386A/7-7/7-7	8105-102-1874	NIE	wg harmonogramu	
2.	VTS CV-P 2-P/WS-256A/7-7	8105-202-2002	NIE	wg harmonogramu	
3.	VTS CV-P 2-L/NS-10A/7-7	8105-202-2001	NIE	wg harmonogramu	
4.	Dospel - 1/N-21A/1-1/P	730-AAB00384	NIE	wg harmonogramu	
Klimatyzacja typu Split - serwerownie(DAIKIN)					
1.	RX71GV1B8	E001054	NIE	wg harmonogramu	
2.	RX71GV1B8	E001053	NIE	wg harmonogramu	
3.	RXC60BV1B	K003953	NIE	wg harmonogramu	
4.	ARXC71BV1B	J257931	NIE	wg harmonogramu	
Filtry do central wentylacyjnych VTS oraz Dospel (wymiana w trakcie przeglądu centrali)				wymiary (mm)	
1.	kasetonowy G4	2 sztuki	930x355x50		
2.	kieszeniowy G4	1 sztuka	592x287x300		
3.	kieszeniowy G4	1 sztuka	287x287x300		
4.	kieszeniowy G4	2 sztuki	592x2592x300		
5.	kieszeniowy G4	2 sztuki	592x287x300		

